

#15962#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2022 по 23.11.2022

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
Номер абонента 6954
Порядковый номер 5907
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207009
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2022	1,952	0,019	74,79	73,25	73,21	72,68	0,53	24	0	1	68,1	41,8	0	26,34	0,6	0,4	-
25.10.2022	2,139	0,019	89,01	87,35	87,13	86,59	0,54	24	0	1	67,6	43,3	0	24,28	0,6	0,4	-
26.10.2022	2,379	0,047	101,9	99,69	99,76	98,73	1,03	24	0	1	68,3	44,9	0	23,37	0,6	0,4	-
27.10.2022	2,36	0,055	105,26	102,84	103,14	101,89	1,25	24	0	1	66,9	44,6	0	22,33	0,6	0,4	-
28.10.2022	2,397	0,057	114,38	111,92	112,07	110,84	1,23	24	0	1	66,7	45,8	0	20,87	0,6	0,4	-
29.10.2022	2,233	0,04	104,91	102,86	102,79	101,87	0,92	24	0	1	66,4	45,1	0	21,28	0,6	0,4	-
30.10.2022	2,438	0,055	113,81	111,38	111,47	110,23	1,24	24	0	1	67,4	46,1	0	21,33	0,6	0,4	-
31.10.2022	2,444	0,066	116,47	113,82	114,08	112,65	1,43	24	0	1	67,4	46,6	0	20,85	0,6	0,4	-
01.11.2022	2,544	0,075	119,33	116,46	116,76	115,21	1,55	24	0	1	69,1	48	0	21,14	0,6	0,4	-
02.11.2022	1,846	0,024	76,63	75,08	75,08	74,44	0,64	24	0	1	66,9	42,7	0	24,22	0,6	0,4	-
03.11.2022	1,713	0,007	68,35	67,18	66,97	66,68	0,29	24	0	1	66,8	41,3	0	25,41	0,6	0,4	-
04.11.2022	1,951	0,027	77,39	75,77	75,82	75,14	0,68	24	0	1	67,3	41,9	0	25,38	0,6	0,4	-
05.11.2022	1,844	0,027	73,71	72,15	72,24	71,58	0,66	24	0	1	66,6	41,4	0	25,2	0,6	0,4	-
06.11.2022	2,077	0,026	81,8	80,18	80,17	79,54	0,63	24	0	1	66,8	41,2	0	25,6	0,6	0,4	-
07.11.2022	2,101	0,024	76,76	75,06	75,08	74,44	0,64	24	0	1	69,3	41,6	0	27,66	0,6	0,4	-
08.11.2022	2,298	0,037	83	80,94	81,14	80,26	0,88	24	0	1	70,6	42,7	0	27,84	0,6	0,4	-
09.11.2022	2,036	0,027	76,29	74,64	74,67	74,01	0,66	24	0	1	69	42,1	0	26,9	0,6	0,4	-
10.11.2022	1,947	0,018	75,96	74,56	74,44	73,98	0,46	24	0	1	67	41,1	0	25,89	0,6	0,4	-
11.11.2022	2,131	0,032	82,51	80,68	80,81	80,01	0,8	24	0	1	67,6	41,6	0	25,96	0,6	0,4	-
12.11.2022	1,995	0,028	78,3	76,63	76,72	76	0,72	24	0	1	67,2	41,6	0	25,59	0,6	0,4	-
13.11.2022	2,124	0,026	85,4	83,74	83,67	83,02	0,65	24	0	1	67,4	42,4	0	25,05	0,6	0,4	-
14.11.2022	1,886	0,027	75,7	74,18	74,24	73,59	0,65	24	0	1	65,6	40,6	0	25,03	0,6	0,4	-
15.11.2022	2,003	0,034	79,25	77,5	77,66	76,87	0,79	24	0	1	66,1	40,7	0	25,36	0,6	0,4	-
16.11.2022	2,492	0,048	106,35	104,08	104,26	103,18	1,08	24	0	1	65,5	42	0	23,47	0,6	0,4	-
17.11.2022	2,761	0,06	114,95	112,25	112,6	111,29	1,31	24	0	1	67,4	43,4	0	24,02	0,6	0,4	-
18.11.2022	2,884	0,059	107,74	105	105,32	104,02	1,3	24	0	1	71	44,2	0	26,82	0,6	0,4	-
19.11.2022	3,107	0,062	110,53	107,53	107,84	106,51	1,33	24	0	1	73,7	45,5	0	28,22	0,6	0,4	-
20.11.2022	3,069	0,049	107,12	104,42	104,54	103,43	1,11	24	0	1	73,6	44,7	0	28,86	0,6	0,4	-
21.11.2022	2,927	0,046	105,35	102,87	102,93	101,91	1,02	24	0	1	72	44	0	28	0,6	0,4	-
22.11.2022	2,851	0,057	105,8	103,17	103,47	102,24	1,23	24	0	1	70,1	43,1	0	27,05	0,6	0,4	-
23.11.2022	2,973	0,051	110,52	107,86	108,01	106,9	1,11	24	0	1	71,1	44	0	27,08	0,6	0,4	-
Итого:	71,902	0	2899,27	2835,04	2838,09	2809,73	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,902																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2022	1552,061	102050,31	99690,49	100043,18	98283,61
23.11.2022	1623,963	104949,58	102525,53	102881,27	101093,34

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2022 8:16:41