

# #102651#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 25.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)  
Номер абонента 6954  
Порядковый номер 5907  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207009  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.10.2024	1,868	0,031	70,25	68,56	68,72	67,99	0,73	24	0	0	69,6	42,9	26,73	0,6	0,4	8,2
27.10.2024	1,672	0,028	61,88	60,4	60,54	59,87	0,67	24	0	0	69,7	42,6	27,12	0,6	0,4	9,6
28.10.2024	1,651	0,025	60,28	58,81	58,95	58,31	0,64	24	0	0	70,2	42,6	27,57	0,6	0,4	10,2
29.10.2024	1,52	0,021	55,33	54,01	54,08	53,53	0,55	24	0	0	70,5	42,8	27,68	0,6	0,4	10,9
30.10.2024	1,545	0,024	55,85	54,5	54,62	54,03	0,59	24	0	0	70,1	42,3	27,83	0,6	0,4	12,2
31.10.2024	1,674	0,029	62,17	60,65	60,82	60,15	0,67	24	0	0	69,6	42,5	27,02	0,6	0,4	9,6
01.11.2024	1,509	0,025	55,65	54,28	54,44	53,81	0,63	24	0	0	69,8	42,5	27,24	0,6	0,4	-
02.11.2024	2,161	0,041	85,99	83,99	84,19	83,24	0,95	24	0	0	68,8	43,6	25,14	0,6	0,4	-
03.11.2024	2,136	0,037	82,78	80,82	80,96	80,1	0,86	24	0	0	69,5	43,6	25,89	0,6	0,4	-
04.11.2024	2,099	0,04	80,21	78,27	78,46	77,57	0,89	24	0	0	69,6	43,3	26,24	0,6	0,4	-
05.11.2024	2,284	0,043	88,28	86,15	86,32	85,33	0,99	24	0	0	70,2	44,2	25,97	0,6	0,4	-
06.11.2024	2,379	0,04	92,15	90	90,13	89,19	0,94	24	0	0	70,1	44,1	25,96	0,6	0,4	-
07.11.2024	2,255	0,037	87,03	84,95	85,14	84,22	0,92	24	0	0	69,9	43,9	25,99	0,6	0,4	-
08.11.2024	2,121	0,042	81,03	79,07	79,26	78,33	0,93	24	0	0	70	43,7	26,25	0,6	0,4	-
09.11.2024	2,298	0,046	89,15	86,97	87,17	86,14	1,03	24	0	0	70,4	44,6	25,81	0,6	0,4	-
10.11.2024	2,614	0,052	106,44	103,96	104,08	102,9	1,18	24	0	0	70,4	45,8	24,57	0,6	0,4	-
11.11.2024	2,796	0,05	118,16	115,56	115,55	114,4	1,15	24	0	0	70,3	46,6	23,71	0,6	0,4	-
12.11.2024	2,829	0,061	130,97	128,23	128,18	126,88	1,3	24	0	0	68,7	47,1	21,58	0,6	0,4	-
13.11.2024	2,874	0,061	126,91	124,11	124,09	122,77	1,32	24	0	0	70,3	47,7	22,64	0,6	0,4	-
14.11.2024	2,816	0,34	105,92	97,2	103,56	96,23	7,33	24	0	0	70,4	46,5	23,9	0,6	0,4	-
15.11.2024	2,763	0,421	100,07	89,59	97,86	88,71	9,15	24	0	0	69,7	45,7	23,93	0,6	0,4	-
16.11.2024	2,184	0,044	86,17	84,06	84,26	83,24	1,02	24	0	0	70,5	45,2	25,35	0,6	0,4	-
17.11.2024	2,408	0,049	96,92	94,56	94,74	93,63	1,11	24	0	0	71	46,1	24,86	0,6	0,4	-
18.11.2024	2,604	0,054	110,2	107,65	107,75	106,52	1,23	24	0	0	70,2	46,6	23,6	0,6	0,4	-
19.11.2024	2,731	0,056	122,78	120,11	120,12	118,84	1,28	24	0	0	69,5	47,3	22,19	0,6	0,4	-
20.11.2024	2,675	0,059	118,23	115,56	115,66	114,33	1,33	24	0	0	69,6	47	22,57	0,6	0,4	-
21.11.2024	2,966	0,064	135,3	132,36	132,31	130,9	1,41	24	0	0	70,2	48,3	21,89	0,6	0,4	-
22.11.2024	3,014	0,065	137,85	134,85	134,8	133,34	1,46	24	0	0	70,4	48,6	21,82	0,6	0,4	-
23.11.2024	3,058	0,071	142,54	139,46	139,38	137,91	1,47	24	0	0	70,1	48,7	21,4	0,6	0,4	-
Итого:	67,504	0	2746,49	2668,69	2686,14	2642,41	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,504															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.10.2024	35,585	1407,72	1378,08	1377,67	1364,66
23.11.2024	103,089	4154,21	4046,77	4063,81	4007,07

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.11.2024 11:57:01