

#15963#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2022 по 24.12.2022

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
Номер абонента 6954
Порядковый номер 5907
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207009
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2022 | 2,989 | 0,055 | 108,93 | 106,2 | 106,48 | 105,24 | 1,24 | 24 | 0 | 1 | 71,4 | 43,9 | 0 | 27,57 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.11.2022 | 2,909 | 0,06 | 112,6 | 109,84 | 110,22 | 108,86 | 1,36 | 24 | 0 | 1 | 69 | 43,1 | 0 | 25,86 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.11.2022 | 2,731 | 0,051 | 111,27 | 108,83 | 109,01 | 107,87 | 1,14 | 24 | 0 | 1 | 67 | 42,4 | 0 | 24,61 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.11.2022 | 2,531 | 0,048 | 98,86 | 96,56 | 96,85 | 95,76 | 1,09 | 24 | 0 | 1 | 66,9 | 41,3 | 0 | 25,65 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.11.2022 | 2,571 | 0,045 | 107,54 | 105,26 | 105,46 | 104,37 | 1,09 | 24 | 0 | 1 | 65,3 | 41,4 | 0 | 23,93 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.11.2022 | 2,698 | 0,059 | 115,45 | 112,87 | 113,22 | 111,91 | 1,31 | 24 | 0 | 1 | 65,3 | 41,9 | 0 | 23,35 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.11.2022 | 2,694 | 0,056 | 114,15 | 111,58 | 111,93 | 110,63 | 1,3 | 24 | 0 | 1 | 65,6 | 42 | 0 | 23,58 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.12.2022 | 2,797 | 0,052 | 105,77 | 103,22 | 103,54 | 102,3 | 1,24 | 24 | 0 | 1 | 68,8 | 42,2 | 0 | 26,5 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.12.2022 | 3,085 | 0,065 | 120,96 | 117,98 | 118,27 | 116,85 | 1,42 | 24 | 0 | 1 | 70,3 | 44,8 | 0 | 25,51 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.12.2022 | 3,498 | 0,08 | 150,55 | 146,96 | 147,18 | 145,45 | 1,73 | 24 | 0 | 1 | 70,5 | 47,3 | 0 | 23,19 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.12.2022 | 3,163 | 0,063 | 124,57 | 121,63 | 121,79 | 120,45 | 1,34 | 24 | 0 | 1 | 70,5 | 45,1 | 0 | 25,45 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.12.2022 | 3,241 | 0,085 | 133,4 | 129,91 | 130,52 | 128,67 | 1,85 | 24 | 0 | 1 | 69,6 | 45,4 | 0 | 24,19 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.12.2022 | 2,906 | 0,049 | 115,79 | 113,25 | 113,33 | 112,22 | 1,11 | 24 | 0 | 1 | 69,2 | 43,9 | 0 | 25,21 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.12.2022 | 2,829 | 0,062 | 113,86 | 111,09 | 111,5 | 110,09 | 1,41 | 24 | 0 | 1 | 68 | 43,2 | 0 | 24,84 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.12.2022 | 3,011 | 0,065 | 130,94 | 128,05 | 128,22 | 126,84 | 1,38 | 24 | 0 | 1 | 67,6 | 44,6 | 0 | 22,98 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.12.2022 | 3,753 | 0,11 | 179,53 | 175,39 | 175,47 | 173,28 | 2,19 | 24 | 0 | 1 | 71,1 | 50,4 | 0 | 20,74 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.12.2022 | 3,712 | 0,122 | 175,19 | 170,88 | 171,1 | 168,75 | 2,35 | 24 | 0 | 1 | 72,4 | 51,5 | 0 | 20,95 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.12.2022 | 3,705 | 0,113 | 170,59 | 166,44 | 166,71 | 164,48 | 2,23 | 24 | 0 | 1 | 71,3 | 49,8 | 0 | 21,52 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.12.2022 | 3,253 | 0,087 | 150,9 | 147,42 | 147,76 | 145,91 | 1,85 | 24 | 0 | 1 | 67,7 | 46,3 | 0 | 21,4 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.12.2022 | 3,26 | 0,08 | 144,08 | 140,68 | 141 | 139,26 | 1,74 | 24 | 0 | 1 | 68,8 | 46,2 | 0 | 22,54 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.12.2022 | 3,829 | 0,103 | 159,38 | 155,21 | 155,52 | 153,38 | 2,14 | 24 | 0 | 1 | 73,8 | 49,9 | 0 | 23,9 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.12.2022 | 4,311 | 0,123 | 159,34 | 154,55 | 154,86 | 152,52 | 2,34 | 24 | 0 | 1 | 80,2 | 53,2 | 0 | 27 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.12.2022 | 3,877 | 0,109 | 153,03 | 148,8 | 149,18 | 147,04 | 2,14 | 24 | 0 | 1 | 75,4 | 50,2 | 0 | 25,25 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.12.2022 | 3,83 | 0,099 | 161,76 | 157,7 | 157,81 | 155,8 | 2,01 | 24 | 0 | 1 | 73,8 | 50,2 | 0 | 23,61 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.12.2022 | 3,91 | 0,121 | 171,64 | 167,19 | 167,63 | 165,24 | 2,39 | 24 | 0 | 1 | 72,5 | 49,9 | 0 | 22,59 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.12.2022 | 4,053 | 0,12 | 164,64 | 160,12 | 160,46 | 158,14 | 2,32 | 24 | 0 | 1 | 75,8 | 51,3 | 0 | 24,49 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.12.2022 | 2,98 | 0,084 | 128,71 | 125,4 | 126,12 | 124,25 | 1,87 | 24 | 0 | 1 | 66,9 | 44 | 0 | 22,96 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.12.2022 | 2,781 | 0,067 | 113,28 | 110,4 | 110,97 | 109,44 | 1,53 | 24 | 0 | 1 | 67,3 | 42,8 | 0 | 24,46 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.12.2022 | 2,622 | 0,058 | 100,71 | 98,1 | 98,6 | 97,23 | 1,37 | 24 | 0 | 1 | 68,3 | 42,3 | 0 | 26 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.12.2022 | 2,572 | 0,05 | 103,25 | 100,86 | 101,14 | 100,03 | 1,11 | 24 | 0 | 1 | 67,4 | 42,4 | 0 | 24,99 | 0,6 | 0,4 | - |
| 24.12.2022 | 3,083 | 0,08 | 128,52 | 125,24 | 125,72 | 124,01 | 1,71 | 24 | 0 | 1 | 69,5 | 45,6 | 0 | 23,9 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 99,184 | 0 | 4129,19 | 4027,61 | 4037,57 | 3986,27 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 99,184 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.11.2022 | 1623,963 | 104949,58 | 102525,53 | 102881,27 | 101093,34 |
| 24.12.2022 | 1723,147 | 109078,77 | 106553,14 | 106918,84 | 105079,61 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2022 8:21:53