

#64143#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
Номер абонента 6954
Порядковый номер 5907
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207009
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2023	2,855	0,101	109,98	106,32	107,54	105,3	2,24	24	0	1	70,5	44,9	0	25,61	0,6	0,4	3,5
25.11.2023	3,218	0,15	131,35	126,57	128,41	125,26	3,15	24	0	1	70,6	46,8	0	23,87	0,6	0,4	-0,2
26.11.2023	3,4	0,138	129,3	124,6	126,19	123,26	2,93	24	0	1	73,4	47,5	0	25,83	0,6	0,4	-2,4
27.11.2023	3,744	0,155	140,41	135,3	136,87	133,74	3,13	24	0	1	75,6	49,4	0	26,21	0,6	0,4	-7,5
28.11.2023	3,862	0,176	147,67	142,07	143,91	140,37	3,54	24	0	1	75,9	50,3	0	25,59	0,6	0,4	-7,3
29.11.2023	3,884	0,165	140,56	135,19	136,87	133,59	3,28	24	0	1	77,4	50,2	0	27,14	0,6	0,4	-6,5
30.11.2023	3,603	0,179	138,65	133,05	135,27	131,56	3,71	24	0	1	73,9	48,6	0	25,27	0,6	0,4	-5,4
01.12.2023	3,46	0,217	137,03	130,76	133,92	129,39	4,53	24	0	1	71,4	47,1	0	24,24	0,6	0,4	-
02.12.2023	3,382	0,206	133,29	127,2	130,27	125,88	4,39	24	0	1	71,3	47	0	24,36	0,6	0,4	-
03.12.2023	3,326	0,197	134,83	128,89	131,85	127,58	4,27	24	0	1	70,1	46,4	0	23,72	0,6	0,4	-
04.12.2023	3,389	0,193	137,17	131,38	134,08	130,01	4,07	24	0	1	71	47,2	0	23,83	0,6	0,4	-
05.12.2023	3,571	0,211	148,88	142,73	145,49	141,15	4,34	24	0	1	71,3	48,2	0	23,08	0,6	0,4	-
06.12.2023	4,058	0,23	161,2	154,51	157,16	152,65	4,51	24	0	1	75,2	50,8	0	24,34	0,6	0,4	-
07.12.2023	3,656	0,201	155,29	149,31	151,82	147,66	4,16	24	0	1	70,7	48	0	22,72	0,6	0,4	-
08.12.2023	3,866	0,205	151,93	145,73	148,19	144,03	4,16	24	0	1	74,3	49,6	0	24,68	0,6	0,4	-
09.12.2023	3,881	0,214	147,17	140,89	143,52	139,23	4,29	24	0	1	75	49,4	0	25,54	0,6	0,4	-
10.12.2023	3,568	0,172	148,7	143,2	145,41	141,72	3,69	24	0	1	70,5	47,1	0	23,34	0,6	0,4	-
11.12.2023	3,311	0,165	136,22	130,94	133,24	129,62	3,62	24	0	1	69,9	46,3	0	23,58	0,6	0,4	-
12.12.2023	3,035	0,147	120,21	115,46	117,63	114,36	3,27	24	0	1	69,5	45	0	24,51	0,6	0,4	-
13.12.2023	3,165	0,153	128,36	123,46	125,57	122,22	3,35	24	0	1	69,6	45,6	0	23,97	0,6	0,4	-
14.12.2023	3,381	0,169	142,74	137,43	139,64	136	3,64	24	0	1	69,8	46,9	0	22,97	0,6	0,4	-
15.12.2023	3,128	0,137	122,73	118,1	120,03	116,96	3,07	24	0	1	70,2	45,3	0	24,89	0,6	0,4	-
16.12.2023	2,752	0,106	99,35	95,5	97,12	94,62	2,5	24	0	1	71	43,8	0	27,18	0,6	0,4	-
17.12.2023	2,64	0,091	90,28	86,75	88,19	86,01	2,18	24	0	1	71,6	42,7	0	28,84	0,6	0,4	-
18.12.2023	2,648	0,105	96,13	92,38	94,03	91,58	2,45	24	0	1	70	42,9	0	27,04	0,6	0,4	-
19.12.2023	2,458	0,092	89,84	86,41	87,92	85,69	2,23	24	0	1	69,1	42,2	0	26,88	0,6	0,4	-
20.12.2023	2,73	0,113	99,4	95,43	97,17	94,55	2,62	24	0	1	70,7	43,8	0	26,89	0,6	0,4	-
21.12.2023	2,863	0,117	104,05	99,98	101,66	99,03	2,63	24	0	1	71,6	44,5	0	27,01	0,6	0,4	-
22.12.2023	3,017	0,124	119,17	114,9	116,55	113,78	2,77	24	0	1	70	45,3	0	24,79	0,6	0,4	-
23.12.2023	3,193	0,105	136,93	133,12	133,97	131,73	2,24	24	0	1	69,5	46,4	0	23,04	0,6	0,4	-
Итого:	99,044	0	3878,82	3727,56	3789,49	3688,53	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	99,044																

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2023	2207,716	131631,27	128685,66	128999,14	126935,69
23.12.2023	2306,76	135510,09	132413,22	132788,63	130624,22

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.12.2023 9:18:20