

#112669#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
Номер абонента 6954
Порядковый номер 5907
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207009
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,768	0,058	137,38	134,66	134,39	133,12	1,27	24	0	0	69,5	49,4	20,09	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	2,719	0,056	137,07	134,43	134,15	132,89	1,26	24	0	0	69	49,2	19,8	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	2,615	0,051	129,92	127,38	127,11	125,95	1,16	24	0	0	69,4	49,3	20,1	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	2,566	0,056	123,38	120,92	120,61	119,49	1,12	24	0	0	70,8	50	20,8	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	2,597	0,057	128,54	126,04	125,74	124,56	1,18	24	0	0	70	49,8	20,18	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	2,596	0,053	128,72	126,26	125,9	124,79	1,11	24	0	0	69,8	49,7	20,16	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	2,614	0,059	130,19	127,61	127,35	126,14	1,21	24	0	0	69,7	49,7	20,03	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	2,668	0,061	133,29	130,71	130,35	129,17	1,18	24	0	0	70	50	19,99	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	2,604	0,052	127,13	124,64	124,32	123,2	1,12	24	0	0	70,2	49,8	20,46	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	2,804	0,066	141,86	139,09	138,73	137,43	1,3	24	0	0	69,9	50,2	19,73	0,6	0,4	4
03.01.2025	3,108	0,078	166,68	163,62	163,06	161,61	1,45	24	0	0	69,6	51	18,6	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	3,29	0,083	175,38	172,1	171,46	169,93	1,53	24	0	0	70,4	51,7	18,7	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	3,237	0,082	172,96	169,76	169,15	167,66	1,49	24	0	0	69,9	51,3	18,65	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	3,218	0,079	177,73	174,53	173,88	172,39	1,49	24	0	0	69,2	51,2	18,05	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	2,67	0,063	144,86	142,21	141,83	140,55	1,28	24	0	0	68	49,6	18,38	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	2,9	0,072	154,68	151,78	151,37	149,96	1,41	24	0	0	69,1	50,4	18,69	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	3,089	0,078	161,53	158,51	157,97	156,55	1,42	24	0	0	70,1	51	19,06	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	2,926	0,068	150,71	147,87	147,4	146,1	1,3	24	0	0	69,9	50,5	19,38	0,6	0,4	-
11.01.2025	3,2	0,077	166,08	162,98	162,41	161	1,41	24	0	0	70,3	51,1	19,21	0,6	0,4	-
12.01.2025	3,292	0,075	165,54	162,39	161,81	160,4	1,41	24	0	0	71	51,2	19,88	0,6	0,4	-
13.01.2025	3,364	0,079	176,9	173,67	172,93	171,49	1,44	24	0	0	70,7	51,7	19	0,6	0,4	-
14.01.2025	3,174	0,078	168,09	164,99	164,4	162,98	1,42	24	0	0	70	51,1	18,84	0,6	0,4	-
15.01.2025	2,745	0,056	140,06	137,59	136,96	135,94	1,02	24	0	0	70,3	50,6	19,66	0,6	0,4	-
16.01.2025	2,796	0,061	139,07	136,44	135,96	134,83	1,13	24	0	0	70,6	50,5	20,12	0,6	0,4	-
17.01.2025	2,755	0,064	141,54	138,88	138,45	137,23	1,22	24	0	0	69,8	50,4	19,45	0,6	0,4	-
18.01.2025	2,709	0,07	139,93	137,24	136,88	135,58	1,3	24	0	0	69,8	50,4	19,3	0,6	0,4	-
19.01.2025	2,921	0,077	152,13	149,17	148,82	147,37	1,45	24	0	0	69,8	50,7	19,13	0,6	0,4	-
20.01.2025	3,145	0,084	171,55	168,35	167,82	166,25	1,57	24	0	0	69,4	51,2	18,25	0,6	0,4	-
21.01.2025	3,136	0,077	169,66	166,58	165,96	164,52	1,44	24	0	0	69,6	51,2	18,42	0,6	0,4	-
22.01.2025	3,09	0,078	164,58	161,54	160,98	159,53	1,45	24	0	0	69,7	51	18,71	0,6	0,4	-
23.01.2025	3,181	0,077	161,1	157,98	157,45	156	1,45	24	0	0	71,2	51,5	19,7	0,6	0,4	-
Итого:	90,497	0	4678,24	4589,92	4575,6	4534,61	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	90,497															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	184,304	8057	7867,92	7881,88	7785,24
23.01.2025	274,801	12735,24	12457,84	12457,48	12319,85

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 7:55:07