

# #15933#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО  
Адрес потребителя: Садовая 39-45, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 5865  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00207003  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2021	2,788	0	158,04	157,42	154,91	154,91	0	24	0	0	70,4	52,4	17,97	0,6	0,4	2
25.01.2021	2,656	0	157,32	156,88	154,39	154,39	0	24	0	0	68,8	51,7	17,19	0,6	0,4	1,4
26.01.2021	2,782	0	158,38	157,89	155,32	155,32	0	24	0	0	70,1	52,2	17,9	0,6	0,4	1,5
27.01.2021	2,655	0,004	189,03	188,43	185,35	185,28	0,07	24	0	0	69,1	54,8	14,27	0,6	0,4	1,5
28.01.2021	3,063	0,018	267,24	265,51	261,57	261,28	0,29	24	0	0	69,2	57,6	11,6	0,6	0,4	-0,9
29.01.2021	3,292	0,032	247,09	244,73	241,41	240,88	0,53	24	0	0	71,8	58,3	13,46	0,6	0,4	-4,4
30.01.2021	3,358	0,073	203,7	200,55	198,92	197,6	1,32	24	0	0	72,6	56,1	16,48	0,6	0,4	-0,2
31.01.2021	3,314	0,07	203,64	200,57	198,96	197,7	1,26	24	0	0	71,8	55,5	16,27	0,6	0,4	0
01.02.2021	3,401	0,069	199,58	196,46	194,77	193,52	1,25	24	0	0	73,7	56,6	17,06	0,6	0,4	-3,1
02.02.2021	3,44	0,065	194,76	191,7	189,95	188,79	1,16	24	0	0	74,7	57	17,72	0,6	0,4	-3,2
03.02.2021	2,952	0,033	161,16	159,02	157,39	156,85	0,54	24	0	0	72,4	53,8	18,54	0,6	0,4	-0,6
04.02.2021	3,102	0,034	175,36	173,11	171,29	170,75	0,54	24	0	0	72,1	54,2	17,92	0,6	0,4	-4,4
05.02.2021	3,273	0,046	166,95	164,34	162,78	161,97	0,81	24	0	0	75,3	55,5	19,81	0,6	0,4	-4,4
06.02.2021	3,644	0,048	166,01	163,06	161,31	160,5	0,81	24	0	0	80,5	58,2	22,26	0,6	0,4	-12,8
07.02.2021	3,952	0,068	177,08	173,6	171,75	170,61	1,14	24	0	0	83,6	61	22,55	0,6	0,4	-14,3
08.02.2021	3,965	0,06	177,14	173,74	171,71	170,74	0,97	24	0	0	84,2	61,5	22,69	0,6	0,4	-11,3
09.02.2021	3,713	0,056	171,25	168,08	166,31	165,32	0,99	24	0	0	81,5	59,6	21,94	0,6	0,4	-9
10.02.2021	3,904	0,081	181,01	177,41	175,77	174,46	1,31	24	0	0	81,7	60	21,71	0,6	0,4	-14
11.02.2021	4,064	0,073	177,13	173,45	171,67	170,47	1,2	24	0	0	84,3	61,1	23,18	0,6	0,4	-11,1
12.02.2021	3,839	0,065	169,75	166,34	164,67	163,57	1,1	24	0	0	83	60,1	22,87	0,6	0,4	-9,6
13.02.2021	3,413	0,066	164,69	161,57	160,36	159,18	1,18	24	0	0	77,2	56,4	20,85	0,6	0,4	-0,1
14.02.2021	3,026	0,047	147,99	145,54	144,46	143,66	0,8	24	0	0	73,3	52,7	20,64	0,6	0,4	0,6
15.02.2021	3,017	0,052	160,08	157,56	156,36	155,45	0,91	24	0	0	72,2	53,3	18,97	0,6	0,4	-1,7
16.02.2021	3,298	0,049	171,32	168,6	167,06	166,18	0,88	24	0	0	74,8	55,4	19,41	0,6	0,4	-3,5
17.02.2021	3,363	0,02	184,22	182,05	179,54	179,24	0,3	24	0	0	75,9	57,3	18,6	0,6	0,4	-7,1
18.02.2021	3,787	0,032	188,32	185,6	182,96	182,48	0,48	24	0	0	80,7	60,2	20,5	0,6	0,4	-10,8
19.02.2021	3,625	0,041	185,69	182,85	180,6	179,87	0,73	24	0	0	79	59,2	19,81	0,6	0,4	-5,1
20.02.2021	2,874	0,034	162,61	160,5	159	158,38	0,62	24	0	0	70,4	52,5	17,85	0,6	0,4	2,8
21.02.2021	2,596	0,024	128,47	126,7	125,6	125,15	0,45	24	0	0	71	50,5	20,49	0,6	0,4	4,5
22.02.2021	2,486	0,011	119,04	117,62	116,34	116,16	0,18	24	0	0	71,3	50,1	21,25	0,6	0,4	4,6
23.02.2021	2,593	0,023	128,44	126,71	125,57	125,17	0,4	24	0	0	70,6	50,2	20,48	0,6	0,4	-
Итого:	101,235	0	5442,49	5367,59	5308,05	5285,83	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,235															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2021	397,33	25438,89	25412,35	25007,43	24963,91
23.02.2021	498,565	30881,38	30779,94	30315,48	30249,74

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.02.2021 7:46:13