

#116767#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Садовая 39-45, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5865
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207003
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,173	0,045	101,94	99,92	99,61	98,75	0,86	24	0	0	71,5	50,2	21,35	0,6	0,4	-
25.01.2025	1,953	0,038	94,32	92,52	92,19	91,44	0,75	24	0	0	70,7	50	20,76	0,6	0,4	-
26.01.2025	1,91	0,038	92,31	90,52	90,26	89,45	0,81	24	0	0	70,5	49,8	20,71	0,6	0,4	-
27.01.2025	1,761	0,031	83,46	81,89	81,53	80,93	0,6	24	0	0	71,4	50,2	21,21	0,6	0,4	-
28.01.2025	2,881	0,092	234,41	231,29	228,97	227,46	1,51	24	0	0	72	59,9	12,14	0,6	0,4	-
29.01.2025	2,048	0,015	144,3	142,99	140,95	140,79	0,16	24	0	0	71,9	57,5	14,43	0,6	0,4	-
30.01.2025	1,891	0,014	96,68	95,5	94,53	94,37	0,16	24	0	0	70,5	50,6	19,91	0,6	0,4	-
31.01.2025	1,877	0,016	102,29	100,99	100,07	99,77	0,3	24	0	0	69,2	50,6	18,6	0,6	0,4	-
01.02.2025	1,995	0,008	98,12	97	95,89	95,86	0,03	24	0	0	71	50,2	20,76	0,6	0,4	-
02.02.2025	1,888	0,003	94,93	94,06	92,84	92,94	-0,1	24	0	0	70,4	50	20,37	0,6	0,4	-
03.02.2025	1,979	0,004	97,97	97,04	95,74	95,88	-0,14	24	0	0	71,1	50,4	20,72	0,6	0,4	-
04.02.2025	1,874	0,005	102,28	101,34	100,04	100,12	-0,08	24	0	0	69,7	51	18,75	0,6	0,4	-
05.02.2025	1,937	0,002	99,58	98,67	97,39	97,51	-0,12	24	0	0	69,8	49,9	19,93	0,6	0,4	-
06.02.2025	1,956	0,009	100,64	99,62	98,39	98,39	0	24	0	0	70,5	50,7	19,87	0,6	0,4	-
07.02.2025	2,026	0,003	95,61	94,49	93,4	93,39	0,01	24	0	0	71,8	50,1	21,66	0,6	0,4	-
08.02.2025	2,053	0,016	97,31	95,95	95,11	94,81	0,3	24	0	0	71,3	50	21,37	0,6	0,4	-
09.02.2025	2,206	0,019	90,94	89,38	88,72	88,34	0,38	24	0	0	74,3	49,7	24,63	0,6	0,4	-
10.02.2025	2,192	0,017	84,15	82,71	81,99	81,71	0,28	24	0	0	76,3	49,7	26,52	0,6	0,4	-
11.02.2025	2,314	0,01	82,83	81,3	80,6	80,36	0,24	24	0	0	78,1	49,6	28,53	0,6	0,4	-
12.02.2025	2,231	0,014	87,62	86,11	85,38	85,09	0,29	24	0	0	76	50	25,95	0,6	0,4	-
13.02.2025	2,255	0,016	88,86	87,34	86,6	86,31	0,29	24	0	0	75,8	50	25,83	0,6	0,4	-
14.02.2025	2,136	0,017	94,76	93,32	92,56	92,22	0,34	24	0	0	72,3	49,4	22,86	0,6	0,4	-
15.02.2025	2,138	0,021	92,01	90,5	89,78	89,44	0,34	24	0	0	73,7	50,1	23,59	0,6	0,4	-
16.02.2025	2,18	0,039	91,14	89,2	88,93	88,16	0,77	24	0	0	74,1	50	24,08	0,6	0,4	-
17.02.2025	2,109	0,036	102,04	100,26	99,74	99,07	0,67	24	0	0	70,7	50	20,79	0,6	0,4	-
18.02.2025	2,047	0,038	97,71	95,92	95,54	94,79	0,75	24	0	0	70,8	49,7	21,03	0,6	0,4	-
19.02.2025	2,072	0,013	91,22	89,82	89,07	88,79	0,28	24	0	0	72,5	49,4	23,08	0,6	0,4	-
20.02.2025	2,18	0,011	81,94	80,55	79,76	79,56	0,2	24	0	0	77,7	50,5	27,19	0,6	0,4	-
21.02.2025	2,126	0,007	84,94	83,58	82,84	82,63	0,21	24	0	0	75,1	49,6	25,48	0,6	0,4	-
22.02.2025	2,092	0,005	92,33	91,13	90,15	90,1	0,05	24	0	0	72,6	49,4	23,15	0,6	0,4	-
23.02.2025	2,031	0,009	94,81	93,58	92,63	92,47	0,16	24	0	0	71,6	49,7	21,81	0,6	0,4	-
Итого:	64,511	0	3093,45	3048,49	3021,2	3010,9	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,511															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	251,19	13785,78	13582,6	13488,24	13407,62
23.02.2025	315,701	16879,23	16631,09	16509,44	16418,52

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.02.2025 13:47:50