

#15934#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Садовая 39-45, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5865
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207003
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,295	0,013	126,5	125,07	123,9	123,61	0,29	24	0	0	67,5	49,1	18,4	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	2,065	0	108,36	107,37	106,15	106,12	0,03	24	0	0	67,3	47,9	19,43	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	2,456	0,008	127,24	125,77	124,51	124,31	0,2	24	0	0	69	49,3	19,63	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	2,555	0,007	129,59	128,13	126,74	126,58	0,16	24	0	0	70,3	50,2	20,06	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	2,723	0,03	157,35	155,44	154,03	153,51	0,52	24	0	0	68,4	51	17,49	0,6	0,4	3
01.03.2021	2,752	0,036	154,88	152,86	151,48	150,92	0,56	24	0	0	69,9	51,9	17,96	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	2,735	0,026	141,31	139,44	138,12	137,73	0,39	24	0	0	70,8	51,2	19,62	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	2,717	0,022	142,77	140,99	139,57	139,23	0,34	24	0	0	70,9	51,6	19,3	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	2,78	0,025	158,33	156,49	154,86	154,48	0,38	24	0	0	70	52,3	17,78	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	2,85	0,034	173,63	171,58	169,82	169,26	0,56	24	0	0	70	53,4	16,58	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	2,948	0,028	180,21	178,22	176,26	175,8	0,46	24	0	0	70	53,4	16,57	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	2,834	0,024	165,4	163,49	161,78	161,39	0,39	24	0	0	69,8	52,5	17,36	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	2,924	0,019	169,08	167,33	165,27	165,03	0,24	24	0	0	71	53,4	17,6	0,6	0,4	0
09.03.2021	2,917	0,017	157,63	155,85	153,91	153,67	0,24	24	0	0	72,8	53,9	18,84	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	2,9	0,033	164,5	162,4	160,74	160,21	0,53	24	0	0	71,5	53,6	17,84	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	2,939	0,028	189,74	187,72	185,55	185,1	0,45	24	0	0	70,2	54,6	15,68	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	2,599	0,008	149,99	148,61	146,79	146,7	0,09	24	0	0	69,3	51,6	17,64	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	2,488	0,002	131,3	130,06	128,44	128,4	0,04	24	0	0	69,8	50,4	19,35	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	2,61	0,005	135,16	133,8	132,19	132,11	0,08	24	0	0	70,1	50,4	19,71	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	2,527	0,003	135,39	134,1	132,47	132,42	0,05	24	0	0	69,8	50,8	19,04	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	2,479	0	138,1	136,99	135,17	135,17	0	24	0	0	68,9	50,6	18,31	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	2,479	0	138,1	136,99	135,17	135,17	0	24	0	0	68,9	50,6	18,31	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	2,684	0,016	167,46	165,87	163,99	163,74	0,25	24	0	0	68	51,7	16,26	0,6	0,4	1
19.03.2021	2,753	0,008	160,5	159,21	157,07	156,96	0,11	24	0	0	70,2	52,7	17,47	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	2,906	0	166,05	164,78	162,38	162,38	0	24	0	0	71,1	53,3	17,86	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	2,788	0	172,93	171,83	169,4	169,4	0	24	0	0	68,4	52	16,43	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	2,597	0,001	153,66	152,74	150,58	150,57	0,01	24	0	0	68,8	51,5	17,22	0,6	0,4	-
Итого:	72,3	0	4095,16	4053,13	4006,34	3999,97	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,3															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	498,565	30881,38	30779,94	30315,48	30249,74
22.03.2021	570,865	34976,54	34833,07	34321,82	34249,71

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 20:59:32