

# #15919#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Садовая 39-45, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 5865  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00207003  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2022 | 2,642    | 0         | 179,34  | 180,61  | 176,91  | 176,91  | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,4   | 52,5   | 14,91 | 0,6     | 0,4     | 4,7         |
| 25.02.2022 | 2,547    | 0         | 165,35  | 166,58  | 163,19  | 163,19  | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,1   | 51,5   | 15,58 | 0,6     | 0,4     | 4,4         |
| 26.02.2022 | 2,626    | 0         | 179,88  | 181,16  | 177,5   | 177,5   | 0      | 24       | 0       | 0      | 66,7   | 51,9   | 14,76 | 0,6     | 0,4     | 2,9         |
| 27.02.2022 | 2,782    | 0         | 203,21  | 204,69  | 200,47  | 200,47  | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,1   | 53,2   | 13,84 | 0,6     | 0,4     | 0,6         |
| 28.02.2022 | 2,663    | 0         | 181,14  | 182,42  | 178,66  | 178,66  | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,2   | 52,3   | 14,89 | 0,6     | 0,4     | 0,5         |
| 01.03.2022 | 2,759    | 0         | 179,48  | 180,58  | 176,87  | 176,87  | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,8   | 53,2   | 15,57 | 0,6     | 0,4     | -1,2        |
| 02.03.2022 | 2,811    | 0         | 195,12  | 196,25  | 192,22  | 192,22  | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,3   | 53,7   | 14,58 | 0,6     | 0,4     | -0,1        |
| 03.03.2022 | 2,629    | 0         | 177,97  | 179,07  | 175,52  | 175,52  | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,1   | 52,2   | 14,95 | 0,6     | 0,4     | 2,7         |
| 04.03.2022 | 2,65     | 0         | 187,75  | 189,13  | 185,3   | 185,3   | 0      | 24       | 0       | 0      | 66,3   | 52     | 14,29 | 0,6     | 0,4     | 2,1         |
| 05.03.2022 | 2,856    | 0         | 192,9   | 194,18  | 190,15  | 190,15  | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,5   | 53,6   | 14,99 | 0,6     | 0,4     | -2,2        |
| 06.03.2022 | 3,023    | 0         | 212,67  | 214,1   | 209,59  | 209,59  | 0      | 24       | 0       | 0      | 69     | 54,6   | 14,4  | 0,6     | 0,4     | -1,1        |
| 07.03.2022 | 2,806    | 0         | 179,22  | 180,45  | 176,71  | 176,71  | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,8   | 53     | 15,85 | 0,6     | 0,4     | 1,7         |
| 08.03.2022 | 2,637    | 0         | 178,04  | 179,24  | 175,65  | 175,65  | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,2   | 52,3   | 14,98 | 0,6     | 0,4     | 2,8         |
| 09.03.2022 | 2,634    | 0         | 184,19  | 185,6   | 181,8   | 181,8   | 0      | 24       | 0       | 0      | 66,8   | 52,3   | 14,47 | 0,6     | 0,4     | 1,3         |
| 10.03.2022 | 2,93     | 0         | 214,44  | 216,42  | 211,63  | 211,63  | 0      | 24       | 0       | 0      | 68     | 54,2   | 13,81 | 0,6     | 0,4     | -2,5        |
| 11.03.2022 | 2,923    | 0         | 202,43  | 203,92  | 199,54  | 199,54  | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,8   | 54,2   | 14,63 | 0,6     | 0,4     | -1,2        |
| 12.03.2022 | 2,789    | 0         | 194,76  | 196,33  | 192,15  | 192,15  | 0      | 24       | 0       | 0      | 68     | 53,5   | 14,5  | 0,6     | 0,4     | -0,6        |
| 13.03.2022 | 2,699    | 0         | 167,96  | 169,18  | 165,6   | 165,6   | 0      | 24       | 0       | 0      | 69,1   | 52,8   | 16,27 | 0,6     | 0,4     | 0           |
| 14.03.2022 | 2,521    | 0         | 161,7   | 163,29  | 159,76  | 159,76  | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,6   | 51,9   | 15,74 | 0,6     | 0,4     | 1,5         |
| 15.03.2022 | 2,479    | 0         | 160,94  | 162,68  | 159,12  | 159,12  | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,2   | 51,6   | 15,55 | 0,6     | 0,4     | 1,8         |
| 16.03.2022 | 2,483    | 0         | 163,87  | 165,53  | 161,91  | 161,91  | 0      | 24       | 0       | 0      | 67     | 51,7   | 15,32 | 0,6     | 0,4     | 2,3         |
| 17.03.2022 | 2,445    | 0         | 153,6   | 155,16  | 151,79  | 151,79  | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,4   | 51,3   | 16,06 | 0,6     | 0,4     | 3,3         |
| 18.03.2022 | 2,345    | 0         | 134,09  | 135,31  | 132,37  | 132,37  | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,6   | 51     | 17,68 | 0,6     | 0,4     | 4,3         |
| 19.03.2022 | 2,257    | 0         | 121,45  | 122,44  | 119,89  | 119,89  | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,8   | 50     | 18,81 | 0,6     | 0,4     | 2,6         |
| 20.03.2022 | 2,394    | 0         | 133,76  | 134,85  | 131,99  | 131,99  | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,9   | 50,8   | 18,11 | 0,6     | 0,4     | 2,2         |
| 21.03.2022 | 2,234    | 0         | 127,6   | 128,67  | 125,93  | 125,93  | 0      | 24       | 0       | 0      | 68,4   | 50,7   | 17,71 | 0,6     | 0,4     | 3,3         |
| 22.03.2022 | 2,121    | 0         | 134,57  | 135,84  | 132,92  | 132,92  | 0      | 24       | 0       | 0      | 67,1   | 51,2   | 15,93 | 0,6     | 0,4     | 4,9         |
| 23.03.2022 | 2,18     | 0         | 135,72  | 136,91  | 134,07  | 134,07  | 0      | 24       | 0       | 0      | 66,7   | 50,5   | 16,23 | 0,6     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 72,865   | 0         | 4803,15 | 4840,59 | 4739,21 | 4739,21 | 0      | 672      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 72,865   |           |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.02.2022 | 1098,553 | 73850,01 | 73703,9  | 72531,27 | 72447,87 |
| 23.03.2022 | 1171,418 | 78653,16 | 78544,49 | 77270,48 | 77187,08 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2022 7:43:16