

#72772#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2024 по 09.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Садовая 39-45, Калининград
4817

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00207003	09.03.2024	23.02.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	2043,222	2016,982	26.24

Подпись исполнителя _____



с 10.03.24 не поверке



#72771#

Отчёт за период с 23.02.2024 по 09.03.2024.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 5865
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207003
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 11.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2024	-	1,726	0,077	68,83	66,35	67,33	65,69	1,64	24	0	0	69,8	45,2	24,55	0,6	0,4
25.02.2024	-	1,715	0,075	68,43	65,96	66,93	65,32	1,61	24	0	0	70	45,5	24,53	0,6	0,4
26.02.2024	-	1,568	0,065	62,46	60,26	61,08	59,65	1,43	24	0	0	70,1	45,4	24,63	0,6	0,4
27.02.2024	-	1,566	0,061	61,03	58,83	59,69	58,3	1,39	24	0	0	70,3	45,2	25,16	0,6	0,4
28.02.2024	-	1,666	0,069	64,4	62,03	62,97	61,44	1,53	24	0	0	70,2	44,8	25,31	0,6	0,4
29.02.2024	-	1,778	0,077	72,07	69,55	70,49	68,84	1,65	24	0	0	69,8	45,7	24,13	0,6	0,4
01.03.2024	-	1,5	0,065	63,68	61,52	62,3	60,9	1,4	24	0	0	69,1	46	23,05	0,6	0,4
02.03.2024	-	1,574	0,068	62,56	60,27	61,17	59,69	1,48	24	0	0	70,1	45,5	24,59	0,6	0,4
03.03.2024	-	1,596	0,073	63,51	61,14	62,13	60,55	1,58	24	0	0	70	45,5	24,48	0,6	0,4
04.03.2024	-	1,772	0,081	70,48	67,82	68,93	67,17	1,76	24	0	0	69,9	45,4	24,54	0,6	0,4
05.03.2024	-	1,906	0,087	76,08	73,27	74,41	72,54	1,87	24	0	0	70,2	45,7	24,45	0,6	0,4
06.03.2024	-	1,895	0,09	75,67	72,78	74	72,05	1,95	24	0	0	70,3	46	24,36	0,6	0,4
07.03.2024	-	1,941	0,087	76,98	74,16	75,25	73,4	1,85	24	0	0	70,9	46,3	24,63	0,6	0,4
08.03.2024	-	1,957	0,093	78,6	75,65	76,83	74,88	1,95	24	0	0	70,7	46,4	24,3	0,6	0,4
09.03.2024	-	2,08	0,099	83,09	79,97	81,24	79,15	2,09	24	0	0	70,4	46,1	24,39	0,6	0,4
Итого:	-	26,24	1,167	1047,87	1009,56	1024,75	999,57	25,18	360	0	-	70,12	45,65	24,47	0,6	0,4

Общее время работы системы

360 час.

Период нормальной работы системы

360 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2024	2016,982	128049,01	126825,67	121962,36	121078,52
09.03.2024	2043,222	129096,88	127835,23	122987,11	122078,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
