

#121379#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Садовая 39-45, Калининград

4817

5865

ВКТ-7

00207003

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,014	0,006	94,31	93,21	92,15	92,11	0,04	24	0	0	71,5	49,7	21,8	0,6	0,4	-
25.02.2025	1,962	0,002	96,38	95,41	94,24	94,25	-0,01	24	0	0	70,8	50	20,81	0,6	0,4	-
26.02.2025	1,95	0	94,08	93,2	91,92	92,09	-0,17	24	0	0	71,2	50	21,3	0,6	0,4	-
27.02.2025	1,892	0,002	94,24	93,27	92,12	92,17	-0,05	24	0	0	70,7	50,2	20,55	0,6	0,4	-
28.02.2025	1,88	0,007	96,17	95,14	94,05	93,98	0,07	24	0	0	70,2	50,2	19,93	0,6	0,4	-
01.03.2025	1,907	0,01	99	97,86	96,84	96,7	0,14	24	0	0	69,8	50,2	19,61	0,6	0,4	-
02.03.2025	1,918	0,016	94,28	92,95	92,16	91,83	0,33	24	0	0	70,9	50,3	20,61	0,6	0,4	-
03.03.2025	1,876	0,008	98,1	96,98	95,94	95,82	0,12	24	0	0	69,9	50,5	19,45	0,6	0,4	-
04.03.2025	1,895	0,005	101,01	100,07	98,84	98,86	-0,02	24	0	0	69,6	50,5	19,14	0,6	0,4	-
05.03.2025	1,895	0,009	94,89	93,76	92,78	92,64	0,14	24	0	0	70,5	50,2	20,36	0,6	0,4	-
06.03.2025	1,927	0,011	94,63	93,4	92,51	92,26	0,25	24	0	0	70,8	50,1	20,71	0,6	0,4	-
07.03.2025	1,87	0,006	92,27	91,19	90,21	90,11	0,1	24	0	0	70,8	50,1	20,63	0,6	0,4	-
08.03.2025	1,87	0,001	93,18	92,4	91,1	91,27	-0,17	24	0	0	70,8	50,2	20,57	0,6	0,4	-
09.03.2025	1,85	-0,002	97,8	97,16	95,64	95,96	-0,32	24	0	0	70,3	50,8	19,5	0,6	0,4	-
10.03.2025	1,779	-0,002	99,53	98,95	97,4	97,73	-0,33	24	0	0	69,4	51	18,45	0,6	0,4	-
11.03.2025	1,843	-0,006	93,92	93,48	91,84	92,34	-0,5	24	0	0	70,8	50,5	20,32	0,6	0,4	-
12.03.2025	1,808	0	96,66	96,08	94,57	94,95	-0,38	24	0	0	69,7	50,4	19,29	0,6	0,4	-
13.03.2025	1,781	0,002	98,42	97,65	96,3	96,45	-0,15	24	0	0	69,4	50,9	18,54	0,6	0,4	-
14.03.2025	1,811	0,001	92,5	91,78	90,45	90,69	-0,24	24	0	0	70,2	50	20,14	0,6	0,4	-
15.03.2025	1,807	0,007	93,04	92,08	91,01	90,95	0,06	24	0	0	70	50,2	19,83	0,6	0,4	-
16.03.2025	1,903	0,012	95,68	94,55	93,55	93,38	0,17	24	0	0	70,8	50,6	20,25	0,6	0,4	-
17.03.2025	1,86	0,014	104,66	103,49	102,41	102,2	0,21	24	0	0	69,2	51,2	18,03	0,6	0,4	-
18.03.2025	1,835	0,009	96,47	95,42	94,39	94,3	0,09	24	0	0	69,8	50,4	19,37	0,6	0,4	-
19.03.2025	1,918	0,003	95,14	94,2	93,01	93,09	-0,08	24	0	0	70,6	50	20,64	0,6	0,4	-
20.03.2025	1,819	0,007	101,47	100,56	99,33	99,34	-0,01	24	0	0	69,1	50,8	18,31	0,6	0,4	-
21.03.2025	1,841	0,003	99,36	98,56	97,16	97,35	-0,19	24	0	0	70,3	51,3	19,02	0,6	0,4	-
22.03.2025	1,92	0	101,14	100,44	98,93	99,24	-0,31	24	0	0	70,2	50,6	19,54	0,6	0,4	-
23.03.2025	2,093	0,012	123,81	122,74	121,19	121,18	0,01	24	0	0	69,2	51,9	17,23	0,6	0,4	-
Итого:	52,724	0	2732,14	2705,98	2672,04	2673,24	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,724															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	315,701	16879,23	16631,09	16509,44	16418,52
23.03.2025	368,425	19611,37	19337,07	19181,48	19091,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 16:56:36