

#297012#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Садовая 39-45, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5865
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207003
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 19.03.2026 | 2,259 | 0,018 | 146,74 | 145,34 | 143,51 | 143,29 | 0,22 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 54,7 | 15,64 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.03.2026 | 2,019 | 0,001 | 119,27 | 118,35 | 116,55 | 116,78 | -0,23 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 53,5 | 17,39 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.03.2026 | 1,508 | -0,003 | 90,39 | 89,95 | 88,4 | 88,77 | -0,37 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 52,7 | 17,25 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.03.2026 | 1,583 | -0,001 | 92,18 | 91,62 | 90,09 | 90,43 | -0,34 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 53,4 | 17,74 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.03.2026 | 1,611 | 0 | 95,78 | 95,18 | 93,59 | 93,89 | -0,3 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 54,1 | 17,35 | 0,6 | 0,4 | - |
| 24.03.2026 | 1,638 | 0,003 | 96,76 | 95,98 | 94,46 | 94,59 | -0,13 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 55,5 | 17,39 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.03.2026 | 1,627 | 0,003 | 94,84 | 93,95 | 92,63 | 92,7 | -0,07 | 24 | 0 | 0 | 72 | 54,5 | 17,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.03.2026 | 1,56 | 0,009 | 90,62 | 89,77 | 88,61 | 88,57 | 0,04 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 52,7 | 17,56 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.03.2026 | 1,548 | 0 | 90,42 | 89,78 | 88,44 | 88,63 | -0,19 | 24 | 0 | 0 | 70 | 52,4 | 17,61 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.03.2026 | 1,601 | 0,003 | 91,02 | 90,28 | 89 | 89,09 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 52,4 | 18,02 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.03.2026 | 1,559 | 0 | 88,1 | 87,41 | 86,13 | 86,32 | -0,19 | 23 | 0 | 0 | 70,3 | 52,1 | 18,19 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.03.2026 | 1,582 | 0 | 93,85 | 93,21 | 91,78 | 91,98 | -0,2 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 52,8 | 17,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.03.2026 | 1,613 | 0 | 94,24 | 93,63 | 92,1 | 92,4 | -0,3 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 53,2 | 17,65 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.04.2026 | 1,602 | -0,002 | 92,94 | 92,43 | 90,86 | 91,24 | -0,38 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 52,6 | 17,79 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.04.2026 | 1,672 | -0,003 | 104,89 | 104,27 | 102,53 | 102,85 | -0,32 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 54,4 | 16,44 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.04.2026 | 1,978 | 0,013 | 117,15 | 115,9 | 114,49 | 114,34 | 0,15 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 54,1 | 17,18 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.04.2026 | 1,877 | 0,011 | 119,56 | 118,5 | 116,91 | 116,87 | 0,04 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 54,2 | 16,02 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.04.2026 | 1,733 | 0,005 | 123,71 | 122,84 | 121,03 | 121,1 | -0,07 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 55,2 | 14,32 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.04.2026 | 1,861 | 0,001 | 117,3 | 116,56 | 114,66 | 114,93 | -0,27 | 24 | 0 | 0 | 71 | 54,6 | 16,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.04.2026 | 1,805 | 0,003 | 113,73 | 112,82 | 111,17 | 111,26 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 54,8 | 16,26 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.04.2026 | 1,613 | 0 | 105,09 | 104,43 | 102,72 | 102,92 | -0,2 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 55,5 | 15,77 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.04.2026 | 1,707 | -0,004 | 104,76 | 104,2 | 102,33 | 102,73 | -0,4 | 24 | 0 | 0 | 72 | 55,1 | 16,85 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.04.2026 | 1,563 | 0,001 | 103,36 | 102,73 | 100,99 | 101,21 | -0,22 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 55,8 | 15,57 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.04.2026 | 1,429 | -0,001 | 100,47 | 99,94 | 98,17 | 98,44 | -0,27 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 56,9 | 14,67 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.04.2026 | 1,366 | -0,006 | 88,54 | 88,21 | 86,46 | 86,9 | -0,44 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 56,4 | 16,04 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.04.2026 | 1,309 | -0,019 | 87,34 | 87,34 | 85,3 | 86,03 | -0,73 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 56,8 | 15,78 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.04.2026 | 1,188 | -0,024 | 93,62 | 93,83 | 91,51 | 92,4 | -0,89 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 57,1 | 13,51 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.04.2026 | 1,33 | -0,02 | 100,04 | 100,05 | 97,79 | 98,57 | -0,78 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 56,8 | 14,03 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.04.2026 | 1,377 | -0,02 | 104,44 | 104,4 | 102,09 | 102,81 | -0,72 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 56,7 | 13,84 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.04.2026 | 1,492 | -0,003 | 102,52 | 102,02 | 100,25 | 100,56 | -0,31 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 55,8 | 15,02 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.04.2026 | 1,316 | 0,018 | 102,16 | 101,2 | 99,9 | 99,62 | 0,28 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 57,5 | 12,96 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 49,926 | 0 | 3165,83 | 3146,12 | 3094,45 | 3102,22 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 49,926 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 18.03.2026 | 853,054 | 52559,71 | 52213,59 | 51350,08 | 51463,27 |
| 18.04.2026 | 902,98 | 55725,54 | 55359,71 | 54444,53 | 54565,49 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 14:13:01