

#15932#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Садовая 39-45, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5865
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207003
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 23.03.2021 | 2,393 | 0 | 131,75 | 130,9 | 129,15 | 129,15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 49,4 | 18,52 | 0,6 | 0,4 | 3,9 |
| 24.03.2021 | 2,459 | 0 | 135,25 | 134,38 | 132,56 | 132,56 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68 | 49,5 | 18,52 | 0,6 | 0,4 | 4,8 |
| 25.03.2021 | 2,252 | 0 | 107,08 | 106,35 | 104,92 | 104,92 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 48,2 | 21,46 | 0,6 | 0,4 | 6,9 |
| 26.03.2021 | 2,171 | 0 | 108,09 | 107,38 | 105,93 | 105,93 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 48,5 | 20,49 | 0,6 | 0,4 | 5,1 |
| 27.03.2021 | 1,959 | 0 | 99,41 | 98,97 | 97,58 | 97,58 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 47,4 | 20,06 | 0,6 | 0,4 | 8,7 |
| 28.03.2021 | 2,136 | 0 | 103,05 | 102,49 | 101,08 | 101,08 | 0 | 23 | 0 | 0 | 68,8 | 47,7 | 21,12 | 0,6 | 0,4 | 5,8 |
| 29.03.2021 | 2,168 | 0 | 98,02 | 97,39 | 96,02 | 96,02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 48 | 22,56 | 0,6 | 0,4 | 7,8 |
| 30.03.2021 | 1,985 | 0 | 92,05 | 91,53 | 90,27 | 90,27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 46,9 | 21,99 | 0,6 | 0,4 | 9,8 |
| 31.03.2021 | 1,814 | 0 | 80,77 | 80,35 | 79,23 | 79,23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 46,4 | 22,88 | 0,6 | 0,4 | 8,7 |
| 01.04.2021 | 2,164 | 0 | 108,02 | 107,45 | 105,95 | 105,95 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 47,8 | 20,39 | 0,6 | 0,4 | 4,7 |
| 02.04.2021 | 2,401 | 0 | 133,45 | 132,65 | 130,8 | 130,8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 50,1 | 18,32 | 0,6 | 0,4 | 3,8 |
| 03.04.2021 | 2,389 | 0 | 122,51 | 121,72 | 120,04 | 120,04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 49,5 | 19,85 | 0,6 | 0,4 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 2,291 | 0 | 123,09 | 122,56 | 120,72 | 120,72 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 49,9 | 18,98 | 0,6 | 0,4 | 4,2 |
| 05.04.2021 | 2,403 | 0 | 134,95 | 134,39 | 132,4 | 132,4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 50 | 18,12 | 0,6 | 0,4 | 2,7 |
| 06.04.2021 | 2,537 | 0 | 148,26 | 147,45 | 145,26 | 145,26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 51,8 | 17,46 | 0,6 | 0,4 | 2,6 |
| 07.04.2021 | 2,453 | 0,007 | 163,33 | 162,22 | 160,12 | 160,03 | 0,09 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 51,5 | 15,26 | 0,6 | 0,4 | 2,8 |
| 08.04.2021 | 2,267 | 0,003 | 130,18 | 129,21 | 127,54 | 127,51 | 0,03 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 50,1 | 17,75 | 0,6 | 0,4 | 4,3 |
| 09.04.2021 | 2,202 | 0 | 119,4 | 118,46 | 116,99 | 116,98 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 48,9 | 18,79 | 0,6 | 0,4 | 7,2 |
| 10.04.2021 | 2,165 | 0,001 | 109,5 | 108,59 | 107,25 | 107,21 | 0,04 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 48,4 | 20,15 | 0,6 | 0,4 | 4,9 |
| 11.04.2021 | 1,934 | 0 | 101,57 | 100,91 | 99,58 | 99,58 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 48 | 19,4 | 0,6 | 0,4 | 10,3 |
| 12.04.2021 | 1,582 | 0 | 87,45 | 87,07 | 85,86 | 85,86 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 47,9 | 18,4 | 0,6 | 0,4 | 7,7 |
| 13.04.2021 | 1,997 | 0 | 108,45 | 107,83 | 106,41 | 106,41 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 48 | 18,8 | 0,6 | 0,4 | 4,7 |
| 14.04.2021 | 2,175 | 0,001 | 120,49 | 119,63 | 118,11 | 118,08 | 0,03 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 49 | 18,38 | 0,6 | 0,4 | 4,1 |
| 15.04.2021 | 2,246 | 0,003 | 124,6 | 123,52 | 122,08 | 122 | 0,08 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 49 | 18,33 | 0,6 | 0,4 | 5,8 |
| 16.04.2021 | 2,047 | 0,001 | 110 | 109,02 | 107,75 | 107,69 | 0,06 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 48,2 | 18,95 | 0,6 | 0,4 | 5,6 |
| 17.04.2021 | 1,862 | 0,002 | 104,34 | 103,43 | 102,29 | 102,21 | 0,08 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 47,8 | 18,15 | 0,6 | 0,4 | 8,3 |
| 18.04.2021 | 1,615 | 0 | 84,82 | 84,21 | 83,21 | 83,19 | 0,02 | 24 | 0 | 0 | 66 | 46,6 | 19,41 | 0,6 | 0,4 | 10,4 |
| 19.04.2021 | 1,593 | 0 | 81,09 | 80,53 | 79,54 | 79,53 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 46,2 | 20,02 | 0,6 | 0,4 | 11 |
| 20.04.2021 | 1,496 | 0 | 82,72 | 82,18 | 81,16 | 81,13 | 0,03 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 47,2 | 18,38 | 0,6 | 0,4 | 9,9 |
| 21.04.2021 | 1,712 | 0,001 | 91,16 | 90,35 | 89,37 | 89,32 | 0,05 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 46,7 | 19,13 | 0,6 | 0,4 | 8,6 |
| 22.04.2021 | 2,162 | 0,007 | 115,36 | 114,05 | 112,97 | 112,74 | 0,23 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 48,5 | 19,03 | 0,6 | 0,4 | 4,6 |
| 23.04.2021 | 2,187 | 0,019 | 129,47 | 128,03 | 126,86 | 126,5 | 0,36 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 49,8 | 17,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 67,217 | 0 | 3589,68 | 3565,2 | 3519 | 3517,88 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 67,217 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 767

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 22.03.2021 | 570,902 | 34978,63 | 34835,09 | 34323,87 | 34251,75 |
| 23.04.2021 | 638,119 | 38568,31 | 38400,29 | 37842,87 | 37769,63 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 17:55:37