

# #15917#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Садовая 39-45, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 5865  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00207003  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	2,223	0	125,38	126,33	123,71	123,71	0	24	0	0	68,5	50,5	17,95	0,6	0,4	3,9
25.03.2022	1,971	0	99,36	100,11	98,05	98,05	0	24	0	0	68,7	48,7	20,08	0,6	0,4	7
26.03.2022	1,985	0	97,97	98,59	96,62	96,62	0	24	0	0	69,5	49	20,54	0,6	0,4	6,2
27.03.2022	2,016	0	103,34	104,14	102,01	102,01	0	23	0	0	68,7	49	19,76	0,6	0,4	5,2
28.03.2022	1,969	0	106,49	107,4	105,19	105,19	0	24	0	0	67,8	49,2	18,69	0,6	0,4	7
29.03.2022	1,971	0	103,88	104,78	102,58	102,58	0	24	0	0	68,2	49	19,2	0,6	0,4	4
30.03.2022	2,137	0	123,58	124,62	122,03	122,03	0	24	0	0	67,4	49,9	17,49	0,6	0,4	0,2
31.03.2022	2,274	0	136,76	137,93	135,04	135,04	0	24	0	0	67,4	50,6	16,81	0,6	0,4	-
01.04.2022	2,252	0	126,86	127,97	125,25	125,25	0	24	0	0	68,1	50,1	17,97	0,6	0,4	-
02.04.2022	2,292	0	126,94	128,03	125,35	125,35	0	24	0	0	68,3	50	18,26	0,6	0,4	-
03.04.2022	2,182	0	127,93	129,05	126,34	126,34	0	24	0	0	67,6	50,3	17,26	0,6	0,4	-
04.04.2022	2,281	0	143,17	144,4	141,43	141,43	0	24	0	0	66,7	50,6	16,12	0,6	0,4	-
05.04.2022	2,184	0	128,99	130,04	127,38	127,38	0	24	0	0	67,3	50,1	17,14	0,6	0,4	-
06.04.2022	2,128	0	117,07	118,01	115,6	115,6	0	24	0	0	68,3	49,9	18,4	0,6	0,4	-
07.04.2022	1,889	0	99,01	100,03	97,85	97,85	0	24	0	0	68,4	49,1	19,3	0,6	0,4	-
08.04.2022	1,848	0	102,58	103,72	101,44	101,44	0	24	0	0	67,7	49,5	18,17	0,6	0,4	-
09.04.2022	2,004	0	106,35	107,48	105,14	105,14	0	24	0	0	68	49	19,04	0,6	0,4	-
10.04.2022	2,078	0	110,5	111,6	109,17	109,17	0	24	0	0	68,2	49,2	19,03	0,6	0,4	-
11.04.2022	2,03	0	96,31	97,33	95,16	95,16	0	24	0	0	69,7	48,4	21,32	0,6	0,4	-
12.04.2022	2,06	0	104,28	105,38	103,07	103,07	0	24	0	0	69,2	49,2	19,97	0,6	0,4	-
13.04.2022	2,003	0	94,2	95,24	93,1	93,1	0	24	0	0	70,1	48,6	21,51	0,6	0,4	-
14.04.2022	1,92	0	94,15	95,23	93,05	93,05	0	24	0	0	69,6	49	20,62	0,6	0,4	-
15.04.2022	1,935	0	86,06	87,02	85,01	85,01	0	24	0	0	71,3	48,5	22,75	0,6	0,4	-
16.04.2022	1,981	0	94,29	95,45	93,27	93,27	0	24	0	0	70	48,8	21,22	0,6	0,4	-
17.04.2022	2,022	0	92,43	93,55	91,39	91,39	0	24	0	0	70,5	48,4	22,09	0,6	0,4	-
18.04.2022	1,984	0	92,96	94,17	91,98	91,98	0	24	0	0	70	48,4	21,53	0,6	0,4	-
19.04.2022	1,927	0	88	89,21	87,05	87,05	0	24	0	0	70,5	48,4	22,14	0,6	0,4	-
20.04.2022	1,962	0	86,1	87,21	85,12	85,12	0	24	0	0	71,7	48,7	23,05	0,6	0,4	-
21.04.2022	2,041	0	92,96	94,1	91,9	91,9	0	24	0	0	71,1	48,9	22,19	0,6	0,4	-
22.04.2022	1,89	0	89,05	90,21	88,08	88,08	0	24	0	0	70,1	48,7	21,44	0,6	0,4	-
23.04.2022	1,911	0	90,89	92,04	89,87	89,87	0	24	0	0	70,4	49,1	21,24	0,6	0,4	-
Итого:	63,35	0	3287,84	3320,37	3248,23	3248,23	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,35															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	1171,418	78653,16	78544,49	77270,48	77187,08
23.04.2022	1234,768	81941	81864,86	80518,71	80435,31

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2022 7:44:09