

#126497#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Садовая 39-45, Калининград

4817

5865

ВКТ-7

00207003

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,034	0,001	101,81	100,9	99,46	99,65	-0,19	24	0	0	71,6	51	20,54	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	1,698	-0,002	90,08	89,5	88,03	88,37	-0,34	24	0	0	71,3	51,9	19,48	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	1,872	-0,002	102,45	101,89	100,24	100,65	-0,41	24	0	0	69,7	50,8	18,9	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	1,856	-0,013	106,4	106,03	104,11	104,75	-0,64	24	0	0	68,9	50,8	18,11	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	1,466	-0,019	79,17	79,2	77,4	78,22	-0,82	24	0	0	70,7	51,2	19,46	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	1,377	-0,019	75,99	76,05	74,3	75,12	-0,82	24	0	0	70,5	51,4	19,1	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	1,634	-0,01	84,97	84,71	83,07	83,69	-0,62	23	0	0	70,7	50,7	20,01	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	1,782	-0,003	95,09	94,61	93,01	93,44	-0,43	24	0	0	70,1	50,7	19,39	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	1,741	-0,01	92,53	92,18	90,48	91,05	-0,57	24	0	0	70,4	50,8	19,55	0,6	0,4	-
02.04.2025	1,567	-0,015	84,94	84,83	83,07	83,78	-0,71	24	0	0	70,2	50,9	19,25	0,6	0,4	-
03.04.2025	1,282	-0,021	78,65	78,77	76,95	77,75	-0,8	24	0	0	69,5	52,3	17,15	0,6	0,4	-
04.04.2025	1,497	-0,016	82,27	82,25	80,48	81,27	-0,79	24	0	0	69,4	50,4	19,05	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,078	0,007	115,69	114,71	113,17	113,29	-0,12	24	0	0	69,9	51,5	18,4	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,33	0,013	134,24	132,98	131,28	131,25	0,03	24	0	0	70	52,2	17,73	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,074	-0,003	120	119,26	117,38	117,78	-0,4	24	0	0	69,5	51,7	17,82	0,6	0,4	-
08.04.2025	1,97	-0,003	113,69	113,03	111,2	111,62	-0,42	24	0	0	69,6	51,7	17,89	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,089	-0,009	115,83	115,3	113,28	113,86	-0,58	24	0	0	69,8	51,1	18,69	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,146	-0,005	115,6	114,89	113,02	113,45	-0,43	24	0	0	70,5	51,3	19,16	0,6	0,4	-
11.04.2025	1,759	-0,015	99,26	99,01	97,08	97,81	-0,73	24	0	0	69,8	51,3	18,47	0,6	0,4	-
12.04.2025	1,814	-0,019	98,18	97,99	96	96,79	-0,79	24	0	0	70,4	51,1	19,31	0,6	0,4	-
13.04.2025	1,296	-0,018	86,52	86,6	84,71	85,49	-0,78	24	0	0	68,4	52,7	15,76	0,6	0,4	-
14.04.2025	0,97	-0,024	70,22	70,53	68,69	69,55	-0,86	24	0	0	69,3	54,5	14,75	0,6	0,4	-
15.04.2025	0,876	-0,021	66,88	67,23	65,45	66,29	-0,84	24	0	0	69	54,9	14,04	0,6	0,4	-
16.04.2025	0,982	-0,012	66,43	66,49	64,98	65,58	-0,6	24	0	0	69,8	54,2	15,58	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,906	-0,01	64,87	64,99	63,4	64	-0,6	24	0	0	71,4	56,6	14,8	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,479	-0,022	52,87	53,36	51,67	52,44	-0,77	24	0	0	71,5	61,3	10,17	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,487	-0,024	59,63	60,18	58,34	59,16	-0,82	24	0	0	69,4	60,3	9,13	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,517	-0,027	62,07	62,6	60,69	61,52	-0,83	24	0	0	70,3	61	9,27	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,468	-0,027	65,85	66,42	64,43	65,29	-0,86	24	0	0	69,1	61,1	8,01	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,506	-0,022	65,72	66,24	64,28	65,09	-0,81	24	0	0	69,3	60,7	8,6	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,525	-0,004	58,32	58,42	57	57,41	-0,41	24	0	0	71,1	61,5	9,62	0,6	0,4	-
Итого:	44,078	0	2706,22	2701,15	2646,65	2665,41	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,078															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	368,425	19611,37	19337,07	19181,48	19091,76
23.04.2025	412,503	22317,59	22038,22	21828,13	21757,17

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:25:11