

#15931#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Садовая 39-45, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5865
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207003
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,192	0,015	126,29	124,87	123,75	123,41	0,34	24	0	0	67	49,4	17,58	0,6	0,4	4
25.04.2021	2,283	0,018	131,85	130,29	129,18	128,79	0,39	24	0	0	66,9	49,4	17,53	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	2,386	0,022	154,85	153,37	151,8	151,44	0,36	24	0	0	66	50,4	15,57	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	2,35	0	135,48	134,48	132,71	132,71	0	24	0	0	67,7	50	17,69	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	2,1	0,002	124,75	123,95	122,32	122,3	0,02	24	0	0	66,8	49,6	17,13	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	1,83	0	108,87	108,35	106,92	106,92	0	24	0	0	64,9	47,8	17,1	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	1,085	0	71,52	71,36	70,31	70,3	0,01	24	0	0	64,5	49,1	15,4	0,6	0,4	7
01.05.2021	0,535	0	45,58	45,72	44,87	44,87	0	24	0	0	65	53,1	11,91	0,6	0,4	7,3
02.05.2021	0,532	0,001	49,46	49,52	48,65	48,64	0,01	24	0	0	64,5	53,6	10,92	0,6	0,4	6,2
03.05.2021	0,599	0,001	36,83	36,75	36,15	36,14	0,01	24	0	0	67,5	51	16,54	0,6	0,4	5,8
04.05.2021	0,551	0	35,53	35,4	34,82	34,82	0	24	0	0	67,2	51,4	15,81	0,6	0,4	9,6
05.05.2021	0,559	0	36,95	36,78	36,21	36,2	0,01	24	0	0	66,8	51,4	15,36	0,6	0,4	10,4
06.05.2021	0,567	0	34,48	34,3	33,77	33,76	0,01	24	0	0	67,8	51,1	16,7	0,6	0,4	6,9
07.05.2021	0,571	0,002	35,05	34,87	34,33	34,31	0,02	24	0	0	67,5	51	16,53	0,6	0,4	6,9
08.05.2021	0,624	0,002	38,35	38,14	37,57	37,55	0,02	24	0	0	67,5	50,8	16,66	0,6	0,4	6,3
09.05.2021	0,598	0,001	31,76	31,56	31,11	31,08	0,03	24	0	0	69,6	50,5	19,1	0,6	0,4	11,1
10.05.2021	0,585	0,001	40,57	40,4	39,79	39,78	0,01	24	0	0	66,4	51,7	14,75	0,6	0,4	17,8
11.05.2021	0,435	0	34,92	34,87	34,26	34,26	0	24	0	1	64,8	52,1	12,65	0,6	0,4	19,7
12.05.2021	0,515	0	66,77	66,74	65,65	65,65	0	24	0	1	61,9	54,1	7,84	0,6	0,4	19,2
13.05.2021	0,558	0,002	81,25	81,27	79,95	79,93	0,02	24	0	0	61,6	54,7	6,96	0,6	0,4	9,9
14.05.2021	0,525	0	88,41	88,47	87	87	0	24	0	0	61,2	55,2	6	0,6	0,4	10,6
15.05.2021	0,546	0,002	54,66	54,59	53,72	53,7	0,02	24	0	0	63,8	53,6	10,17	0,6	0,4	10
16.05.2021	0,588	0,002	72,85	72,75	71,64	71,62	0,02	24	0	0	62,2	54	8,15	0,6	0,4	12,5
17.05.2021	0,499	0,004	57,39	57,29	56,4	56,35	0,05	24	0	0	63,2	54,5	8,72	0,6	0,4	14,5
18.05.2021	0,545	0,001	96,27	96,34	94,88	94,87	0,01	24	0	0	58,1	52,4	5,71	0,6	0,4	11,4
19.05.2021	0,534	0	75,21	75,25	73,98	73,98	0	24	0	0	61,3	54,1	7,17	0,6	0,4	10,4
20.05.2021	0,548	0,001	71,37	71,45	70,25	70,24	0,01	24	0	0	61,5	53,8	7,78	0,6	0,4	-
21.05.2021	0,55	0	57,65	57,72	56,71	56,71	0	24	0	0	63,8	54,1	9,68	0,6	0,4	14
22.05.2021	0,532	0	70,38	70,75	69,4	69,4	0	24	0	0	62,1	54,5	7,64	0,6	0,4	-
23.05.2021	0,523	0	41,65	41,71	40,95	40,95	0	24	0	0	65,6	52,8	12,76	0,6	0,4	-
Итого:	26,845	0	2106,95	2099,31	2069,05	2067,68	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,845															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	638,119	38568,31	38400,29	37842,87	37769,63
23.05.2021	664,964	40675,26	40499,6	39911,92	39837,31

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:33:34