

#15924#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Садовая 39-45, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5865
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207003
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,574	-0,002	45,83	46,7	45,38	45,44	-0,06	24	0	1	67,5	54,9	12,66	0,6	0,4	-
25.04.2023	0,547	-0,011	34,27	35,14	33,9	34,22	-0,32	24	0	1	70,5	53,9	16,6	0,6	0,4	-
26.04.2023	0,55	0	35,88	36,77	35,66	35,66	0	24	0	0	69,5	54,1	15,43	0,6	0,4	-
27.04.2023	0,57	-0,008	37,04	37,93	36,68	36,88	-0,2	24	0	1	69,5	53,7	15,76	0,6	0,4	-
28.04.2023	0,573	-0,002	35,28	36,17	35,02	35,08	-0,06	24	0	1	70,1	53,7	16,4	0,6	0,4	-
29.04.2023	0,583	-0,013	34,34	35,21	33,94	34,32	-0,38	24	0	1	70,8	53	17,77	0,6	0,4	-
30.04.2023	0,624	-0,002	39,8	40,68	39,45	39,51	-0,06	24	0	1	69,1	53,3	15,85	0,6	0,4	-
01.05.2023	0,568	-0,007	35,57	36,44	35,21	35,4	-0,19	24	0	1	70,1	53,6	16,45	0,6	0,4	-
02.05.2023	0,597	-0,006	38,94	39,8	38,53	38,71	-0,18	24	0	1	69,4	53,7	15,72	0,6	0,4	-
03.05.2023	0,549	-0,015	32,22	33,07	31,8	32,21	-0,41	24	0	1	71,7	53,6	18,05	0,6	0,4	-
04.05.2023	0,589	-0,011	35,2	36,05	34,8	35,11	-0,31	24	0	1	70,7	53,4	17,32	0,6	0,4	-
05.05.2023	0,567	-0,006	35,38	36,28	35,07	35,24	-0,17	24	0	1	70,2	53,8	16,42	0,6	0,4	-
06.05.2023	0,582	-0,006	37,48	38,39	37,13	37,29	-0,16	24	0	1	69,7	53,8	15,88	0,6	0,4	-
07.05.2023	0,586	-0,009	35,94	36,82	35,57	35,81	-0,24	24	0	1	70,7	53,8	16,87	0,6	0,4	-
08.05.2023	0,579	-0,012	44,91	45,79	44,36	44,7	-0,34	24	0	1	68	54,5	13,49	0,6	0,4	-
09.05.2023	0,565	-0,005	40,34	41,23	39,96	40,1	-0,14	24	0	1	68,6	54,3	14,37	0,6	0,4	-
10.05.2023	0,563	-0,007	45,96	46,85	45,45	45,64	-0,19	24	0	1	67,6	55	12,63	0,6	0,4	-
11.05.2023	0,566	-0,003	51,52	52,35	50,96	51,05	-0,09	24	0	1	66,4	55,2	11,16	0,6	0,4	-
12.05.2023	0,548	-0,006	42,62	43,44	42,13	42,28	-0,15	24	0	1	68	54,8	13,19	0,6	0,4	-
13.05.2023	0,602	-0,002	45,59	46,35	45,09	45,14	-0,05	24	0	1	68	54,6	13,41	0,6	0,4	-
14.05.2023	0,597	0	49,49	50,23	48,95	48,95	0	24	0	0	66,8	54,6	12,19	0,6	0,4	-
15.05.2023	0,536	-0,006	42,14	42,94	41,67	41,82	-0,15	24	0	1	68,1	55,1	13,06	0,6	0,4	-
16.05.2023	0,551	-0,002	41,48	42,29	41,08	41,14	-0,06	24	0	1	68,2	54,7	13,46	0,6	0,4	-
17.05.2023	0,552	-0,005	41,86	42,65	41,42	41,56	-0,14	24	0	1	68,1	54,5	13,53	0,6	0,4	-
18.05.2023	0,566	-0,002	47,95	48,72	47,4	47,46	-0,06	24	0	1	66,9	54,9	11,97	0,6	0,4	-
19.05.2023	0,574	0	43,43	44,17	43	43	0	24	0	0	68,5	55,1	13,36	0,6	0,4	-
20.05.2023	0,579	-0,004	45,87	46,61	45,35	45,45	-0,1	24	0	1	67,6	54,7	12,9	0,6	0,4	-
21.05.2023	0,569	-0,003	50,17	50,92	49,59	49,68	-0,09	24	0	1	66,7	55,2	11,49	0,6	0,4	-
22.05.2023	0,538	-0,004	39,82	40,58	39,37	39,47	-0,1	24	0	1	68,6	54,8	13,78	0,6	0,4	-
23.05.2023	0,558	-0,002	49,73	50,47	49,17	49,22	-0,05	24	0	1	66,5	55,1	11,43	0,6	0,4	-
Итого:	17,102	0	1236,05	1261,04	1223,09	1227,54	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,102															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	1648,041	110554,79	109619,41	104803,51	104155,97
23.05.2023	1665,143	111790,84	110880,45	106026,6	105383,51

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:46:58