

#133976#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Садовая 39-45, Калининград
4817
5865
ВКТ-7
00207003
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,437	-0,027	65,57	66,23	64,15	65,08	-0,93	24	0	0	69,2	61,4	7,72	0,6	0,4	-
25.05.2025	0,442	-0,025	66,92	67,55	65,49	66,36	-0,87	24	0	0	69,2	61,6	7,53	0,6	0,4	-
26.05.2025	0,45	-0,029	62,52	63,1	61,14	61,98	-0,84	24	0	0	70,2	62	8,18	0,6	0,4	-
27.05.2025	0,427	-0,029	48,33	48,96	47,2	48,08	-0,88	24	0	1	72,8	62,7	10,16	0,6	0,4	-
28.05.2025	0,422	-0,029	50,37	51,01	49,2	50,06	-0,86	24	0	0	72,2	62,6	9,61	0,6	0,4	-
29.05.2025	0,427	-0,033	61,15	61,8	59,81	60,73	-0,92	24	0	1	70,1	62	8,07	0,6	0,4	-
30.05.2025	0,41	-0,025	48,9	49,42	47,74	48,54	-0,8	24	0	1	72,3	62,8	9,55	0,6	0,4	-
31.05.2025	0,452	-0,012	65,01	65,31	63,57	64,16	-0,59	24	0	0	69,8	62,2	7,63	0,6	0,4	-
01.06.2025	0,439	-0,01	54,16	54,5	52,95	53,5	-0,55	24	0	0	71,7	62,8	8,88	0,6	0,4	-
02.06.2025	0,434	-0,01	51,4	51,69	50,2	50,76	-0,56	24	0	0	72,3	63	9,3	0,6	0,4	-
03.06.2025	0,43	-0,007	53,4	53,63	52,16	52,65	-0,49	24	0	0	72,4	63,6	8,81	0,6	0,4	-
04.06.2025	0,446	-0,01	55,55	55,78	54,24	54,73	-0,49	24	0	0	72,5	63,8	8,73	0,6	0,4	-
05.06.2025	0,347	-0,004	54,48	54,69	53,21	53,65	-0,44	24	0	1	71,8	64,7	7,03	0,6	0,4	-
06.06.2025	0,36	-0,005	52,51	52,78	51,3	51,77	-0,47	24	0	0	71,8	64,2	7,55	0,6	0,4	-
07.06.2025	0,388	-0,005	55,15	55,4	53,89	54,35	-0,46	24	0	0	72,1	64,4	7,69	0,6	0,4	-
08.06.2025	0,398	-0,015	57,53	57,84	56,16	56,73	-0,57	24	0	0	72,5	64,8	7,7	0,6	0,4	-
09.06.2025	0,399	-0,017	63,86	64,28	62,41	63,04	-0,63	24	0	0	71,8	64,7	7,01	0,6	0,4	-
10.06.2025	0,405	-0,031	64,1	64,69	62,6	63,41	-0,81	24	0	0	72,6	65,3	7,3	0,6	0,4	-
11.06.2025	0,356	-0,041	59,33	60,06	57,96	58,93	-0,97	24	0	0	71,9	64,7	7,18	0,6	0,4	-
12.06.2025	0,366	-0,043	63,14	63,9	61,71	62,66	-0,95	24	0	0	71,8	64,9	6,84	0,6	0,4	-
13.06.2025	0,363	-0,045	60,79	61,59	59,4	60,4	-1	24	0	0	72,1	64,9	7,18	0,6	0,4	-
14.06.2025	0,354	-0,044	60,25	61,03	58,87	59,86	-0,99	24	0	0	71,8	64,8	7,04	0,6	0,4	-
15.06.2025	0,409	-0,041	67,64	68,38	66,07	67,03	-0,96	24	0	0	72,2	65,1	7,1	0,6	0,4	-
16.06.2025	0,395	-0,044	63,95	64,72	62,46	63,47	-1,01	24	0	0	72	64,6	7,36	0,6	0,4	-
17.06.2025	0,383	-0,045	65,03	65,82	63,53	64,55	-1,02	24	0	0	71,8	64,8	7,05	0,6	0,4	-
18.06.2025	0,386	-0,046	62,86	63,63	61,43	62,44	-1,01	24	0	0	71,7	64,4	7,28	0,6	0,4	-
19.06.2025	0,387	-0,046	64,15	64,93	62,68	63,7	-1,02	24	0	0	71,6	64,4	7,16	0,6	0,4	-
20.06.2025	0,373	-0,045	64,01	64,76	62,49	63,5	-1,01	24	0	0	71,9	64,9	7	0,6	0,4	-
21.06.2025	0,397	-0,041	67,98	68,7	66,43	67,4	-0,97	24	0	0	71,8	64,8	6,93	0,6	0,4	-
22.06.2025	0,383	-0,045	65,16	65,93	63,65	64,69	-1,04	24	0	0	71,8	64,8	7,01	0,6	0,4	-
23.06.2025	0,385	-0,046	65,05	65,8	63,55	64,55	-1	24	0	0	71,9	64,8	7,05	0,6	0,4	-
Итого:	12,45	0	1860,25	1877,91	1817,65	1842,76	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,45															

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	428,003	24454,31	24192,47	23918,34	23873,89
23.06.2025	440,453	26314,56	26070,38	25735,99	25716,65

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 11:54:59