

#84697#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 02.06.2024 по 17.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Садовая 39-45, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00207003	Показания прибора, Гкал 17.06.2024	Предыдущие показания, Гкал 02.06.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6,55	0	6.55

Подпись исполнителя



#84696#

Отчёт за период с 02.06.2024 по 17.06.2024.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 5865
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207003
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 19.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
03.06.2024	-	0,059	0,019	3,86	3,53	3,77	3,46	0,31	3	4	1	68,3	57,4	10,83	0,6	0,4
04.06.2024	-	0,432	0	38,29	38,27	37,53	37,53	0	24	0	0	68,4	56,8	11,5	0,6	0,4
05.06.2024	-	0,433	0	35,58	35,99	35,07	35,07	0	24	0	0	69,5	57,2	12,3	0,6	0,4
06.06.2024	-	0,425	0	37,82	38,49	37,41	37,41	0	24	0	0	68,4	57	11,41	0,6	0,4
07.06.2024	-	0,424	-0,002	38,28	38,97	37,85	37,9	-0,05	24	0	1	68,2	56,9	11,31	0,6	0,4
08.06.2024	-	0,469	0	41,8	42,42	41,3	41,3	0	24	0	0	68,3	56,9	11,34	0,6	0,4
09.06.2024	-	0,462	0,002	46	46,55	45,44	45,41	0,03	24	0	0	67,2	57,1	10,1	0,6	0,4
10.06.2024	-	0,492	0,026	100,89	100,73	99,31	98,87	0,44	24	0	1	62,4	57,8	4,66	0,6	0,4
11.06.2024	-	0,443	-0,002	35,24	35,86	34,83	34,91	-0,08	24	0	1	69,5	56,7	12,79	0,6	0,4
12.06.2024	-	0,456	-0,006	32,19	32,89	31,84	32	-0,16	24	0	1	70,7	56,2	14,51	0,6	0,4
13.06.2024	-	0,432	-0,003	30,13	30,81	29,8	29,89	-0,09	24	0	1	71,9	57,4	14,57	0,6	0,4
14.06.2024	-	0,415	-0,006	34,19	34,84	33,75	33,92	-0,17	24	0	1	69,3	56,7	12,57	0,6	0,4
15.06.2024	-	0,421	-0,022	37,86	38,43	37,06	37,87	-0,81	24	0	0	69	56,4	12,58	0,6	0,4
16.06.2024	-	0,403	-0,024	35,23	35,86	34,48	35,34	-0,86	24	0	0	69,5	56,4	13,13	0,6	0,4
17.06.2024	-	0,401	-0,025	37,03	37,59	36,21	37,04	-0,83	24	0	1	69,2	56,9	12,33	0,6	0,4
Итого:	-	6,167	-0,043	584,39	591,23	575,65	577,92	-2,27	339	4	-	68,65	56,92	11,73	0,6	0,4

Общее время работы системы 360 час.

Период нормальной работы системы 339 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
02.06.2024	0	0	0	0	0
17.06.2024	6,55	614,48	621,96	605,08	608,17

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
