

#15929#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Садовая 39-45, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5865
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207003
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,47	0	55,27	55,39	54,36	54,36	0	24	0	0	63,6	54,9	8,66	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,449	0	54,91	55,06	54,01	54,01	0	24	0	0	63,1	54,8	8,28	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,413	0	33,82	33,96	33,29	33,29	0	24	0	0	65,9	53,5	12,36	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,434	0	41,99	42,32	41,42	41,42	0	24	0	0	64,8	54,2	10,54	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,444	-0,001	40,35	40,71	39,79	39,82	-0,03	24	0	1	64,9	53,7	11,18	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,458	0	84,86	85,53	83,81	83,81	0	24	0	0	61,2	55,7	5,47	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,42	0	36,79	37,12	36,26	36,26	0	24	0	0	65,7	54,1	11,57	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,426	0	48,02	48,5	47,42	47,42	0	24	0	0	63,4	54,5	8,93	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,452	0	39,79	40,17	39,27	39,27	0	24	0	0	65,2	53,7	11,51	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,438	-0,001	33,71	34,23	33,33	33,37	-0,04	24	0	1	66,5	53,3	13,24	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,466	0	56,98	57,52	56,26	56,26	0	24	0	0	62,7	54,5	8,22	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,417	-0,004	39,39	39,98	38,89	39,02	-0,13	24	0	1	64,9	54	10,89	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,456	0	51,04	51,5	50,38	50,38	0	24	0	0	63,5	54,4	9,04	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,431	0	43,49	44,01	42,97	42,97	0	24	0	0	64	54	10	0,6	0,4	-
08.07.2021	0,404	-0,002	56,91	57,7	56,26	56,34	-0,08	24	0	1	62,3	55	7,22	0,6	0,4	-
09.07.2021	0,398	0	43,62	44,34	43,23	43,23	0	24	0	0	63,6	54,4	9,15	0,6	0,4	-
10.07.2021	0,4	-0,002	43,17	43,61	42,59	42,67	-0,08	24	0	1	63,6	54,1	9,5	0,6	0,4	-
11.07.2021	0,41	-0,002	35,6	36,03	35,16	35,24	-0,08	24	0	1	65,5	53,8	11,73	0,6	0,4	-
12.07.2021	0,411	-0,001	45,32	45,73	44,7	44,74	-0,04	24	0	1	63,3	54,1	9,2	0,6	0,4	-
13.07.2021	0,393	-0,001	49,77	50,15	49,08	49,12	-0,04	24	0	1	62,3	54,3	8,07	0,6	0,4	-
14.07.2021	0,403	-0,002	45,63	45,99	44,99	45,07	-0,08	24	0	1	63,5	54,4	9,02	0,6	0,4	-
15.07.2021	0,39	0	70,04	70,37	69,06	69,06	0	24	0	0	60,4	54,7	5,62	0,6	0,4	-
16.07.2021	0,378	-0,001	44,99	45,4	44,41	44,45	-0,04	24	0	1	63,1	54,6	8,52	0,6	0,4	-
17.07.2021	0,368	-0,001	43,87	44,3	43,28	43,31	-0,03	24	0	1	63,1	54,6	8,48	0,6	0,4	-
18.07.2021	0,394	-0,001	57,79	58,16	56,96	57	-0,04	24	0	1	62,1	55,2	6,93	0,6	0,4	-
19.07.2021	0,375	0	53,5	53,89	52,78	52,78	0	24	0	0	61,7	54,7	7,05	0,6	0,4	-
20.07.2021	0,403	0	58,44	58,75	57,66	57,69	-0,03	24	0	1	61,4	54,4	6,97	0,6	0,4	-
21.07.2021	0,367	-0,002	38,14	38,58	37,68	37,75	-0,07	24	0	1	64,1	54,3	9,75	0,6	0,4	-
22.07.2021	0,396	-0,001	49,29	49,66	48,63	48,67	-0,04	24	0	1	62,8	54,6	8,17	0,6	0,4	-
23.07.2021	0,401	0	61,39	61,74	60,53	60,53	0	24	0	0	61,3	54,7	6,57	0,6	0,4	-
Итого:	12,465	0	1457,88	1470,4	1438,46	1439,31	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,465															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	680,631	42321,3	42147,02	41530,77	41455,95
23.07.2021	693,096	43779,18	43617,42	42969,23	42895,26

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2021 7:36:03