

#15914#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Садовая 39-45, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5865
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207003
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,521	-0,01	64,26	65,28	63,52	63,78	-0,26	24	0	1	64,2	55,8	8,42	0,6	0,4	-
25.06.2022	0,499	-0,009	47,54	48,49	47,02	47,27	-0,25	24	0	1	66,4	55,5	10,87	0,6	0,4	-
26.06.2022	0,484	-0,005	72,77	73,81	71,99	72,13	-0,14	24	0	1	62,7	55,9	6,8	0,6	0,4	-
27.06.2022	0,407	0,007	102,17	102,72	100,86	100,77	0,09	24	0	1	59,6	55,7	3,92	0,6	0,4	-
28.06.2022	0,519	0,012	77,99	77,65	76,56	76,41	0,15	24	0	0	63,5	56,9	6,62	0,6	0,4	-
29.06.2022	0,492	0,003	72,11	72,2	70,97	70,92	0,05	24	0	0	63,1	56,2	6,87	0,6	0,4	-
30.06.2022	0,479	0,006	80,18	80,3	78,91	78,81	0,1	24	0	0	62,5	56,5	5,98	0,6	0,4	-
01.07.2022	0,476	0,004	64,6	64,84	63,61	63,55	0,06	24	0	0	63,7	56,3	7,41	0,6	0,4	-
02.07.2022	0,472	0,005	74,44	74,65	73,27	73,19	0,08	24	0	0	63,1	56,7	6,33	0,6	0,4	-
03.07.2022	0,502	0,008	90,84	90,96	89,45	89,35	0,1	24	0	1	62	56,5	5,51	0,6	0,4	-
04.07.2022	0,485	0,007	86	86,15	84,69	84,58	0,11	24	0	0	62	56,4	5,62	0,6	0,4	-
05.07.2022	0,49	0,003	60,9	61,21	59,98	59,94	0,04	24	0	0	64,9	56,8	8,05	0,6	0,4	-
06.07.2022	0,476	0,001	51,7	52,09	50,92	50,91	0,01	24	0	0	65,7	56,4	9,31	0,6	0,4	-
07.07.2022	0,507	0,003	62,5	62,84	61,57	61,52	0,05	24	0	0	64,3	56,2	8,15	0,6	0,4	-
08.07.2022	0,492	0,003	66,96	67,3	65,97	65,95	0,02	24	0	1	63,9	56,4	7,44	0,6	0,4	-
09.07.2022	0,472	-0,001	35,34	35,85	34,86	34,9	-0,04	24	0	1	69,2	55,6	13,57	0,6	0,4	-
10.07.2022	0,538	-0,003	70,32	70,63	69,22	69,36	-0,14	24	0	1	63,7	55,9	7,85	0,6	0,4	-
11.07.2022	0,549	0,002	62,83	63,2	61,88	61,85	0,03	24	0	0	65,4	56,6	8,82	0,6	0,4	-
12.07.2022	0,516	0,005	86,59	86,76	85,22	85,17	0,05	24	0	1	62,5	56,5	5,99	0,6	0,4	-
13.07.2022	0,521	0,002	75,24	75,49	74,1	74,1	0	24	0	1	63,2	56,3	6,95	0,6	0,4	-
14.07.2022	0,493	0,003	62,42	62,79	61,5	61,46	0,04	24	0	0	64,6	56,7	7,93	0,6	0,4	-
15.07.2022	0,52	0,002	58,71	59,08	57,84	57,85	-0,01	24	0	1	65,1	56,1	8,98	0,6	0,4	-
16.07.2022	0,517	0,005	66,21	66,53	65,24	65,17	0,07	24	0	0	63,7	55,9	7,82	0,6	0,4	-
17.07.2022	0,54	0,003	76,27	76,53	75,08	75,07	0,01	24	0	1	63,4	56,3	7,13	0,6	0,4	-
18.07.2022	0,524	0,005	79,66	79,86	78,43	78,34	0,09	24	0	0	63,2	56,6	6,57	0,6	0,4	-
19.07.2022	0,521	-0,001	63,66	63,99	62,67	62,7	-0,03	24	0	1	64,7	56,3	8,32	0,6	0,4	-
20.07.2022	0,534	0,003	64,09	64,4	63,1	63,07	0,03	24	0	1	64,6	56,2	8,4	0,6	0,4	-
21.07.2022	0,51	0,005	82,66	82,86	81,4	81,31	0,09	24	0	0	62,3	56,2	6,17	0,6	0,4	-
23.07.2022	0,505	0,009	84,47	84,68	83,23	83,09	0,14	24	0	0	62,2	56,2	5,93	0,6	0,4	-
Итого:	14,561	0	2043,43	2053,14	2013,06	2012,52	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,561															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	1261,84	85101,5	85075,98	83641,62	83560,09
23.07.2022	1276,401	87144,93	87129,12	85654,68	85572,61

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.07.2022 7:25:10