

#15926#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Садовая 39-45, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5865
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207003
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,462	-0,003	30,49	31,11	30,13	30,25	-0,12	24	0	1	70,2	54,6	15,57	0,6	0,4	-
25.06.2023	0,427	-0,006	30,73	31,36	30,35	30,56	-0,21	24	0	1	69	54,6	14,4	0,6	0,4	-
26.06.2023	0,433	-0,003	32,12	32,77	31,77	31,86	-0,09	24	0	1	68,4	54,7	13,76	0,6	0,4	-
27.06.2023	0,425	-0,003	29,22	29,88	28,91	29	-0,09	24	0	1	69,6	54,8	14,86	0,6	0,4	-
28.06.2023	0,45	-0,002	29,92	30,57	29,62	29,67	-0,05	24	0	1	69,9	54,6	15,29	0,6	0,4	-
29.06.2023	0,439	-0,007	29,69	30,35	29,32	29,54	-0,22	24	0	1	69,7	54,3	15,35	0,6	0,4	-
30.06.2023	0,43	-0,003	28,99	29,62	28,65	28,77	-0,12	24	0	1	70,2	55	15,2	0,6	0,4	-
01.07.2023	0,44	-0,006	31,86	32,5	31,45	31,63	-0,18	24	0	1	69,1	54,8	14,33	0,6	0,4	-
02.07.2023	0,475	0	34,85	35,51	34,51	34,51	0	24	0	0	68,1	54,4	13,72	0,6	0,4	-
03.07.2023	0,451	-0,001	28,81	29,46	28,49	28,53	-0,04	24	0	1	70,7	54,8	15,87	0,6	0,4	-
04.07.2023	0,446	-0,002	29,63	30,3	29,33	29,38	-0,05	24	0	1	69,8	54,5	15,28	0,6	0,4	-
05.07.2023	0,442	0	30,63	31,3	30,35	30,35	0	24	0	0	69,3	54,7	14,57	0,6	0,4	-
06.07.2023	0,478	0	33,19	33,83	32,85	32,85	0	24	0	0	68,9	54,4	14,45	0,6	0,4	-
07.07.2023	0,456	0	32,62	33,29	32,3	32,3	0	24	0	0	68,6	54,5	14,08	0,6	0,4	-
08.07.2023	0,475	-0,003	30,69	31,35	30,34	30,43	-0,09	24	0	1	69,9	54,1	15,81	0,6	0,4	-
09.07.2023	0,448	-0,001	31,29	31,96	30,98	31,02	-0,04	24	0	1	69,2	54,6	14,53	0,6	0,4	-
10.07.2023	0,46	0	30,83	31,48	30,52	30,52	0	24	0	0	69,8	54,7	15,04	0,6	0,4	-
11.07.2023	0,464	-0,005	30,78	31,47	30,43	30,58	-0,15	24	0	1	69,9	54,5	15,47	0,6	0,4	-
12.07.2023	0,471	0	32,09	32,77	31,78	31,78	0	24	0	0	68,9	54,2	14,73	0,6	0,4	-
13.07.2023	0,442	-0,002	30,16	30,82	29,85	29,9	-0,05	24	0	1	69,8	54,9	14,9	0,6	0,4	-
14.07.2023	0,442	-0,002	31,5	32,18	31,18	31,23	-0,05	24	0	1	69,1	54,8	14,28	0,6	0,4	-
15.07.2023	0,429	-0,002	29,73	30,37	29,4	29,48	-0,08	24	0	1	70,1	55,3	14,75	0,6	0,4	-
16.07.2023	0,448	-0,001	30,24	30,91	29,93	29,97	-0,04	24	0	1	70	54,9	15,06	0,6	0,4	-
17.07.2023	0,44	-0,002	29,74	30,4	29,44	29,49	-0,05	24	0	1	70	55	14,95	0,6	0,4	-
18.07.2023	0,444	-0,005	30,73	31,4	30,36	30,53	-0,17	24	0	1	69,2	54,3	14,93	0,6	0,4	-
19.07.2023	0,43	-0,003	34,02	34,71	33,67	33,76	-0,09	24	0	1	67,5	54,7	12,87	0,6	0,4	-
20.07.2023	0,436	0	29,06	29,74	28,8	28,8	0	24	0	0	69,9	54,8	15,08	0,6	0,4	-
21.07.2023	0,434	0	29,95	30,65	29,68	29,68	0	24	0	0	69,3	54,7	14,56	0,6	0,4	-
22.07.2023	0,445	-0,006	30,36	31,05	30,01	30,22	-0,21	24	0	1	69,5	54,3	15,15	0,6	0,4	-
23.07.2023	0,49	0	31,81	32,48	31,48	31,48	0	24	0	0	69,3	53,7	15,59	0,6	0,4	-
Итого:	13,452	0	925,73	945,59	915,88	918,07	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,452															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	1680,286	112909,96	112021,42	107133,91	106493,02
23.07.2023	1693,738	113835,69	112967,01	108049,79	107411,09

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2023 7:32:56