

#90707#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Садовая 39-45, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 5865
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,36	-0,022	33,3	33,92	32,59	33,4	-0,81	24	0	1	69,6	57,1	12,53	0,6	0,4	-
25.06.2024	0,418	-0,022	38,59	39,14	37,77	38,56	-0,79	24	0	0	68,8	56,6	12,24	0,6	0,4	-
26.06.2024	0,359	-0,022	33,17	33,78	32,46	33,26	-0,8	24	0	0	69,4	57	12,39	0,6	0,4	-
27.06.2024	0,361	-0,021	32,87	33,47	32,16	32,97	-0,81	24	0	1	69,7	57,1	12,58	0,6	0,4	-
28.06.2024	0,362	-0,024	33,44	34,07	32,71	33,56	-0,85	24	0	1	69,2	56,8	12,47	0,6	0,4	-
29.06.2024	0,355	-0,023	27,51	28,13	26,86	27,66	-0,8	24	0	1	72,7	57,7	14,97	0,6	0,4	-
30.06.2024	0,36	-0,023	32,09	32,72	31,39	32,22	-0,83	24	0	1	69,9	57	12,91	0,6	0,4	-
01.07.2024	0,342	-0,022	31,87	32,49	31,18	31,98	-0,8	24	0	1	69,7	57,3	12,38	0,6	0,4	-
02.07.2024	0,294	-0,017	29,39	29,87	28,79	29,43	-0,64	24	0	1	68,3	56,8	11,47	0,6	0,4	-
03.07.2024	0,348	-0,025	32,01	32,69	31,34	32,21	-0,87	24	0	0	69,6	57	12,63	0,6	0,4	-
04.07.2024	0,366	-0,017	37,41	37,97	36,65	37,36	-0,71	24	0	1	68,2	57,1	11,09	0,6	0,4	-
05.07.2024	0,356	-0,026	34,71	35,36	33,97	34,86	-0,89	24	0	1	68,9	56,9	12	0,6	0,4	-
06.07.2024	0,399	-0,022	32,17	32,77	31,46	32,27	-0,81	24	0	1	70,9	56,8	14,1	0,6	0,4	-
07.07.2024	0,389	-0,024	32,35	32,94	31,63	32,46	-0,83	24	0	0	70,6	56,8	13,81	0,6	0,4	-
08.07.2024	0,347	-0,026	35,81	36,41	35,03	35,88	-0,85	24	0	1	68,6	57,3	11,37	0,6	0,4	-
09.07.2024	0,364	-0,021	36,02	36,59	35,29	36,04	-0,75	24	0	0	68,4	56,9	11,53	0,6	0,4	-
10.07.2024	0,369	-0,019	47,01	47,54	46,09	46,82	-0,73	24	0	0	66,1	57,2	8,89	0,6	0,4	-
11.07.2024	0,391	-0,021	44,72	45,29	43,82	44,64	-0,82	24	0	0	66,6	56,6	10	0,6	0,4	-
12.07.2024	0,336	-0,024	31,86	32,51	31,18	32,02	-0,84	24	0	1	69,2	56,9	12,32	0,6	0,4	-
13.07.2024	0,344	-0,026	30,5	31,18	29,84	30,7	-0,86	24	0	0	70	56,9	13,14	0,6	0,4	-
14.07.2024	0,368	-0,026	33,16	33,81	32,45	33,31	-0,86	24	0	1	69,2	56,3	12,89	0,6	0,4	-
15.07.2024	0,358	-0,026	34,16	34,83	33,43	34,32	-0,89	24	0	1	68,9	56,7	12,25	0,6	0,4	-
16.07.2024	0,342	-0,024	33,47	34,16	32,78	33,65	-0,87	24	0	0	68,6	56,7	11,94	0,6	0,4	-
17.07.2024	0,344	-0,02	41,62	42,19	40,8	41,54	-0,74	24	0	1	66,6	57,2	9,48	0,6	0,4	-
18.07.2024	0,346	-0,025	31,34	32,04	30,67	31,55	-0,88	24	0	1	69,7	56,9	12,84	0,6	0,4	-
19.07.2024	0,342	-0,023	27,62	28,28	26,95	27,8	-0,85	24	0	0	71,9	57,6	14,36	0,6	0,4	-
20.07.2024	0,333	-0,022	29,95	30,59	29,3	30,13	-0,83	24	0	1	70,3	57,4	12,96	0,6	0,4	-
21.07.2024	0,354	-0,024	36,44	37,09	35,68	36,52	-0,84	24	0	1	68,2	57	11,28	0,6	0,4	-
22.07.2024	0,34	-0,024	33,82	34,47	33,11	33,94	-0,83	24	0	0	68,9	57,3	11,63	0,6	0,4	-
23.07.2024	0,339	-0,027	35,69	36,38	34,94	35,83	-0,89	24	0	1	68,2	57	11,17	0,6	0,4	-
Итого:	10,686	0	1024,07	1042,68	1002,32	1026,89	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,686															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	8,469	777,7	788,32	764,69	772,03
23.07.2024	19,155	1801,77	1831	1767,01	1798,92

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2024 15:09:37