

#142413#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Садовая 39-45, Калининград

4817

5865

ВКТ-7

00207003

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,375	-0,045	64,66	65,43	63,15	64,19	-1,04	24	0	0	71,8	64,8	6,95	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,366	-0,044	62,3	63,07	60,85	61,87	-1,02	24	0	0	71,6	64,6	7,07	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,369	-0,045	62,09	62,84	60,65	61,65	-1	24	0	0	71,7	64,6	7,13	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,382	-0,043	65,36	66,09	63,82	64,81	-0,99	24	0	0	71,8	64,8	6,96	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,387	-0,044	63,78	64,52	62,31	63,27	-0,96	24	0	0	71,8	64,7	7,16	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,379	-0,043	63,62	64,35	62,15	63,13	-0,98	24	0	0	71,8	64,8	7,06	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,357	-0,044	62,01	62,79	60,57	61,57	-1	24	0	0	71,8	64,8	6,94	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,374	-0,041	68,63	69,35	67,09	68,06	-0,97	24	0	0	70,5	64,1	6,47	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,366	-0,047	61,17	62,03	59,76	60,83	-1,07	24	0	0	72	64,8	7,27	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,35	-0,045	57,75	58,57	56,41	57,43	-1,02	24	0	0	72,1	64,7	7,34	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,331	-0,047	54,14	55	52,89	53,96	-1,07	24	0	0	72,2	64,7	7,51	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,358	-0,047	58,58	59,38	57,21	58,25	-1,04	24	0	0	72,1	64,7	7,41	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,377	-0,045	59,82	60,59	58,45	59,44	-0,99	24	0	0	72,2	64,7	7,5	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,336	-0,045	55,65	56,46	54,35	55,36	-1,01	24	0	0	72,1	64,8	7,34	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,34	-0,044	54,87	55,66	53,6	54,6	-1	24	0	0	72	64,6	7,48	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,38	-0,042	64,77	65,5	63,32	64,25	-0,93	24	0	0	71,5	64,6	6,89	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,35	-0,047	57,93	58,73	56,58	57,59	-1,01	24	0	0	71,8	64,5	7,31	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,36	-0,045	61,38	62,17	59,96	60,98	-1,02	24	0	0	71,6	64,5	7,07	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,339	-0,047	53,49	54,34	52,26	53,3	-1,04	24	0	0	72	64,3	7,69	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,37	-0,044	58,61	59,4	57,25	58,25	-1	24	0	0	72,2	64,6	7,55	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,341	-0,046	55,79	56,61	54,51	55,53	-1,02	24	0	0	72	64,5	7,48	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,344	-0,046	56,3	57,14	55,02	56,04	-1,02	24	0	0	72	64,6	7,38	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,326	-0,046	53,36	54,21	52,11	53,14	-1,03	24	0	0	72	64,5	7,47	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,302	-0,03	48,32	48,85	47,21	47,91	-0,7	24	0	1	71,7	64,5	7,26	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,274	-0,033	42,07	42,69	41,13	41,89	-0,76	24	0	1	71,8	63,9	7,83	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,331	-0,05	51,74	52,65	50,55	51,71	-1,16	24	0	1	71,2	63,3	7,98	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,309	-0,049	46,61	47,51	45,54	46,65	-1,11	24	0	1	71,7	63,4	8,29	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,319	-0,052	47,85	48,76	46,74	47,86	-1,12	24	0	1	71,9	63,6	8,27	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,312	-0,05	46,14	47,02	45,05	46,16	-1,11	24	0	1	72	63,5	8,47	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,326	-0,038	43,49	44,19	42,46	43,38	-0,92	24	0	1	71,8	62,8	9	0,6	0,4	-
Итого:	10,43	0	1702,28	1725,9	1662,95	1693,06	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,43															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	440,453	26314,56	26070,38	25735,99	25716,65
23.07.2025	450,883	28016,84	27796,28	27398,94	27409,71

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 6:48:57