

#15930#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Садовая 39-45, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5865
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207003
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,407	-0,001	46,44	46,87	45,81	45,85	-0,04	24	0	1	63,4	54,4	8,93	0,6	0,4	-
25.07.2021	0,425	0	42,61	43	42,03	42,03	0	24	0	0	64	53,9	10,1	0,6	0,4	-
26.07.2021	0,444	0	77,06	77,3	75,93	75,93	0	24	0	0	59,7	53,9	5,79	0,6	0,4	-
27.07.2021	0,488	0	80,01	80,21	78,81	78,81	0	24	0	0	61,3	55,2	6,16	0,6	0,4	-
28.07.2021	0,511	0	113,67	113,79	112	112	0	24	0	0	58,4	53,9	4,52	0,6	0,4	-
29.07.2021	0,414	0	76,64	76,94	75,56	75,56	0	24	0	0	60	54,5	5,43	0,6	0,4	-
30.07.2021	0,4	0	52,97	53,35	52,25	52,25	0	24	0	0	62,5	54,8	7,69	0,6	0,4	-
31.07.2021	0,438	-0,001	61,01	61,35	60,15	60,18	-0,03	24	0	1	61,7	54,5	7,25	0,6	0,4	-
01.08.2021	0,431	0	109,8	110,1	108,13	108,13	0	24	0	0	60,4	56,4	3,97	0,6	0,4	-
02.08.2021	0,444	0	70,65	70,83	69,53	69,53	0	24	0	0	62,4	56	6,38	0,6	0,4	-
03.08.2021	0,455	0	46,79	47,05	46,12	46,12	0	24	0	0	64,3	54,5	9,84	0,6	0,4	-
04.08.2021	0,476	0,001	65,8	65,93	64,76	64,75	0,01	24	0	0	62,6	55,3	7,33	0,6	0,4	-
05.08.2021	0,447	0	44,37	44,68	43,75	43,75	0	24	0	0	64,7	54,5	10,19	0,6	0,4	-
06.08.2021	0,452	0	42,76	43,11	42,16	42,16	0	24	0	0	64,7	54	10,7	0,6	0,4	-
07.08.2021	0,446	-0,002	40,69	41,08	40,08	40,19	-0,11	24	0	1	66,5	55,3	11,22	0,6	0,4	-
08.08.2021	0,468	-0,001	40,17	40,54	39,63	39,66	-0,03	24	0	1	65,6	53,8	11,8	0,6	0,4	-
09.08.2021	0,442	-0,002	40,58	40,98	39,99	40,07	-0,08	24	0	1	65,6	54,5	11,13	0,6	0,4	-
10.08.2021	0,446	-0,001	43,87	44,2	43,21	43,28	-0,07	24	0	1	64,4	54	10,38	0,6	0,4	-
11.08.2021	0,462	-0,003	35,58	35,98	35,08	35,17	-0,09	24	0	1	66,8	53,5	13,3	0,6	0,4	-
12.08.2021	0,413	-0,002	38,71	39,05	38,13	38,24	-0,11	24	0	1	66,4	55,5	10,96	0,6	0,4	-
13.08.2021	0,452	0,003	54,01	54,22	53,17	53,14	0,03	24	0	0	63,1	54,6	8,44	0,6	0,4	-
14.08.2021	0,431	0	46,07	46,33	45,39	45,41	-0,02	24	0	1	64	54,4	9,5	0,6	0,4	-
15.08.2021	0,488	0,005	72,27	72,29	71,09	71,06	0,03	24	0	1	61,9	55,1	6,84	0,6	0,4	-
16.08.2021	0,424	0,003	57,66	57,8	56,76	56,72	0,04	24	0	0	62,6	55,2	7,38	0,6	0,4	-
17.08.2021	0,582	0,006	95,15	94,98	93,56	93,47	0,09	24	0	0	61,8	55,6	6,13	0,6	0,4	-
18.08.2021	0,55	0,003	80,51	80,46	79,18	79,14	0,04	24	0	0	62,4	55,5	6,9	0,6	0,4	-
19.08.2021	0,582	0,001	72,98	72,97	71,68	71,67	0,01	24	0	0	64,9	56,8	8,09	0,6	0,4	-
20.08.2021	0,568	0,002	86,65	86,58	85,19	85,15	0,04	24	0	0	61,9	55,3	6,59	0,6	0,4	-
21.08.2021	0,628	0	77,13	77,05	75,68	75,68	0	24	0	0	64,7	56,5	8,25	0,6	0,4	-
22.08.2021	0,527	0,003	85,96	85,84	84,55	84,5	0,05	24	0	0	60,2	54	6,22	0,6	0,4	-
23.08.2021	0,479	0,005	64,56	64,53	63,5	63,44	0,06	24	0	0	62,8	55,4	7,43	0,6	0,4	-
Итого:	14,62	0	1963,13	1969,39	1932,86	1933,04	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,62															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	693,096	43779,18	43617,42	42969,23	42895,26
23.08.2021	707,716	45742,31	45586,81	44902,09	44828,3

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2021 7:37:21