

# #15913#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Садовая 39-45, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 5865  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00207003  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,53	0	49,95	50,45	49,3	49,3	0	24	0	0	66,8	56,1	10,7	0,6	0,4	-
25.07.2022	0,571	0	89,67	89,84	88,13	88,13	0	24	0	0	64	57,6	6,44	0,6	0,4	-
26.07.2022	0,57	0	72,27	72,59	71,1	71,1	0	24	0	0	65	57,1	7,97	0,6	0,4	-
27.07.2022	0,526	0	67,85	68,23	66,78	66,78	0	24	0	0	65,8	58	7,85	0,6	0,4	-
28.07.2022	0,561	0	67,68	68,05	66,6	66,6	0	24	0	0	66,2	57,8	8,38	0,6	0,4	-
29.07.2022	0,549	0,002	74,22	74,56	73,09	73,05	0,04	24	0	0	64,6	57,2	7,45	0,6	0,4	-
30.07.2022	0,51	0,003	73,5	73,86	72,43	72,39	0,04	24	0	0	63,2	56,3	6,97	0,6	0,4	-
31.07.2022	0,505	0,004	92,39	92,67	91,04	90,98	0,06	24	0	0	61,9	56,4	5,46	0,6	0,4	-
01.08.2022	0,522	-0,002	58,99	59,42	58,07	58,15	-0,08	24	0	1	65,4	56,4	9,03	0,6	0,4	-
02.08.2022	0,527	0,002	81,45	81,79	80,25	80,22	0,03	24	0	0	63	56,5	6,48	0,6	0,4	-
03.08.2022	0,122	0,012	91,08	90,74	89,99	89,7	0,29	24	0	1	50,4	49,2	1,16	0,6	0,4	-
04.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,8	25	-1,18	0,6	0,4	-
05.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,3	23,3	-0,01	0,6	0,4	-
06.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,7	22,8	-0,07	0,6	0,4	-
07.08.2022	0,028	0,004	138,62	138,37	138,3	138,01	0,29	24	0	1	24,5	24,4	0,11	0,6	0,4	-
08.08.2022	0,363	0,004	145,41	145,38	144,62	144,39	0,23	24	0	0	34,3	31,9	2,4	0,6	0,4	-
09.08.2022	0,512	0	34,67	35,3	34,28	34,28	0	24	0	0	70,1	55,2	14,93	0,6	0,4	-
10.08.2022	0,475	0	52,33	52,89	51,64	51,64	0	24	0	0	65,9	56,7	9,19	0,6	0,4	-
11.08.2022	0,501	0	100,71	100,86	99	99	0	24	0	0	63,2	58,2	5	0,6	0,4	-
12.08.2022	0,47	-0,001	57,2	57,74	56,38	56,42	-0,04	24	0	1	65,6	57,3	8,34	0,6	0,4	-
13.08.2022	0,475	-0,002	48,64	49,24	48,03	48,08	-0,05	24	0	1	66,4	56,6	9,85	0,6	0,4	-
14.08.2022	0,464	0	71,89	72,37	70,79	70,79	0	24	0	0	64,6	58	6,53	0,6	0,4	-
15.08.2022	0,487	0	40,86	41,46	40,35	40,35	0	24	0	0	68,6	56,6	12,04	0,6	0,4	-
16.08.2022	0,449	-0,001	53,24	53,77	52,54	52,6	-0,06	24	0	1	65,5	57	8,58	0,6	0,4	-
17.08.2022	0,447	-0,002	49,61	50,14	48,94	49,04	-0,1	24	0	1	65,8	56,6	9,17	0,6	0,4	-
18.08.2022	0,458	0,002	63,22	63,71	62,35	62,32	0,03	24	0	0	64,8	57,6	7,24	0,6	0,4	-
19.08.2022	0,424	-0,002	58,29	58,81	57,45	57,52	-0,07	24	0	1	64,9	57,5	7,4	0,6	0,4	-
20.08.2022	0,425	0	80,28	80,64	79,01	79,05	-0,04	24	0	1	63,3	57,9	5,36	0,6	0,4	-
21.08.2022	0,44	-0,007	47,22	47,84	46,56	46,78	-0,22	24	0	1	66,4	56,7	9,7	0,6	0,4	-
22.08.2022	0,465	0,004	63,36	63,82	62,46	62,4	0,06	24	0	0	65,1	57,7	7,38	0,6	0,4	-
23.08.2022	0,442	0,003	66,99	67,46	66,02	65,98	0,04	24	0	0	64,5	57,9	6,61	0,6	0,4	-
Итого:	12,818	0	1991,59	2002	1965,5	1965,05	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,818															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	1276,905	87236,42	87220,75	85744,73	85662,58
23.08.2022	1289,723	89228,01	89222,75	87710,23	87627,63

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.08.2022 16:44:59