

#28814#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Садовая 39-45, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 5865
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,42	-0,002	29,13	29,83	28,89	28,94	-0,05	24	0	1	69,6	54,9	14,63	0,6	0,4	-
25.07.2023	0,42	-0,009	29,96	30,65	29,55	29,82	-0,27	24	0	1	69,5	54,7	14,77	0,6	0,4	-
26.07.2023	0,428	-0,007	30,06	30,73	29,68	29,9	-0,22	24	0	1	69,5	54,8	14,69	0,6	0,4	-
27.07.2023	0,463	-0,004	31,04	31,71	30,7	30,86	-0,16	24	0	1	69,5	54,1	15,47	0,6	0,4	-
28.07.2023	0,418	-0,011	28,88	29,57	28,47	28,79	-0,32	24	0	1	70	54,7	15,31	0,6	0,4	-
29.07.2023	0,478	-0,002	31	31,68	30,68	30,73	-0,05	24	0	1	69,6	54	15,6	0,6	0,4	-
30.07.2023	0,445	-0,004	30,91	31,61	30,58	30,71	-0,13	24	0	1	69	54,3	14,72	0,6	0,4	-
31.07.2023	0,451	-0,004	30,12	30,8	29,8	29,9	-0,1	24	0	1	69,4	54,2	15,25	0,6	0,4	-
01.08.2023	0,508	-0,003	35,43	36,07	35,02	35,14	-0,12	24	0	1	68,2	53,6	14,66	0,6	0,4	-
02.08.2023	0,122	0,005	77,91	77,84	77	76,87	0,13	24	0	1	51	49,5	1,48	0,6	0,4	-
03.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,6	25	-1,44	0,6	0,4	-
04.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,9	23,1	-0,28	0,6	0,4	-
05.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,3	22,7	-0,43	0,6	0,4	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21	22,7	-1,72	0,6	0,4	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,3	22,3	-0,03	0,6	0,4	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22	19,7	2,33	0,6	0,4	-
09.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,8	19,9	1,83	0,6	0,4	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,5	19,6	1,93	0,6	0,4	-
11.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,4	19,6	1,87	0,6	0,4	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,4	19,4	1,94	0,6	0,4	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,3	20,1	1,16	0,6	0,4	-
14.08.2023	0,001	0	22,55	22,58	22,51	22,51	0	24	0	1	22,1	22,1	-0,01	0,6	0,4	-
15.08.2023	0,287	0	69,94	70,26	69,52	69,52	0	24	0	1	39,3	35,3	4,06	0,6	0,4	-
16.08.2023	0,475	-0,004	36,15	36,8	35,72	35,85	-0,13	24	0	1	67,8	54,3	13,46	0,6	0,4	-
17.08.2023	0,462	-0,001	31,24	31,92	30,96	31	-0,04	24	0	1	68,7	53,7	15,04	0,6	0,4	-
18.08.2023	0,451	-0,004	29,68	30,39	29,39	29,49	-0,1	24	0	1	69,2	53,7	15,51	0,6	0,4	-
19.08.2023	0,426	-0,006	26,87	27,55	26,58	26,79	-0,21	24	0	1	70,9	54,4	16,46	0,6	0,4	-
20.08.2023	0,423	-0,009	28,23	28,91	27,88	28,18	-0,3	24	0	1	69,9	54,1	15,8	0,6	0,4	-
21.08.2023	0,406	-0,009	26,89	27,59	26,55	26,86	-0,31	24	0	1	70,4	54,4	15,95	0,6	0,4	-
22.08.2023	0,432	-0,011	31,9	32,6	31,48	31,77	-0,29	24	0	1	68,9	54,6	14,25	0,6	0,4	-
23.08.2023	0,435	-0,004	34,02	34,73	33,65	33,81	-0,16	24	0	1	68,1	55	13,14	0,6	0,4	-
Итого:	7,951	0	691,91	703,82	684,61	687,44	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,951															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	1693,738	113835,69	112967,01	108049,79	107411,09
23.08.2023	1701,689	114527,6	113670,83	108734,4	108098,53

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 8:01:44