

#92931#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Садовая 39-45, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 5865
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207003
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,322	-0,025	36,18	36,84	35,43	36,28	-0,85	24	0	0	67,9	57,4	10,47	0,6	0,4	-
25.07.2024	0,351	-0,017	33,91	34,39	33,2	33,87	-0,67	24	0	1	68,8	57,1	11,68	0,6	0,4	-
26.07.2024	0,351	-0,026	40,57	41,22	39,76	40,61	-0,85	24	0	1	66,8	56,8	9,96	0,6	0,4	-
27.07.2024	0,349	-0,026	30,18	30,84	29,5	30,36	-0,86	24	0	1	70,6	57	13,53	0,6	0,4	-
28.07.2024	0,347	-0,026	38,23	38,85	37,42	38,27	-0,85	24	0	1	67,8	57,2	10,6	0,6	0,4	-
29.07.2024	0,375	-0,019	52,27	52,77	51,26	51,99	-0,73	24	0	0	65,2	57,1	8,11	0,6	0,4	-
30.07.2024	0,351	-0,022	36,16	36,81	35,41	36,24	-0,83	24	0	1	68,1	56,9	11,22	0,6	0,4	-
31.07.2024	0,042	0,009	8,56	8,4	8,42	8,28	0,14	24	0	1	60,8	56,8	4,05	0,6	0,4	-
01.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,7	24,1	0,64	0,6	0,4	-
02.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,1	23,3	-0,12	0,6	0,4	-
03.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,7	22,8	-0,12	0,6	0,4	-
04.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,4	22,6	-0,12	0,6	0,4	-
05.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,2	22,3	-0,1	0,6	0,4	-
06.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,1	22,2	-0,11	0,6	0,4	-
07.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22	22,1	-0,1	0,6	0,4	-
08.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,9	22	-0,09	0,6	0,4	-
09.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,9	22	-0,09	0,6	0,4	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,7	21,8	-0,13	0,6	0,4	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,4	21,6	-0,16	0,6	0,4	-
12.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,2	21,4	-0,15	0,6	0,4	-
13.08.2024	0,156	0,02	48,12	47,72	47,36	47,01	0,35	24	0	1	58,8	56	2,84	0,6	0,4	-
14.08.2024	0,417	-0,027	36,42	37,06	35,64	36,52	-0,88	24	0	1	68,3	55,3	13,05	0,6	0,4	-
15.08.2024	0,363	-0,024	31,19	31,88	30,54	31,39	-0,85	24	0	1	68,5	55,1	13,4	0,6	0,4	-
16.08.2024	0,364	-0,026	28,89	29,61	28,26	29,13	-0,87	24	0	1	70	55,4	14,58	0,6	0,4	-
17.08.2024	0,343	-0,026	26,35	27,07	25,74	26,64	-0,9	24	0	1	71,1	55,9	15,22	0,6	0,4	-
18.08.2024	0,354	-0,028	28,92	29,67	28,28	29,22	-0,94	24	0	1	70,1	55,8	14,31	0,6	0,4	-
19.08.2024	0,325	-0,031	28,91	29,71	28,26	29,24	-0,98	24	0	1	69,4	55,9	13,48	0,6	0,4	-
20.08.2024	0,34	-0,029	28,29	29,05	27,67	28,58	-0,91	24	0	1	70,3	56,2	14,19	0,6	0,4	-
21.08.2024	0,326	-0,026	25,66	26,4	25,1	26,01	-0,91	24	0	1	71,3	56,3	14,99	0,6	0,4	-
22.08.2024	0,37	-0,024	30,6	31,23	29,93	30,76	-0,83	24	0	1	69,2	55,4	13,78	0,6	0,4	-
23.08.2024	0,351	-0,021	29,99	30,57	29,36	30,09	-0,73	24	0	0	68,9	55,6	13,33	0,6	0,4	-
Итого:	6,197	0	619,4	630,09	606,54	620,49	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,197															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	19,155	1801,77	1831	1767,01	1798,92
23.08.2024	25,352	2421,17	2461,09	2373,55	2419,41

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.08.2024 10:45:54