

#145280#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Садовая 39-45, Калининград

4817

5865

ВКТ-7

00207003

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,335	-0,043	43,91	44,81	42,9	44,05	-1,15	24	0	1	71,5	62	9,53	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,3	-0,044	38,89	39,83	37,99	39,13	-1,14	24	0	1	71,6	61,9	9,72	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,319	-0,043	41,03	41,94	40,08	41,19	-1,11	24	0	1	71,8	62,2	9,64	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,347	-0,043	46,71	47,59	45,64	46,71	-1,07	24	0	1	71,3	62,2	9,05	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,328	-0,044	46,22	47,11	45,18	46,28	-1,1	24	0	1	70,6	61,9	8,74	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,35	-0,034	48,22	49,05	47,17	48,17	-1	24	0	1	70,3	61,7	8,63	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,134	0,019	83,22	82,83	82,02	81,68	0,34	24	0	1	55,9	54,5	1,38	0,6	0,4	-
31.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,8	26,6	-2,73	0,6	0,4	-
01.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,9	23,4	-0,46	0,6	0,4	-
02.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,4	22,5	-0,07	0,6	0,4	-
03.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,8	22,6	-1,8	0,6	0,4	-
04.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,7	22	-0,31	0,6	0,4	-
05.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,9	22,1	-2,24	0,6	0,4	-
06.08.2025	0	0	0,04	0,04	0,04	0,04	0	24	0	1	18,4	21,2	-2,84	0,6	0,4	-
07.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,4	21,6	-3,15	0,6	0,4	-
08.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,9	21,5	-2,58	0,6	0,4	-
09.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,6	21,4	-1,84	0,6	0,4	-
10.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,3	21	-0,68	0,6	0,4	-
11.08.2025	0	0	2,41	2,45	2,41	2,45	-0,04	24	0	1	20,4	20,6	-0,21	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,032	-0,007	45,37	45,76	45,04	45,43	-0,39	24	0	1	38,5	37,6	0,97	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,129	0	23,03	23,07	22,57	22,7	-0,13	24	0	1	65,9	59,8	6,1	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,163	-0,002	23,41	23,53	22,93	23,13	-0,2	24	0	1	68	60,4	7,54	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,314	-0,01	41,27	41,65	40,37	40,93	-0,56	24	0	0	69,6	61	8,56	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,38	-0,011	58,66	59,02	57,44	58,01	-0,57	24	0	0	68,4	61,2	7,21	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,362	-0,018	45,89	46,38	44,86	45,55	-0,69	24	0	0	70,7	61,8	8,93	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,32	-0,023	34,71	35,31	33,88	34,69	-0,81	24	0	1	72,9	62	10,97	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,329	-0,017	42,88	43,41	41,93	42,66	-0,73	24	0	1	70,5	61,6	8,9	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,312	-0,025	42,28	42,94	41,35	42,21	-0,86	24	0	0	70,4	61,6	8,83	0,6	0,4	-
21.08.2025	0,314	-0,037	42,53	43,44	41,61	42,67	-1,06	24	0	1	70,6	61,6	9,05	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,301	-0,049	42,69	43,7	41,73	42,95	-1,22	24	0	1	70,6	61,6	9	0,6	0,4	-
23.08.2025	0,318	-0,051	45,92	46,92	44,89	46,1	-1,21	24	0	1	70,6	61,9	8,69	0,6	0,4	-
Итого:	5,387	0	839,29	850,78	822,03	836,73	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,387															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	450,883	28016,84	27796,28	27398,94	27409,71
23.08.2025	456,27	28856,13	28647,06	28220,97	28246,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 16:05:58