

# #15915#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Садовая 39-45, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 5865  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00207003  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,462	0,002	68	68,46	67,02	66,98	0,04	24	0	0	64,6	57,8	6,81	0,6	0,4	-
25.08.2022	0,441	-0,002	38,92	39,6	38,49	38,54	-0,05	24	0	1	67,8	56,2	11,52	0,6	0,4	-
26.08.2022	0,433	-0,004	45,7	46,34	45,12	45,25	-0,13	24	0	1	66,5	56,8	9,72	0,6	0,4	-
27.08.2022	0,421	-0,002	34,74	35,46	34,41	34,46	-0,05	24	0	1	68,7	56,3	12,35	0,6	0,4	-
28.08.2022	0,474	0,015	168,65	168,45	165,87	165,63	0,24	24	0	0	61,3	58,6	2,73	0,6	0,4	-
29.08.2022	0,343	0,001	44,23	44,63	43,59	43,58	0,01	24	0	1	65,9	58,1	7,82	0,6	0,4	-
30.08.2022	0,442	0	47,24	47,89	46,68	46,68	0	24	0	0	66,7	57,2	9,44	0,6	0,4	-
31.08.2022	0,464	0,001	68,68	69,16	67,67	67,65	0,02	24	0	0	64,6	57,8	6,83	0,6	0,4	-
01.09.2022	0,466	0	66,28	66,75	65,28	65,28	0	24	0	0	65,1	58	7,07	0,6	0,4	-
02.09.2022	0,493	0,003	81,56	81,95	80,29	80,25	0,04	24	0	0	64,3	58,2	6,09	0,6	0,4	-
03.09.2022	0,497	0	40,35	41,02	39,92	39,92	0	24	0	0	68,4	56	12,43	0,6	0,4	-
04.09.2022	0,512	0	40,52	41,19	40,08	40,08	0	24	0	0	68,6	55,9	12,7	0,6	0,4	-
05.09.2022	0,491	0	49,68	50,31	49,07	49,07	0	24	0	0	66,6	56,7	9,94	0,6	0,4	-
06.09.2022	0,524	0	63,97	64,5	63,03	63,03	0	24	0	0	65,7	57,4	8,27	0,6	0,4	-
07.09.2022	0,491	0	41,06	41,74	40,62	40,62	0	24	0	0	68,2	56,1	12,12	0,6	0,4	-
08.09.2022	0,54	0	45,33	45,98	44,81	44,81	0	24	0	0	68	56	12,01	0,6	0,4	-
09.09.2022	0,544	0	65,32	65,9	64,41	64,41	0	24	0	0	65,5	57	8,42	0,6	0,4	-
10.09.2022	0,522	-0,002	50,49	51,13	49,82	49,87	-0,05	24	0	1	66,6	56,1	10,53	0,6	0,4	-
11.09.2022	0,525	0	37,15	37,84	36,78	36,78	0	24	0	0	69,1	54,9	14,24	0,6	0,4	-
12.09.2022	0,505	-0,006	40,24	40,93	39,75	39,9	-0,15	24	0	1	68,2	55,4	12,83	0,6	0,4	-
13.09.2022	0,525	0	43,34	44,02	42,86	42,86	0	24	0	0	67,7	55,6	12,17	0,6	0,4	-
14.09.2022	0,513	0	44,51	45,17	43,98	43,98	0	24	0	0	67,6	56	11,62	0,6	0,4	-
15.09.2022	0,539	0	39,9	40,57	39,49	39,49	0	24	0	0	68,9	55,2	13,61	0,6	0,4	-
16.09.2022	0,524	-0,002	41,14	41,82	40,68	40,73	-0,05	24	0	1	68,2	55,3	12,92	0,6	0,4	-
17.09.2022	0,543	0	55,23	55,77	54,47	54,47	0	24	0	0	66,5	56,5	9,96	0,6	0,4	-
18.09.2022	0,541	0	78,31	78,72	77,11	77,11	0	24	0	0	64,6	57,6	7	0,6	0,4	-
19.09.2022	0,554	0	49,18	49,8	48,58	48,58	0	24	0	0	67,2	55,8	11,38	0,6	0,4	-
20.09.2022	0,567	0,003	53,55	54,04	52,86	52,8	0,06	24	0	0	66,6	56	10,6	0,6	0,4	-
21.09.2022	0,547	0	61,12	61,67	60,3	60,3	0	24	0	0	65,8	56,8	9,01	0,6	0,4	-
22.09.2022	0,524	0	45,11	45,77	44,6	44,6	0	24	0	0	67,6	55,9	11,7	0,6	0,4	-
23.09.2022	0,548	0	45,28	45,92	44,73	44,73	0	24	0	0	67,8	55,5	12,28	0,6	0,4	-
Итого:	15,515	0	1694,78	1712,5	1672,37	1672,44	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,515															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	1289,723	89228,01	89222,75	87710,23	87627,63
23.09.2022	1305,238	90922,79	90935,25	89382,6	89300,07

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.09.2022 7:36:15