

#95273#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Садовая 39-45, Калининград

4817

5865

ВКТ-7

00207003

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,393	-0,015	30,62	31,08	29,96	30,61	-0,65	24	0	1	69,5	55,2	14,32	0,6	0,4	-
25.08.2024	0,35	-0,013	27,92	28,34	27,3	27,89	-0,59	24	0	0	70,1	56,1	14,01	0,6	0,4	-
26.08.2024	0,27	0,031	99,16	98,51	97,77	97,22	0,55	24	0	1	55	52,5	2,44	0,6	0,4	-
27.08.2024	0,389	-0,003	27,36	27,55	26,75	27,13	-0,38	24	0	0	71	55,7	15,32	0,6	0,4	-
28.08.2024	0,351	-0,02	29,49	30,07	28,85	29,62	-0,77	24	0	1	69,6	55,9	13,68	0,6	0,4	-
29.08.2024	0,358	-0,027	26,55	27,3	25,95	26,87	-0,92	24	0	1	71,5	55,8	15,71	0,6	0,4	-
30.08.2024	0,343	-0,025	28,42	29,12	27,8	28,68	-0,88	24	0	1	70	56	14,05	0,6	0,4	-
31.08.2024	0,355	-0,025	29,71	30,42	29,07	29,95	-0,88	24	0	1	69,8	55,9	13,87	0,6	0,4	-
01.09.2024	0,361	-0,028	31,72	32,46	31,05	31,99	-0,94	24	0	1	68,7	55,4	13,3	0,6	0,4	-
02.09.2024	0,365	-0,026	31,17	31,89	30,49	31,41	-0,92	24	0	1	69,4	55,7	13,65	0,6	0,4	-
03.09.2024	0,349	-0,027	26,68	27,39	26,07	26,96	-0,89	24	0	1	71,2	56,1	15,15	0,6	0,4	-
04.09.2024	0,344	-0,025	29,38	30,09	28,76	29,62	-0,86	24	0	1	69,8	56,2	13,62	0,6	0,4	-
05.09.2024	0,349	-0,024	32,5	33,21	31,8	32,71	-0,91	24	0	1	68,6	56	12,53	0,6	0,4	-
06.09.2024	0,35	-0,027	26,3	27	25,68	26,57	-0,89	24	0	1	72	56,4	15,53	0,6	0,4	-
07.09.2024	0,369	-0,027	25,82	26,51	25,21	26,1	-0,89	24	0	1	72,9	56,3	16,58	0,6	0,4	-
08.09.2024	0,365	-0,027	32,55	33,27	31,86	32,78	-0,92	24	0	1	68,6	55,5	13,03	0,6	0,4	-
09.09.2024	0,341	-0,026	29,63	30,34	28,96	29,86	-0,9	24	0	1	69,8	56,4	13,44	0,6	0,4	-
10.09.2024	0,347	-0,024	29,57	30,26	28,92	29,81	-0,89	24	0	1	69,7	56	13,7	0,6	0,4	-
11.09.2024	0,358	-0,027	31,22	31,94	30,54	31,45	-0,91	24	0	1	69,4	56	13,36	0,6	0,4	-
12.09.2024	0,363	-0,028	35,46	36,17	34,73	35,64	-0,91	24	0	0	67,4	55,6	11,87	0,6	0,4	-
13.09.2024	0,354	-0,026	29,34	30,05	28,69	29,57	-0,88	24	0	1	70,5	56,4	14,1	0,6	0,4	-
14.09.2024	0,382	-0,023	32,73	33,39	32,03	32,9	-0,87	24	0	1	69,4	56	13,37	0,6	0,4	-
15.09.2024	0,382	-0,026	36,08	36,74	35,32	36,22	-0,9	24	0	1	67,9	55,6	12,23	0,6	0,4	-
16.09.2024	0,378	-0,033	29,61	30,37	28,93	29,94	-1,01	24	0	1	70,4	55,4	15,02	0,6	0,4	-
17.09.2024	0,386	-0,024	35,06	35,71	34,32	35,18	-0,86	24	0	1	68,1	55,5	12,57	0,6	0,4	-
18.09.2024	0,38	-0,016	46,95	47,45	46,04	46,71	-0,67	24	0	1	65,7	56,7	9,07	0,6	0,4	-
19.09.2024	0,388	-0,026	37,43	38,09	36,63	37,52	-0,89	24	0	0	67,9	56	11,88	0,6	0,4	-
20.09.2024	0,363	-0,026	32,25	32,96	31,57	32,48	-0,91	24	0	1	68,6	55,5	13,09	0,6	0,4	-
21.09.2024	0,379	-0,025	33,7	34,38	33	33,88	-0,88	24	0	1	68,5	55,6	12,91	0,6	0,4	-
22.09.2024	0,398	-0,026	35,04	35,69	34,29	35,18	-0,89	24	0	1	68,3	55,3	13,01	0,6	0,4	-
23.09.2024	0,37	-0,026	30,5	31,18	29,82	30,7	-0,88	24	0	1	69,8	55,7	14,09	0,6	0,4	-
Итого:	11,23	0	1039,92	1058,93	1018,16	1043,15	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,23															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	25,352	2421,17	2461,09	2373,55	2419,41
23.09.2024	36,582	3461,09	3520,02	3391,71	3462,56

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2024 7:50:09