

#148704#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Садовая 39-45, Калининград

4817

5865

ВКТ-7

00207003

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,312	-0,052	45,85	46,85	44,81	46,01	-1,2	24	0	1	70,7	62,1	8,54	0,6	0,4	-
25.08.2025	0,328	-0,045	47,99	48,9	46,92	48,06	-1,14	24	0	1	70,6	62,1	8,48	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,33	-0,036	48,19	49	47,11	48,11	-1	24	0	1	70,1	61,8	8,24	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,332	-0,048	45,58	46,55	44,55	45,74	-1,19	24	0	1	70,8	61,7	9,04	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,353	-0,044	46,59	47,53	45,53	46,7	-1,17	24	0	1	70,9	61,6	9,32	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,306	-0,051	44	44,99	43	44,2	-1,2	24	0	1	70,6	61,8	8,83	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,333	-0,046	46,37	47,31	45,31	46,47	-1,16	24	0	1	70,5	61,6	8,88	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,372	-0,045	51,02	51,9	49,87	51,01	-1,14	24	0	1	70,7	61,9	8,83	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,325	-0,044	45,14	46,07	44,1	45,25	-1,15	24	0	1	70,6	61,7	8,92	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,327	-0,046	46,77	47,7	45,72	46,87	-1,15	24	0	1	70,6	61,9	8,67	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,361	-0,018	49,51	49,93	48,38	49,04	-0,66	24	0	1	70,2	62	8,28	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,322	-0,043	45,84	46,73	44,78	45,9	-1,12	24	0	1	70,6	61,9	8,68	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,314	-0,039	44,11	45	43,14	44,22	-1,08	24	0	1	70,5	61,8	8,75	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,313	-0,038	45,76	46,61	44,73	45,77	-1,04	24	0	1	70,5	62	8,42	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,349	-0,039	50,42	51,22	49,28	50,32	-1,04	24	0	1	70,5	62,1	8,38	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,318	-0,039	46,08	46,91	45,05	46,08	-1,03	24	0	1	70,5	62,1	8,43	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,351	-0,039	49,63	50,43	48,51	49,56	-1,05	24	0	1	70,6	62,1	8,55	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,306	-0,036	45,79	46,59	44,77	45,77	-1	24	0	1	70,1	61,9	8,15	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,318	-0,047	47,67	48,58	46,6	47,75	-1,15	24	0	1	70,6	62,2	8,33	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,275	-0,044	42,51	43,49	41,56	42,72	-1,16	24	0	1	70,6	62,3	8,31	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,329	-0,049	50,21	51,15	49,09	50,25	-1,16	24	0	1	70,7	62,6	8,14	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,291	-0,049	45,47	46,44	44,45	45,63	-1,18	24	0	1	70,5	62,3	8,18	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,313	-0,049	48,94	49,87	47,84	48,99	-1,15	24	0	1	70,5	62,5	8,03	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,334	-0,05	50,81	51,7	49,62	50,79	-1,17	24	0	1	70,7	62,5	8,22	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,33	-0,05	50,58	51,5	49,42	50,59	-1,17	24	0	1	70,8	62,6	8,2	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,314	-0,048	48,28	49,26	47,2	48,37	-1,17	24	0	1	70,5	62,3	8,15	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,306	-0,051	46,15	47,14	45,13	46,32	-1,19	24	0	1	70,6	62,2	8,39	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,319	-0,048	48,12	49,07	47,04	48,19	-1,15	24	0	1	70,6	62,3	8,29	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,313	-0,049	48,74	49,7	47,65	48,8	-1,15	24	0	1	70,7	62,6	8,06	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,305	-0,047	46,72	47,68	45,68	46,81	-1,13	24	0	1	70,5	62,3	8,16	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,33	-0,046	50,13	51,05	49,01	50,14	-1,13	24	0	1	70,6	62,4	8,11	0,6	0,4	-
Итого:	10,029	0	1468,97	1496,85	1435,85	1470,43	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,029															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	456,27	28856,13	28647,06	28220,97	28246,44
23.09.2025	466,299	30325,1	30143,91	29656,82	29716,87

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:40:43