

# #15927#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Садовая 39-45, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 5865  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00207003  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,568	0,029	92,65	91,95	91,05	90,61	0,44	24	0	0	61,6	55,6	5,93	0,6	0,4	-
25.09.2021	0,572	0,003	51,09	50,89	50,15	50,12	0,03	24	0	0	64,3	53	11,34	0,6	0,4	-
26.09.2021	0,541	0	40,41	40,41	39,68	39,68	0	24	0	0	65,9	52,3	13,64	0,6	0,4	-
27.09.2021	0,513	0,006	61,59	61,49	60,57	60,48	0,09	24	0	0	62,2	53,8	8,37	0,6	0,4	-
28.09.2021	0,542	0,004	40,2	40,17	39,5	39,45	0,05	24	0	0	66	52,3	13,67	0,6	0,4	-
29.09.2021	0,599	0,003	44,8	44,71	44	43,97	0,03	24	0	0	65,4	51,8	13,59	0,6	0,4	-
30.09.2021	0,56	0,003	40,43	40,43	39,74	39,73	0,01	24	0	1	66	51,9	14,05	0,6	0,4	-
Итого:	3,895	0	371,17	370,05	364,69	364,04	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,895															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	716,777	46909,34	46751,7	46051,33	45975,33
30.09.2021	720,672	47280,51	47121,75	46416,02	46339,37

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:45:02