

#15922#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Садовая 39-45, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5865
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207003
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,568	0,029	92,65	91,95	91,05	90,61	0,44	24	0	0	61,6	55,6	5,93	0,6	0,4	-
25.09.2021	0,572	0,003	51,09	50,89	50,15	50,12	0,03	24	0	0	64,3	53	11,34	0,6	0,4	-
26.09.2021	0,541	0	40,41	40,41	39,68	39,68	0	24	0	0	65,9	52,3	13,64	0,6	0,4	-
27.09.2021	0,513	0,006	61,59	61,49	60,57	60,48	0,09	24	0	0	62,2	53,8	8,37	0,6	0,4	-
28.09.2021	0,542	0,004	40,2	40,17	39,5	39,45	0,05	24	0	0	66	52,3	13,67	0,6	0,4	-
29.09.2021	0,599	0,003	44,8	44,71	44	43,97	0,03	24	0	0	65,4	51,8	13,59	0,6	0,4	-
30.09.2021	0,56	0,003	40,43	40,43	39,74	39,73	0,01	24	0	1	66	51,9	14,05	0,6	0,4	-
01.10.2021	0,826	0,011	84,79	84,33	83,4	83,17	0,23	24	0	0	60,3	50,6	9,72	0,6	0,4	-
02.10.2021	1,543	0,005	93,61	92,79	91,88	91,74	0,14	24	0	0	64,5	47,8	16,7	0,6	0,4	-
03.10.2021	1,464	0,008	111,81	111,08	109,82	109,69	0,13	24	0	0	63,1	49,8	13,25	0,6	0,4	-
04.10.2021	1,322	0,012	133,25	132,5	130,95	130,8	0,15	24	0	0	61,5	51,5	10,01	0,6	0,4	-
05.10.2021	1,345	0,018	151	150,14	148,45	148,2	0,25	24	0	0	61	52,1	8,93	0,6	0,4	-
06.10.2021	1,302	0,01	129,72	128,96	127,48	127,3	0,18	24	0	0	61,6	51,5	10,12	0,6	0,4	-
07.10.2021	1,529	0,011	96,08	95,28	94,28	94,08	0,2	24	0	0	64,4	48,3	16,11	0,6	0,4	-
08.10.2021	1,78	0	93,28	92,55	91,47	91,45	0,02	24	0	0	66,4	46,9	19,44	0,6	0,4	-
09.10.2021	1,88	0	100,48	99,62	98,49	98,43	0,06	24	0	0	66,7	47,6	19,07	0,6	0,4	-
10.10.2021	1,883	0,003	105,4	104,46	103,35	103,24	0,11	24	0	0	66	47,9	18,18	0,6	0,4	-
11.10.2021	1,94	0,004	101,69	100,54	99,6	99,4	0,2	24	0	0	67,5	48,2	19,35	0,6	0,4	-
12.10.2021	1,924	0,005	102,55	101,44	100,49	100,3	0,19	24	0	0	66,8	47,8	19,06	0,6	0,4	-
13.10.2021	2,008	0	119,79	118,84	117,46	117,42	0,04	24	0	0	65,5	48,4	17,05	0,6	0,4	-
14.10.2021	2,132	0,017	136,93	135,51	134,28	133,95	0,33	24	0	0	65,1	49,3	15,75	0,6	0,4	-
15.10.2021	1,758	0,004	95,41	94,33	93,54	93,32	0,22	24	0	0	65,8	47,1	18,67	0,6	0,4	-
16.10.2021	1,888	0,006	95,03	93,9	93,07	92,89	0,18	24	0	0	67,1	46,9	20,22	0,6	0,4	-
17.10.2021	1,953	0,004	98,82	97,66	96,77	96,62	0,15	24	0	0	67,3	47,2	20,08	0,6	0,4	-
18.10.2021	1,951	0,017	96,86	95,47	94,85	94,4	0,45	24	0	0	67,4	47,1	20,31	0,6	0,4	-
19.10.2021	2,189	0,015	119,08	117,69	116,66	116,36	0,3	24	0	0	67,5	48,8	18,63	0,6	0,4	-
20.10.2021	1,649	0,002	83,33	82,39	81,66	81,54	0,12	24	0	0	66,4	46,3	20,12	0,6	0,4	-
21.10.2021	1,615	0,001	77,91	77,01	76,33	76,21	0,12	24	0	0	67,1	46,1	21,06	0,6	0,4	-
22.10.2021	2,05	0,003	116,1	114,98	113,84	113,68	0,16	24	0	0	65,6	47,7	17,91	0,6	0,4	-
23.10.2021	2,343	0,008	160,97	159,63	157,97	157,76	0,21	24	0	0	64,1	49,4	14,73	0,6	0,4	-
Итого:	44,169	0	2875,06	2851,15	2820,78	2815,99	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,169															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	716,777	46909,34	46751,7	46051,33	45975,33
23.10.2021	760,946	49784,4	49602,85	48872,11	48791,32

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2021 7:41:23