

#15936#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Садовая 39-45, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5865
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207003
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,557	-0,001	48,84	49,41	48,2	48,24	-0,04	24	0	1	67,3	55,8	11,57	0,6	0,4	-
25.09.2022	0,574	0	52,77	53,28	52,04	52,06	-0,02	24	0	1	66,8	55,8	11,07	0,6	0,4	-
26.09.2022	0,512	-0,003	32,5	33,18	32,11	32,2	-0,09	24	0	1	71	54,9	16,11	0,6	0,4	-
27.09.2022	0,548	0,003	67,83	68,25	66,85	66,8	0,05	24	0	0	65,1	57	8,12	0,6	0,4	-
28.09.2022	0,575	0,005	76,45	76,83	75,42	75,36	0,06	24	0	0	62,7	55,2	7,55	0,6	0,4	-
29.09.2022	0,585	0	46,22	46,82	45,68	45,68	0	24	0	0	67,6	54,9	12,7	0,6	0,4	-
30.09.2022	0,532	-0,002	33,44	34,13	33,11	33,16	-0,05	24	0	1	70,9	54,8	16,11	0,6	0,4	-
01.10.2022	0,347	-0,002	44,62	45,04	43,86	43,99	-0,13	24	0	1	67,9	60	7,99	0,6	0,4	-
02.10.2022	0,397	-0,006	41,74	42,26	41,12	41,34	-0,22	24	0	1	66,9	56,9	9,98	0,6	0,4	-
03.10.2022	0,443	0,003	74,34	74,74	73,22	73,22	0	24	0	1	63,3	57,3	6,03	0,6	0,4	-
04.10.2022	0,69	-0,009	74,92	75,3	73,74	74,01	-0,27	24	0	1	64,1	54,6	9,53	0,6	0,4	-
Итого:	5,76	0	593,67	599,24	585,35	586,06	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,76															

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	1305,238	90922,79	90935,25	89382,6	89300,07
04.10.2022	1310,998	91516,46	91534,49	89967,95	89886,13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:41:01