

#15935#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Садовая 39-45, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5865
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207003
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,557	-0,001	48,84	49,41	48,2	48,24	-0,04	24	0	1	67,3	55,8	11,57	0,6	0,4	-
25.09.2022	0,574	0	52,77	53,28	52,04	52,06	-0,02	24	0	1	66,8	55,8	11,07	0,6	0,4	-
26.09.2022	0,512	-0,003	32,5	33,18	32,11	32,2	-0,09	24	0	1	71	54,9	16,11	0,6	0,4	-
27.09.2022	0,548	0,003	67,83	68,25	66,85	66,8	0,05	24	0	0	65,1	57	8,12	0,6	0,4	-
28.09.2022	0,575	0,005	76,45	76,83	75,42	75,36	0,06	24	0	0	62,7	55,2	7,55	0,6	0,4	-
29.09.2022	0,585	0	46,22	46,82	45,68	45,68	0	24	0	0	67,6	54,9	12,7	0,6	0,4	-
30.09.2022	0,532	-0,002	33,44	34,13	33,11	33,16	-0,05	24	0	1	70,9	54,8	16,11	0,6	0,4	-
01.10.2022	0,347	-0,002	44,62	45,04	43,86	43,99	-0,13	24	0	1	67,9	60	7,99	0,6	0,4	-
02.10.2022	0,397	-0,006	41,74	42,26	41,12	41,34	-0,22	24	0	1	66,9	56,9	9,98	0,6	0,4	-
03.10.2022	0,443	0,003	74,34	74,74	73,22	73,22	0	24	0	1	63,3	57,3	6,03	0,6	0,4	-
04.10.2022	0,69	-0,009	74,92	75,3	73,74	74,01	-0,27	24	0	1	64,1	54,6	9,53	0,6	0,4	-
05.10.2022	1,514	0	173,3	173,11	170,37	170,37	0	24	0	0	63	54,1	8,85	0,6	0,4	-
06.10.2022	1,62	0	141,01	140,9	138,68	138,68	0	24	0	0	64	52,3	11,65	0,6	0,4	-
07.10.2022	1,572	0	111,33	111,32	109,53	109,53	0	24	0	0	65	50,6	14,32	0,6	0,4	-
08.10.2022	1,52	0	147,83	147,63	145,32	145,32	0	24	0	0	63,6	53,2	10,45	0,6	0,4	-
09.10.2022	1,5	0,004	198,56	198,19	195,14	195,1	0,04	24	0	0	63	55,3	7,64	0,6	0,4	-
10.10.2022	1,737	0	153,12	152,97	150,59	150,59	0	24	0	0	63,9	52,4	11,5	0,6	0,4	-
11.10.2022	1,767	0	99,78	100,01	98,28	98,28	0	24	0	0	66,7	48,7	17,96	0,6	0,4	-
12.10.2022	1,76	0	104,25	104,51	102,67	102,67	0	24	0	0	66,3	49,1	17,16	0,6	0,4	-
13.10.2022	1,831	0	99,87	100,19	98,39	98,39	0	24	0	0	66,9	48,3	18,58	0,6	0,4	-
14.10.2022	1,824	0	96,82	97,01	95,32	95,32	0	24	0	0	67,7	48,6	19,13	0,6	0,4	-
15.10.2022	1,798	0	102,99	103,1	101,4	101,4	0	24	0	0	66,4	48,7	17,72	0,6	0,4	-
16.10.2022	1,84	0	103,4	103,52	101,83	101,83	0	24	0	0	66,6	48,6	18,05	0,6	0,4	-
17.10.2022	1,776	0	99,24	99,33	97,67	97,67	0	24	0	0	66,9	48,7	18,17	0,6	0,4	-
18.10.2022	1,842	0,083	105,37	103,41	103,6	101,87	1,73	24	0	0	66,1	49,2	16,92	0,6	0,4	-
19.10.2022	1,983	0,216	92,65	87,26	90,74	86,27	4,47	24	0	0	67,6	48,1	19,47	0,6	0,4	-
20.10.2022	1,872	0,185	83,84	79,13	82,07	78,26	3,81	24	0	0	68,4	47,8	20,59	0,6	0,4	-
21.10.2022	1,786	0,161	82,35	78,14	80,64	77,3	3,34	24	0	0	68	47,8	20,14	0,6	0,4	-
22.10.2022	1,616	0,129	65,91	62,43	64,47	61,79	2,68	24	0	0	69,8	46,7	23,13	0,6	0,4	-
23.10.2022	1,383	0,124	62,02	58,8	60,72	58,17	2,55	24	0	0	68,5	47,8	20,74	0,6	0,4	-
Итого:	38,301	0	2717,31	2700,2	2672,78	2654,87	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,301															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	1305,238	90922,79	90935,25	89382,6	89300,07
23.10.2022	1343,539	93640,1	93635,45	92055,38	91954,94

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2022 8:49:03