

#99219#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Садовая 39-45, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5865
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207003
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,426	-0,025	31,28	31,94	30,57	31,47	-0,9	24	0	1	70,8	55,2	15,57	0,6	0,4	-
25.09.2024	0,368	-0,028	28,86	29,59	28,22	29,17	-0,95	24	0	1	70,3	55,5	14,79	0,6	0,4	-
26.09.2024	0,375	-0,024	32,44	33,14	31,75	32,63	-0,88	24	0	0	68,7	55,4	13,26	0,6	0,4	-
27.09.2024	0,398	-0,028	32,43	33,12	31,74	32,64	-0,9	24	0	1	69,3	55,2	14,12	0,6	0,4	-
28.09.2024	0,383	-0,028	33,46	34,17	32,77	33,67	-0,9	24	0	0	68,4	55,3	13,13	0,6	0,4	-
29.09.2024	0,463	-0,026	36,64	37,3	35,88	36,77	-0,89	24	0	1	68,5	54,3	14,21	0,6	0,4	-
30.09.2024	0,381	-0,028	35,41	36,12	34,66	35,56	-0,9	24	0	1	68,1	55,7	12,37	0,6	0,4	-
01.10.2024	0,407	-0,026	30,13	30,84	29,47	30,38	-0,91	24	0	1	70,4	54,9	15,48	0,6	0,4	-
02.10.2024	0,423	-0,028	32,41	33,11	31,71	32,64	-0,93	24	0	1	69,6	54,6	14,93	0,6	0,4	-
03.10.2024	0,408	-0,029	35,78	36,53	35,06	36,02	-0,96	24	0	0	67,7	54,5	13,18	0,6	0,4	-
04.10.2024	0,419	-0,03	31,91	32,64	31,21	32,16	-0,95	24	0	1	69,8	54,7	15,09	0,6	0,4	-
05.10.2024	0,512	-0,027	35,06	35,71	34,29	35,23	-0,94	24	0	1	69,9	53,5	16,38	0,6	0,4	-
06.10.2024	0,467	-0,031	34,46	35,21	33,75	34,78	-1,03	24	0	1	68,8	53,4	15,4	0,6	0,4	-
07.10.2024	0,441	-0,026	35,54	36,21	34,79	35,67	-0,88	24	0	0	68,8	54,8	14,02	0,6	0,4	-
08.10.2024	0,939	0,025	60,4	59,67	59,19	58,95	0,24	24	0	1	66,6	51	15,65	0,6	0,4	-
09.10.2024	2,284	0,184	130,28	125,7	127,38	123,98	3,4	24	0	0	70,2	53,7	16,46	0,6	0,4	-
10.10.2024	0,8	0,066	43,97	42,3	43,05	41,75	1,3	24	0	1	68	51	17,02	0,6	0,4	-
11.10.2024	1,01	0,059	42,63	40,9	41,7	40,43	1,27	24	0	1	70,1	47,4	22,73	0,6	0,4	-
12.10.2024	1,364	0,084	52,31	49,83	51,14	49,33	1,81	24	0	1	70,8	45,8	25,01	0,6	0,4	-
13.10.2024	1,59	0,102	58,13	55,09	56,78	54,58	2,2	24	0	1	71,6	45,4	26,24	0,6	0,4	-
14.10.2024	1,406	0,101	57,91	55,07	56,62	54,51	2,11	24	0	1	70,2	47,1	23,09	0,6	0,4	-
15.10.2024	1,363	0,086	54,82	52,29	53,62	51,77	1,85	24	0	1	70,1	46,3	23,83	0,6	0,4	-
16.10.2024	1,527	0,096	58,83	55,97	57,49	55,43	2,06	24	0	1	71,1	46,2	24,88	0,6	0,4	-
17.10.2024	1,62	0,129	66,83	63,31	65,37	62,67	2,7	24	0	1	69,6	46,8	22,86	0,6	0,4	-
18.10.2024	1,541	0,123	64,64	61,23	63,27	60,6	2,67	24	0	1	68,7	46,4	22,32	0,6	0,4	-
19.10.2024	1,558	0,148	71,07	67,27	69,57	66,54	3,03	24	0	1	68,4	48	20,3	0,6	0,4	-
20.10.2024	1,57	0,116	61,74	58,45	60,38	57,84	2,54	24	0	1	70	46	24,03	0,6	0,4	-
21.10.2024	1,3	0,078	50,12	47,73	48,98	47,25	1,73	24	0	1	71,1	46,2	24,87	0,6	0,4	-
22.10.2024	0,96	0,074	43,19	41,25	42,26	40,77	1,49	24	0	1	70,3	49,4	20,97	0,6	0,4	-
23.10.2024	1,138	0,077	48,84	46,66	47,74	46,15	1,59	24	0	1	70,3	48	22,25	0,6	0,4	-
Итого:	27,841	0	1431,52	1398,35	1400,41	1381,34	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,841															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2024	36,582	3461,09	3520,02	3391,71	3462,56
23.10.2024	64,423	4892,61	4918,37	4792,12	4843,9

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2024 9:32:28