

#101909#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК  
Садовая 39-45, Калининград  
4817

Заводской номер счётчика 00207003	Показания прибора, Гкал 23.11.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	122,024	64,423	57.601

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#100735#

Отчёт за период с 23.10.2024 по 23.11.2024.

Номер абонента 4817  
 Порядковый номер 5865  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207003  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 28.11.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °С	dQ, Гкал	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °С	t2, °С	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2024	8,5	1,359	0,087	53,38	50,8	52,17	50,3	1,87	24	0	1	71	46,6	24,39	0,6	0,4
25.10.2024	4	1,62	0,111	63,92	60,75	62,5	60,14	2,36	24	0	1	70,5	46,3	24,18	0,6	0,4
26.10.2024	8,2	1,447	0,1	58,29	55,46	57,02	54,89	2,13	24	0	1	70,2	46,6	23,58	0,6	0,4
27.10.2024	9,6	1,291	0,098	55,79	53,11	54,57	52,56	2,01	25	0	1	70	48	21,94	0,6	0,4
28.10.2024	10,2	1,229	0,081	50,79	48,45	49,65	47,96	1,69	24	0	1	70,6	47,5	23,09	0,6	0,4
29.10.2024	10,9	1,201	0,071	48,85	46,69	47,75	46,21	1,54	24	0	1	70,9	47,3	23,65	0,6	0,4
30.10.2024	12,2	1,213	0,078	50,74	48,46	49,61	47,94	1,67	24	0	1	70,5	47,7	22,8	0,6	0,4
31.10.2024	9,6	1,326	0,089	54,67	52,13	53,48	51,61	1,87	24	0	1	70	46,8	23,18	0,6	0,4
01.11.2024	-	1,233	0,081	52,01	49,66	50,87	49,15	1,72	24	0	1	70,2	47,6	22,59	0,6	0,4
02.11.2024	-	1,692	0,135	71,93	68,29	70,37	67,54	2,83	24	0	1	69,2	47,1	22,15	0,6	0,4
03.11.2024	-	1,73	0,141	72,36	68,58	70,77	67,82	2,95	24	0	1	70	47,6	22,42	0,6	0,4
04.11.2024	-	1,817	0,14	73,68	69,86	72,08	69,12	2,96	24	0	1	70,2	46,9	23,29	0,6	0,4
05.11.2024	-	1,89	0,142	74,98	71,01	73,29	70,27	3,02	24	0	1	70,8	47	23,83	0,6	0,4
06.11.2024	-	1,952	0,151	78,26	74,11	76,51	73,33	3,18	24	0	1	70,6	47,1	23,54	0,6	0,4
07.11.2024	-	1,9	0,146	77,43	73,42	75,7	72,66	3,04	24	0	1	70,5	47,3	23,19	0,6	0,4
08.11.2024	-	1,76	0,14	71,76	67,89	70,14	67,17	2,97	24	0	1	70,4	47,4	23,07	0,6	0,4
09.11.2024	-	1,868	0,146	74,18	70,15	72,49	69,43	3,06	24	0	1	71,1	47,3	23,76	0,6	0,4
10.11.2024	-	2,123	0,183	85,49	80,66	83,58	79,78	3,8	24	0	1	70,9	47,7	23,21	0,6	0,4
11.11.2024	-	2,245	0,194	93,84	88,71	91,71	87,7	4,01	24	0	1	70,8	48,5	22,37	0,6	0,4
12.11.2024	-	2,363	0,227	105,71	99,88	103,43	98,76	4,67	24	0	1	69,3	48,7	20,61	0,6	0,4
13.11.2024	-	2,331	0,211	97,54	92,06	95,36	91,03	4,33	24	0	1	70,9	48,7	22,19	0,6	0,4
14.11.2024	-	2,092	0,18	87,82	83,05	85,81	82,11	3,7	24	0	1	71	48,7	22,25	0,6	0,4
15.11.2024	-	1,955	0,162	81,79	77,45	79,98	76,62	3,36	24	0	1	70,2	47,8	22,42	0,6	0,4
16.11.2024	-	1,74	0,139	70,9	67,12	69,28	66,38	2,9	24	0	1	71,2	48,1	23,12	0,6	0,4
17.11.2024	-	1,955	0,151	78,37	74,21	76,58	73,4	3,18	24	0	1	71,6	48	23,55	0,6	0,4
18.11.2024	-	2,175	0,184	90,43	85,57	88,41	84,64	3,77	24	0	1	70,7	48,2	22,5	0,6	0,4
19.11.2024	-	2,276	0,225	101,29	95,66	99,07	94,54	4,53	24	0	1	70,1	49,4	20,69	0,6	0,4
20.11.2024	-	2,188	0,22	99,55	94,07	97,36	92,99	4,37	24	0	1	69,9	49,7	20,23	0,6	0,4
21.11.2024	-	2,53	0,226	112,66	106,87	110,14	105,6	4,54	24	0	1	70,7	49,8	20,9	0,6	0,4
22.11.2024	-	2,502	0,218	110,12	104,44	107,64	103,23	4,41	24	0	1	71	49,8	21,17	0,6	0,4
23.11.2024	-	2,598	0,242	117,5	111,46	114,88	110,11	4,77	24	0	1	70,7	50,2	20,51	0,6	0,4
Итого:	9,4	57,601	4,699	2416,03	2290,03	2362,2	2264,99	97,21	745	0	-	70,51	47,92	22,59	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 745 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2024	64,423	4892,61	4918,37	4792,12	4843,9
23.11.2024	122,024	7308,64	7208,4	7154,32	7108,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения