

#112668#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Садовая 39-45, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5865
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207003
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,058	0,013	104,11	102,9	101,86	101,67	0,19	24	0	0	70	49,9	20,11	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	2,105	0,01	109,87	108,6	107,48	107,34	0,14	24	0	0	69,6	50,1	19,53	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	2,045	0,009	103,76	102,63	101,5	101,41	0,09	24	0	0	69,9	49,8	20,08	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	1,8	0	83,13	82,35	81,24	81,41	-0,17	24	0	0	71,3	49	22,22	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	1,891	0,003	93,96	93,05	91,86	91,98	-0,12	24	0	0	70,4	49,8	20,65	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	1,931	0,002	94,96	94,03	92,87	92,95	-0,08	24	0	0	70,2	49,4	20,8	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	1,955	0,007	96,52	95,43	94,37	94,31	0,06	24	0	0	70,3	49,7	20,65	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	1,995	0,007	100,71	99,59	98,47	98,43	0,04	24	0	0	70,3	50,1	20,23	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	1,947	0,01	95,6	94,45	93,46	93,33	0,13	24	0	0	70,8	50,1	20,72	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	2,033	0,009	102,28	101,1	100	99,91	0,09	24	0	0	70,4	50,1	20,27	0,6	0,4	4
03.01.2025	2,366	0,029	123,97	122,23	121,23	120,74	0,49	24	0	0	70,2	50,9	19,28	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	2,542	0,03	133,71	131,87	130,7	130,21	0,49	24	0	0	71,1	51,8	19,25	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	2,551	0,032	137,34	135,42	134,26	133,73	0,53	24	0	0	70,6	51,8	18,79	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	2,527	0,046	143,18	141,01	140,07	139,24	0,83	24	0	0	69,7	52	17,71	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	2,027	0,019	112,86	111,39	110,47	110,07	0,4	24	0	0	68,5	50,3	18,16	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	2,17	0,018	112,77	111,28	110,29	109,96	0,33	24	0	0	69,6	50,1	19,52	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	2,255	0,013	112,5	111,09	109,96	109,76	0,2	24	0	0	70,6	50,2	20,36	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	2,207	0,024	112,76	111,18	110,26	109,84	0,42	24	0	0	70,3	50,5	19,81	0,6	0,4	-
11.01.2025	2,435	0,029	125,23	123,44	122,41	121,94	0,47	24	0	0	70,9	51,3	19,65	0,6	0,4	-
12.01.2025	2,385	0,027	117,54	115,83	114,85	114,42	0,43	24	0	0	71,6	51,1	20,54	0,6	0,4	-
13.01.2025	2,474	0,036	123,93	122,04	121,13	120,55	0,58	24	0	0	71,3	51,1	20,15	0,6	0,4	-
14.01.2025	2,444	0,023	128,16	126,5	125,29	124,95	0,34	24	0	0	70,5	51,1	19,34	0,6	0,4	-
15.01.2025	2,093	0,022	101,77	100,2	99,48	99,04	0,44	24	0	0	71	50,1	20,84	0,6	0,4	-
16.01.2025	2,169	0,029	104,28	102,57	101,92	101,35	0,57	24	0	0	71,2	50,2	20,96	0,6	0,4	-
17.01.2025	2,069	0,025	102,46	100,82	100,17	99,64	0,53	24	0	0	70,4	50	20,38	0,6	0,4	-
18.01.2025	2,142	0,023	106,73	105,08	104,35	103,85	0,5	24	0	0	70,4	50,1	20,29	0,6	0,4	-
19.01.2025	2,214	0,03	110,16	108,45	107,71	107,14	0,57	24	0	0	70,4	50,1	20,28	0,6	0,4	-
20.01.2025	2,34	0,043	122,74	120,77	120,05	119,29	0,76	24	0	0	70	50,9	19,13	0,6	0,4	-
21.01.2025	2,389	0,057	122,56	120,24	119,87	118,79	1,08	24	0	0	70,2	50,8	19,46	0,6	0,4	-
22.01.2025	2,43	0,061	123,71	121,31	120,96	119,84	1,12	24	0	0	70,5	50,9	19,61	0,6	0,4	-
23.01.2025	2,367	0,063	113,97	111,54	111,37	110,17	1,2	24	0	0	71,8	51,1	20,68	0,6	0,4	-
Итого:	68,356	0	3477,23	3428,39	3399,91	3387,26	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,356															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	182,834	10308,55	10154,21	10088,33	10020,36
23.01.2025	251,19	13785,78	13582,6	13488,24	13407,62

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 7:54:27