

#116766#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Багратиона 1-13, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6366
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00220130
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	10,8	0,007	420,39	413,79	0,1	409,74	409,04	0,1	0,1	24	0	0	75,8	49,4	26,35	0,59	0,52	-
25.01.2025	10,389	0	382,75	376,43	0	373	372,34	0	0	24	0	0	75,9	48,1	27,86	0,6	0,52	-
26.01.2025	10,253	0	370,41	363,87	0	361,01	360,05	0	0	24	0	0	75,8	47,4	28,41	0,6	0,52	-
27.01.2025	9,885	0,001	358,45	352,3	0,01	349,33	348,55	0,01	0,01	24	0	0	75,9	47,6	28,3	0,61	0,52	-
28.01.2025	9,273	0,001	332,62	326,61	0,01	324,23	323,21	0,01	0,01	24	0	0	75,6	47	28,6	0,6	0,51	-
29.01.2025	9,463	0,001	359,49	353,83	0,01	350,61	350,07	0,01	0,01	24	0	0	74,5	47,5	27	0,6	0,51	-
30.01.2025	9,637	0	349,85	344,14	0	340,95	340,52	0	0	24	0	0	75,7	47,4	28,26	0,59	0,52	-
31.01.2025	10,167	0	385,12	378,6	0	375,3	374,36	0	0	24	0	0	75,9	48,8	27,09	0,58	0,51	-
01.02.2025	10,677	0	425,82	418,92	0	415,06	414,01	0	0	24	0	0	75,7	50	25,72	0,57	0,52	-
02.02.2025	11,055	0	444,61	437,36	0	433,35	432,16	0	0	24	0	0	75,7	50,2	25,51	0,57	0,53	-
03.02.2025	11,89	0	561,69	553,99	0	547,39	546,38	0	0	24	0	0	76	54,2	21,71	0,57	0,52	-
04.02.2025	12,562	0	672,47	664,72	0	655,35	654,81	0	0	24	0	0	75,9	56,7	19,17	0,57	0,52	-
05.02.2025	12,41	0	654,23	646,56	0	637,58	637	0	0	24	0	0	75,9	56,4	19,46	0,51	0,47	-
06.02.2025	11,534	0	593,11	586,3	0	578,26	577,92	0	0	24	0	0	75,2	55,3	19,93	0,56	0,52	-
07.02.2025	12,191	0	635,32	628,22	0	619,09	618,92	0	0	24	0	0	76,1	56,4	19,68	0,55	0,52	-
08.02.2025	13,005	0	585,24	577,39	0	569,07	568,82	0	0	24	0	0	79,4	56,6	22,84	0,56	0,52	-
09.02.2025	13,525	0	575,89	567,33	0	559,37	558,82	0	0	24	0	0	81,1	57	24,16	0,55	0,52	-
10.02.2025	13,742	0	552,55	543,83	0	536,1	535,55	0	0	24	0	0	82,9	57,3	25,61	0,55	0,52	-
11.02.2025	13,551	0	527,24	518,59	0	511,65	511,01	0	0	24	0	0	82,6	56,1	26,47	0,55	0,52	-
12.02.2025	13,437	0	535,14	526,5	0	519,4	518,7	0	0	24	0	0	82,3	56,4	25,86	0,55	0,52	-
13.02.2025	13,471	0	560,62	552,18	0	544,41	543,9	0	0	24	0	0	81,5	56,8	24,72	0,55	0,52	-
14.02.2025	13,249	0	584,76	577,07	0	568,19	568,28	0	0	24	0	0	80,6	57,3	23,29	0,56	0,52	-
15.02.2025	13,596	0	597,36	589,67	0	580,28	580,62	0	0	24	0	0	81	57,6	23,41	0,56	0,52	-
16.02.2025	13,498	0	578,03	570,42	0	561,21	561,59	0	0	24	0	0	81,8	57,8	24,03	0,56	0,52	-
17.02.2025	13,247	0	598,23	591,08	0	581,27	581,97	0	0	24	0	0	80,5	57,8	22,78	0,56	0,52	-
18.02.2025	12,93	0	609,23	602,22	0	592,43	592,97	0	0	24	0	0	79,4	57,6	21,81	0,56	0,52	-
19.02.2025	12,833	0,001	607,59	600,7	0,01	590,85	591,44	0,01	0,01	24	0	0	79,4	57,7	21,7	0,55	0,52	-
20.02.2025	13,194	0	553,59	546,22	0	537,48	537,93	0	0	24	0	0	81,8	57,3	24,53	0,56	0,52	-
21.02.2025	13,185	0	599,16	592,54	0	582,39	583,51	0	0	24	0	0	80	57,4	22,63	0,56	0,52	-
22.02.2025	12,589	0,001	622,06	615,93	0,01	605,87	606,92	0,01	0,01	24	0	0	76,8	56,1	20,78	0,55	0,52	-
23.02.2025	12,258	0	603,21	596,9	0	587,8	588,43	0	0	24	0	0	76,1	55,2	20,85	0,57	0,53	-
Итого:	373,496	0	16236,23	16014,21	0,15	15798,02	15789,8	0,15	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	373,496																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2025	2055,606	123759,21	118597,21	0,4	120791,89	116679,64	0,4
23.02.2025	2429,102	139995,44	134611,42	0,55	136589,91	132469,44	0,55

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.02.2025 7:37:30