

#121378#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Багратиона 1-13, Калининград

4817

6366

ВКТ-7

00220130

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	12,189	0	659,47	653,31	0	642,67	643,49	0	0	24	0	0	76	57	18,96	0,57	0,52	-
25.02.2025	12,295	0	669,96	664,08	0	652,86	654,03	0	0	24	0	0	76	57,1	18,82	0,58	0,53	-
26.02.2025	12,436	0	719,48	713,4	0	700,93	702,06	0	0	24	0	0	76,4	58,7	17,73	0,58	0,52	-
27.02.2025	12,115	0	722,79	716,95	0	704,33	705,47	0	0	24	0	0	76,1	58,9	17,2	0,58	0,53	-
28.02.2025	11,882	0	708,99	703,36	0	690,88	692,07	0	0	24	0	0	76,1	58,9	17,18	0,58	0,53	-
01.03.2025	11,734	0	680,11	674,48	0	662,83	663,91	0	0	24	0	0	75,9	58,2	17,69	0,57	0,52	-
02.03.2025	12,149	0	703,91	698,09	0	685,96	687,13	0	0	24	0	0	76	58,3	17,7	0,57	0,52	-
03.03.2025	11,641	0,003	695,92	691,23	0,04	678,12	680,16	0,04	0,04	24	0	0	76,1	58,9	17,15	0,58	0,52	-
04.03.2025	12,368	0	736,94	731,6	0	718,06	719,87	0	0	24	0	0	76,2	59	17,21	0,59	0,53	-
05.03.2025	12,374	0	758,93	753,44	0	739,52	741,18	0	0	24	0	0	76,1	59,4	16,71	0,6	0,52	-
06.03.2025	9,543	0,004	553,65	548,95	0,05	539,45	540,19	0,05	0,05	24	0	0	76,2	58,6	17,66	0,6	0,51	-
07.03.2025	4,242	0,002	231,48	229,99	0,02	225,76	226,59	0,02	0,02	24	0	0	74,8	56	18,74	0,59	0,51	-
08.03.2025	7,909	0	457,11	454,21	0	445,93	447,47	0	0	24	0	0	74,2	56,5	17,72	0,58	0,51	-
09.03.2025	7,226	0	383,4	380,69	0	374,09	375,41	0	0	24	0	0	73,8	54,5	19,3	0,6	0,51	-
10.03.2025	6,25	0	328,79	326,17	0	320,79	321,62	0	0	23	1	1	74,1	54,6	19,47	0,58	0,51	-
11.03.2025	7,622	0	387,19	384,09	0	377,84	378,98	0	0	24	0	0	73,8	53,6	20,17	0,59	0,51	-
12.03.2025	7,646	0	380,36	377,25	0	371,09	372,18	0	0	24	0	0	74,1	53,5	20,59	0,58	0,51	-
13.03.2025	8,128	0	403	399,57	0	393,27	394,3	0	0	24	0	0	73,7	53	20,67	0,57	0,51	-
14.03.2025	8,495	0	410,25	406,43	0	400,23	401,08	0	0	24	0	0	74,2	53	21,22	0,56	0,51	-
15.03.2025	8,953	0	422,72	417,93	0	412,21	412,4	0	0	24	0	0	74,9	53,2	21,73	0,56	0,51	-
16.03.2025	9,091	0	434,19	429,13	0	423,45	423,44	0	0	24	0	0	74,7	53,3	21,46	0,56	0,51	-
17.03.2025	9,289	0,001	430,85	425,26	0,02	420,03	419,61	0,02	0,02	24	0	0	75,3	53,2	22,1	0,57	0,51	-
18.03.2025	9,073	0,002	445,59	440,4	0,02	434,67	434,52	0,02	0,02	24	0	0	74,3	53,4	20,87	0,58	0,51	-
19.03.2025	9,65	0,001	468,19	462,74	0,02	456,54	456,49	0,02	0,02	24	0	0	75	53,8	21,12	0,58	0,51	-
20.03.2025	9,189	0,002	435,53	430,23	0,03	424,46	424,32	0,03	0,03	24	0	0	75,8	54,2	21,64	0,6	0,52	-
21.03.2025	8,696	0,009	413,13	408,22	0,13	402,69	402,63	0,13	0,13	24	0	0	75,6	54,1	21,56	0,59	0,51	-
22.03.2025	8,58	0,001	404,13	399,43	0,01	393,83	393,93	0,01	0,01	24	0	0	75,9	54,1	21,78	0,59	0,51	-
23.03.2025	8,797	0,001	424,05	419,41	0,01	413,29	413,61	0,01	0,01	24	0	0	75,7	54,5	21,27	0,59	0,51	-
Итого:	269,562	0	14470,11	14340,04	0,35	14105,78	14128,14	0,35	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	269,562																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	2429,102	139995,44	134611,42	0,55	136589,91	132469,44	0,55
23.03.2025	2698,664	154465,55	148951,46	0,9	150695,69	146597,58	0,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 11:19:04