

#297011#

Отчёт по теплотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Багратиона 1-13, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 6366
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00220130
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	8,467	0	244,89	240,63	0	238,93	238,93	0	0	24	0	0	74	38,5	35,46	0,57	0,53	-
20.03.2026	8,911	0	279,54	274,76	0	272,79	272,57	0	0	24	0	0	73,8	41,1	32,68	0,57	0,53	-
21.03.2026	9,031	0	285,9	280,93	0	278,96	278,61	0	0	24	0	0	74	41,6	32,39	0,57	0,52	-
22.03.2026	8,901	0	280,73	275,79	0	273,94	273,53	0	0	24	0	0	73,9	41,4	32,51	0,59	0,53	-
23.03.2026	7,917	0	227,86	223,58	0	222,32	222,01	0	0	24	0	0	74	38,4	35,63	0,59	0,52	-
24.03.2026	7,318	0	206,42	202,61	0	201,44	201,27	0	0	24	0	0	73,7	37,3	36,36	0,59	0,52	-
25.03.2026	6,752	0	179,22	175,68	0	174,9	174,68	0	0	24	0	0	73,6	35	38,64	0,57	0,52	-
26.03.2026	8,72	0	266,17	261,32	0	259,72	259,3	0	0	24	0	0	73,9	40,3	33,59	0,56	0,52	-
27.03.2026	8,956	0	287,64	282,49	0	280,67	280,15	0	0	24	0	0	73,9	42	31,93	0,56	0,51	-
28.03.2026	8,861	0	278,93	273,69	0	272,14	271,44	0	0	24	0	0	74	41,4	32,58	0,57	0,52	-
29.03.2026	8,446	0	245,87	240,8	0	239,9	239,08	0	0	24	0	0	74	38,7	35,22	0,57	0,52	-
30.03.2026	8,154	0	241,91	237,03	0	236,02	235,29	0	0	24	0	0	73,9	39,3	34,57	0,57	0,52	-
31.03.2026	8,617	0	261,2	255,88	0	254,86	253,94	0	0	24	0	0	73,9	40,1	33,84	0,57	0,52	-
01.04.2026	8,933	0	287,54	281,9	0	280,61	279,55	0	0	24	0	0	73,8	42	31,84	0,56	0,52	-
02.04.2026	9,235	0	309,09	303	0	301,6	300,27	0	0	24	0	0	74	43,3	30,64	0,56	0,52	-
03.04.2026	8,802	0	278,42	272,71	0	271,66	270,51	0	0	24	0	0	73,9	41,4	32,42	0,57	0,52	-
04.04.2026	8,769	0	263,82	258,19	0	257,4	256,25	0	0	24	0	0	73,9	39,8	34,1	0,58	0,52	-
05.04.2026	7,907	0	224,26	219,17	0	218,81	217,69	0	0	24	0	0	74	37,8	36,16	0,57	0,52	-
06.04.2026	8,61	0	254,33	248,59	0	248,17	246,81	0	0	24	0	0	73,9	39,2	34,71	0,57	0,52	-
07.04.2026	9,081	0	281,48	275,19	0	274,64	272,99	0	0	24	0	0	74	40,9	33,09	0,54	0,51	-
08.04.2026	9,619	0	343,6	336,75	0	335,64	333,77	0	0	24	0	0	72	43,3	28,69	0,55	0,52	-
09.04.2026	9,856	0	324,93	317,85	0	317,04	315,07	0	0	24	0	0	73,9	42,8	31,11	0,55	0,51	-
10.04.2026	9,211	0	296,34	289,49	0	289,16	287,07	0	0	24	0	0	73,9	42	31,86	0,57	0,52	-
11.04.2026	8,575	0	260,96	254,38	0	254,62	252,45	0	0	24	0	0	73,8	40,2	33,69	0,58	0,52	-
12.04.2026	7,794	0	225,8	219,89	0	220,34	218,31	0	0	24	0	0	73,9	38,5	35,4	0,57	0,52	-
13.04.2026	7,669	0	222,62	216,79	0	217,23	215,25	0	0	24	0	0	73,8	38,5	35,31	0,58	0,52	-
14.04.2026	6,729	0	187,34	182,36	0	182,81	181,18	0	0	24	0	0	73,7	36,9	36,83	0,58	0,52	-
15.04.2026	7,231	0	202,37	197,05	0	197,46	195,76	0	0	24	0	0	73,7	37,1	36,65	0,57	0,52	-
16.04.2026	8,272	0	254,7	248,49	0	248,53	246,55	0	0	24	0	0	73,9	40,6	33,3	0,57	0,52	-
17.04.2026	8,404	0	258,27	251,83	0	252,02	249,89	0	0	24	0	0	73,8	40,5	33,36	0,58	0,51	-
18.04.2026	7,363	0	213,91	208,32	0	208,72	206,84	0	0	24	0	0	73,9	38,6	35,3	0,59	0,52	-
Итого:	261,111	0	7976,06	7807,14	0	7783,05	7747,01	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	261,111																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	2251,59	98583,74	97238,09	0,01	96046,99	95961,98	0,01
18.04.2026	2512,701	106559,8	105045,23	0,01	103830,04	103708,99	0,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:41:13