

#15906#

Отчёт по теплотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Багратиона 1-13, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6366
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00220130
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 23.03.2021 | 8,904 | -0,074 | 411,96 | 408,96 | 401,9 | 403,79 | -1,89 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 51,9 | 22,4 | 0,59 | 0,52 | 3,9 |
| 24.03.2021 | 8,692 | -0,071 | 425,91 | 423,04 | 415,95 | 417,8 | -1,85 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 51,3 | 21,12 | 0,6 | 0,52 | 4,8 |
| 25.03.2021 | 8,095 | -0,08 | 398,3 | 395,97 | 389,25 | 391,32 | -2,07 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 50,2 | 21,07 | 0,6 | 0,52 | 6,9 |
| 26.03.2021 | 8,236 | -0,077 | 441,55 | 439,04 | 431,47 | 433,46 | -1,99 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 52,1 | 19,32 | 0,6 | 0,52 | 5,1 |
| 27.03.2021 | 7,841 | -0,105 | 409,28 | 407,51 | 399,97 | 402,48 | -2,51 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 51,5 | 19,92 | 0,6 | 0,52 | 8,7 |
| 28.03.2021 | 8,559 | -0,12 | 447,69 | 445,83 | 437,49 | 440,3 | -2,81 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 51,5 | 19,9 | 0,61 | 0,52 | 5,8 |
| 29.03.2021 | 7,786 | -0,111 | 377,69 | 376,24 | 369,11 | 371,86 | -2,75 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 49,8 | 21,47 | 0,62 | 0,52 | 7,8 |
| 30.03.2021 | 7,26 | -0,106 | 342,02 | 340,76 | 334,24 | 336,87 | -2,63 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 49,3 | 22,12 | 0,62 | 0,52 | 9,8 |
| 31.03.2021 | 7,04 | -0,105 | 335,29 | 334,14 | 327,68 | 330,3 | -2,62 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 49,4 | 21,87 | 0,6 | 0,52 | 8,7 |
| 01.04.2021 | 8,203 | -0,106 | 440,8 | 438,87 | 430,78 | 433,33 | -2,55 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 52 | 19,35 | 0,59 | 0,52 | 4,7 |
| 02.04.2021 | 8,659 | -0,131 | 526,32 | 524,46 | 514,32 | 517,24 | -2,92 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 54,3 | 17,14 | 0,58 | 0,52 | 3,8 |
| 03.04.2021 | 8,921 | -0,12 | 540,3 | 538,01 | 527,98 | 530,65 | -2,67 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 54,2 | 17,17 | 0,58 | 0,52 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 9,125 | -0,147 | 575,46 | 573,54 | 562,32 | 565,47 | -3,15 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 55 | 16,52 | 0,59 | 0,52 | 4,2 |
| 05.04.2021 | 9,077 | -0,173 | 535,5 | 534,13 | 523,19 | 526,86 | -3,67 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 54 | 17,73 | 0,58 | 0,52 | 2,7 |
| 06.04.2021 | 9,544 | -0,214 | 598 | 596,93 | 583,99 | 588,24 | -4,25 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 55,9 | 16,74 | 0,59 | 0,52 | 2,6 |
| 07.04.2021 | 9,331 | -0,175 | 566,92 | 565,32 | 553,68 | 557,28 | -3,6 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 55,2 | 17,21 | 0,6 | 0,52 | 2,8 |
| 08.04.2021 | 9,092 | -0,138 | 552,7 | 550,56 | 539,81 | 542,77 | -2,96 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 55,2 | 17,14 | 0,61 | 0,51 | 4,3 |
| 09.04.2021 | 8,034 | -0,119 | 389,12 | 387,56 | 380,14 | 382,96 | -2,82 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 50,4 | 21,51 | 0,61 | 0,52 | 7,2 |
| 10.04.2021 | 8,404 | -0,081 | 409,94 | 407,55 | 400,62 | 402,74 | -2,12 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 50,2 | 21,23 | 0,62 | 0,52 | 4,9 |
| 11.04.2021 | 7,159 | -0,064 | 351,75 | 349,71 | 343,72 | 345,52 | -1,8 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 50,4 | 21,09 | 0,61 | 0,52 | 10,3 |
| 12.04.2021 | 7,021 | -0,087 | 340,85 | 339,39 | 333,21 | 335,48 | -2,27 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 49,4 | 21,41 | 0,56 | 0,5 | 7,7 |
| 13.04.2021 | 8,116 | -0,101 | 438,22 | 436,27 | 428,48 | 430,9 | -2,42 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 51,2 | 19,23 | 0,58 | 0,52 | 4,7 |
| 14.04.2021 | 8,469 | -0,096 | 479,42 | 477,15 | 468,63 | 470,96 | -2,33 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 52,6 | 18,34 | 0,58 | 0,52 | 4,1 |
| 15.04.2021 | 8,117 | -0,093 | 437,46 | 435,37 | 427,55 | 429,86 | -2,31 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 52 | 19,28 | 0,59 | 0,51 | 5,8 |
| 16.04.2021 | 7,947 | -0,092 | 383,71 | 381,81 | 375,01 | 377,37 | -2,36 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 49,8 | 21,51 | 0,6 | 0,51 | 5,6 |
| 17.04.2021 | 7,192 | -0,088 | 334,69 | 333,15 | 327,09 | 329,38 | -2,29 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 48,9 | 22,34 | 0,62 | 0,52 | 8,3 |
| 18.04.2021 | 6,428 | -0,092 | 303,88 | 302,83 | 296,99 | 299,37 | -2,38 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 49,2 | 22,04 | 0,63 | 0,52 | 10,4 |
| 19.04.2021 | 5,92 | -0,083 | 272,15 | 271,22 | 265,93 | 268,14 | -2,21 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 48,7 | 22,66 | 0,63 | 0,52 | 11 |
| 20.04.2021 | 6,05 | -0,093 | 288,43 | 287,6 | 281,93 | 284,36 | -2,43 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 49 | 21,88 | 0,62 | 0,51 | 9,9 |
| 21.04.2021 | 6,736 | -0,106 | 320,61 | 319,75 | 313,39 | 316,09 | -2,7 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 49,2 | 21,91 | 0,61 | 0,51 | 8,6 |
| 22.04.2021 | 7,951 | -0,168 | 427,28 | 426,65 | 417,61 | 421,31 | -3,7 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 51,7 | 19,49 | 0,59 | 0,52 | 4,6 |
| 23.04.2021 | 8,428 | -0,123 | 500,43 | 498,57 | 489,05 | 491,82 | -2,77 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 53,8 | 17,53 | 0,59 | 0,53 | - |
| Итого: | 256,337 | 0 | 13603,63 | 13547,89 | 13292,48 | 13376,28 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 256,337 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 22.03.2021 | 2769,194 | 186970,58 | 185288,23 | 182427,58 | 182296,3 |
| 23.04.2021 | 3025,531 | 200574,21 | 198836,12 | 195720,06 | 195672,58 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 18:06:03