

# #15896#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Багратиона 1-13, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 6366  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00220130  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2023 | 7,787    | -0,019    | 625,71   | 622,08   | 611,55   | 612,31   | -0,76  | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 58,3   | 12,79 | 0,56    | 0,5     | 9,5         |
| 25.03.2023 | 7,991    | -0,014    | 590,74   | 586,92   | 577,43   | 578,05   | -0,62  | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 57     | 13,9  | 0,55    | 0,5     | 7,8         |
| 26.03.2023 | 8,207    | -0,007    | 589,14   | 585,09   | 575,8    | 576,34   | -0,54  | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 56,8   | 14,29 | 0,54    | 0,5     | 6           |
| 27.03.2023 | 8,102    | -0,002    | 494,47   | 490,2    | 482,39   | 482,73   | -0,34  | 24       | 0       | 0      | 74,1   | 57,2   | 16,83 | 0,55    | 0,5     | 2,1         |
| 28.03.2023 | 9,237    | -0,001    | 485,32   | 480,18   | 472,26   | 472,54   | -0,28  | 24       | 0       | 0      | 78,3   | 58,7   | 19,58 | 0,54    | 0,5     | -1,5        |
| 29.03.2023 | 9,643    | 0,001     | 581,42   | 576,23   | 567,35   | 567,61   | -0,26  | 24       | 0       | 0      | 73,8   | 56,7   | 17,02 | 0,55    | 0,5     | 1,7         |
| 30.03.2023 | 8,91     | -0,001    | 647,67   | 643,06   | 632,97   | 633,36   | -0,39  | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 57,1   | 14,1  | 0,57    | 0,51    | 7,1         |
| 31.03.2023 | 8,933    | -0,005    | 660,21   | 655,63   | 645,21   | 645,64   | -0,43  | 24       | 0       | 0      | 71,3   | 57,4   | 13,88 | 0,55    | 0,5     | 8,9         |
| 01.04.2023 | 9,509    | 0,143     | 614,09   | 606,76   | 599,75   | 597,73   | 2,02   | 24       | 0       | 1      | 72,2   | 56,6   | 15,66 | 0,53    | 0,5     | 5,2         |
| 02.04.2023 | 10,383   | 0,002     | 641,06   | 635,36   | 626,11   | 626,2    | -0,09  | 24       | 0       | 0      | 72,2   | 55,6   | 16,59 | 0,54    | 0,51    | 3,9         |
| 03.04.2023 | 10,844   | 0,001     | 624,95   | 618,87   | 609,41   | 609,51   | -0,1   | 24       | 0       | 0      | 74,9   | 57,1   | 17,8  | 0,53    | 0,5     | 1,7         |
| 04.04.2023 | 10,672   | 0,015     | 599,54   | 593,31   | 584,57   | 584,43   | 0,14   | 24       | 0       | 0      | 75     | 56,7   | 18,24 | 0,53    | 0,5     | -0,1        |
| 05.04.2023 | 10,234   | -0,001    | 559,48   | 553,96   | 545,91   | 546,09   | -0,18  | 24       | 0       | 0      | 73,9   | 55,1   | 18,77 | 0,53    | 0,5     | 1           |
| 06.04.2023 | 10,272   | -0,001    | 617,63   | 612,14   | 603,19   | 603,41   | -0,22  | 24       | 0       | 0      | 72,4   | 55,3   | 17,06 | 0,55    | 0,5     | 2,3         |
| 07.04.2023 | 8,016    | 0         | 605,3    | 601,03   | 591,57   | 591,76   | -0,19  | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 57,6   | 13,57 | 0,54    | 0,49    | 9,6         |
| 08.04.2023 | 7,73     | 0         | 574,2    | 570,19   | 561,27   | 561,53   | -0,26  | 24       | 0       | 0      | 71     | 57,2   | 13,79 | 0,53    | 0,49    | 10,3        |
| 09.04.2023 | 8,51     | -0,001    | 614,22   | 609,74   | 600,36   | 600,59   | -0,23  | 24       | 0       | 0      | 71     | 56,8   | 14,19 | 0,53    | 0,49    | 8,2         |
| 10.04.2023 | 8,42     | -0,002    | 625,52   | 621,07   | 611,42   | 611,68   | -0,26  | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 57,1   | 13,8  | 0,55    | 0,49    | 7,9         |
| 11.04.2023 | 6,766    | 0,005     | 567,29   | 563,7    | 554,54   | 554,72   | -0,18  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 58,6   | 12,21 | 0,55    | 0,49    | 10          |
| 12.04.2023 | 7,1      | 0,003     | 566,92   | 563,16   | 554,11   | 554,33   | -0,22  | 24       | 0       | 0      | 71     | 58,2   | 12,82 | 0,54    | 0,48    | 11,3        |
| 13.04.2023 | 7,287    | -0,004    | 581,64   | 577,98   | 568,49   | 568,9    | -0,41  | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 58,2   | 12,85 | 0,55    | 0,48    | 9,5         |
| 14.04.2023 | 6,828    | -0,005    | 551,91   | 548,58   | 539,49   | 539,95   | -0,46  | 24       | 0       | 0      | 71     | 58,3   | 12,7  | 0,55    | 0,49    | 11          |
| 15.04.2023 | 7,66     | -0,01     | 590,24   | 586,53   | 576,88   | 577,48   | -0,6   | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 57,7   | 13,33 | 0,54    | 0,49    | 10,4        |
| 16.04.2023 | 9,181    | -0,01     | 623,45   | 618,96   | 609,41   | 609,98   | -0,57  | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 55,8   | 15,12 | 0,54    | 0,49    | 6,1         |
| 17.04.2023 | 8,649    | -0,011    | 606,66   | 602,5    | 592,92   | 593,56   | -0,64  | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 56,4   | 14,64 | 0,55    | 0,49    | 7,2         |
| 18.04.2023 | 8,129    | -0,015    | 598,68   | 594,8    | 585,15   | 585,81   | -0,66  | 24       | 0       | 0      | 71     | 57,1   | 13,94 | 0,53    | 0,48    | 9,5         |
| 19.04.2023 | 8,086    | -0,013    | 591,06   | 587,19   | 577,74   | 578,38   | -0,64  | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 56,8   | 14,06 | 0,48    | 0,44    | -           |
| 20.04.2023 | 4,632    | -0,026    | 444,92   | 443,29   | 435,65   | 436,56   | -0,91  | 24       | 0       | 0      | 67,8   | 57,1   | 10,76 | 0,46    | 0,42    | -           |
| 21.04.2023 | 2,329    | -0,053    | 387,03   | 386,95   | 378,7    | 379,93   | -1,23  | 24       | 0       | 0      | 69,2   | 62,9   | 6,35  | 0,45    | 0,41    | -           |
| 22.04.2023 | 2,337    | -0,071    | 383,2    | 383,34   | 374,9    | 376,39   | -1,49  | 24       | 0       | 0      | 69,4   | 62,9   | 6,48  | 0,46    | 0,41    | -           |
| 23.04.2023 | 2,394    | -0,074    | 419,89   | 420,07   | 410,72   | 412,26   | -1,54  | 24       | 0       | 0      | 69,7   | 63,7   | 6,06  | 0,47    | 0,41    | -           |
| Итого:     | 244,778  | 0         | 17663,56 | 17538,87 | 17257,22 | 17269,76 | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 244,778  |           |          |          |          |          |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dV2, м3   | dM1, т    | dM2, т    |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.03.2023 | 7425,174 | 488972,05 | 485667,74 | 477359,8  | 478227,58 |
| 23.04.2023 | 7669,952 | 506635,61 | 503206,61 | 494617,02 | 495497,34 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.04.2023 7:27:24