



#78279#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 23.04.2024.

Номер абонента 4817  
 Порядковый номер 6366  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00220130  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 26.04.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, Гкал	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	3,6	12,327	1,633	649	614,46	632,78	604,8	27,98	24	0	1	75,2	58,3	16,89	0,58	0,52
25.03.2024	3,9	11,762	1,639	620,73	586,45	605,22	577,17	28,05	24	0	1	75,2	58,5	16,71	0,59	0,52
26.03.2024	5,5	11,282	1,582	592,73	559,54	577,93	550,77	27,16	24	0	1	75	58,3	16,77	0,6	0,52
27.03.2024	9,1	10,105	1,556	556,84	525,22	542,98	516,71	26,27	24	0	1	75	59,2	15,72	0,62	0,52
28.03.2024	11,8	9,267	1,576	515,17	483,92	502,38	476,01	26,37	24	0	1	74,9	59,6	15,29	0,61	0,52
29.03.2024	10,7	9,905	1,628	545,71	513,05	532,21	504,73	27,48	24	0	1	74,8	59,3	15,53	0,63	0,52
30.03.2024	13,4	8,202	1,615	472,44	441,45	460,72	433,99	26,73	24	0	1	74,9	60,6	14,26	0,57	0,48
31.03.2024	16,7	6,493	1,627	476,46	446,74	465,46	438,97	26,49	24	0	1	71,8	61,4	10,43	0,64	0,52
01.04.2024	-	6,179	1,577	397,1	368,99	387,22	362,28	24,94	24	0	1	75	63,2	11,85	0,6	0,5
02.04.2024	-	9,667	1,549	521,22	489,74	508,34	481,93	26,41	24	0	1	74,7	58,7	15,95	0,57	0,51
03.04.2024	-	12,353	1,715	659,72	623,73	643,29	613,91	29,38	24	0	1	74,9	58,4	16,52	0,58	0,52
04.04.2024	-	12,05	1,686	630,68	595,32	614,95	585,99	28,96	24	0	1	75	58,2	16,84	0,6	0,51
05.04.2024	-	9,736	1,595	523,55	491,54	510,5	483,58	26,92	24	0	1	75,1	59,2	15,93	0,58	0,5
06.04.2024	-	9,984	1,578	529,56	497,37	516,36	489,42	26,94	24	0	1	75	58,8	16,26	0,59	0,5
07.04.2024	-	7,98	1,575	467,55	437,66	455,94	430,15	25,79	24	0	1	75	60,9	14,02	0,59	0,5
08.04.2024	-	7,212	1,554	435,84	407,01	424,99	399,89	25,1	24	0	1	74,9	61,6	13,29	0,58	0,48
09.04.2024	-	5,304	1,542	379,14	352,33	369,98	345,79	24,19	24	0	1	73,8	63,7	10,15	0,49	0,43
10.04.2024	-	4,117	1,536	340,71	315,49	332,44	309,2	23,24	24	0	1	73,8	66,1	7,75	0,46	0,41
11.04.2024	-	3,952	1,428	344,61	319,92	336,96	314,17	22,79	24	0	1	70,1	62,6	7,48	0,45	0,41
12.04.2024	-	3,934	1,449	385,73	360,64	377,46	354,21	23,25	24	0	1	68,9	62,3	6,57	0,46	0,42
13.04.2024	-	3,227	1,186	318,11	297,69	311,25	292,32	18,93	19	5	1	69,2	62,6	6,55	0,46	0,42
14.04.2024	-	4,133	1,424	375,1	349,93	367,17	343,89	23,28	24	0	1	68,5	61,2	7,37	0,46	0,42
15.04.2024	-	4,17	1,489	398,87	372,96	390,32	366,34	23,98	24	0	1	69	62,1	6,86	0,46	0,42
16.04.2024	-	3,947	1,441	350,47	325,3	342,93	319,58	23,35	24	0	1	69,1	61,8	7,31	0,46	0,42
17.04.2024	-	4,067	1,489	366,58	340,66	358,69	334,66	24,03	24	0	1	69,2	62	7,18	0,44	0,43
18.04.2024	-	2,692	1,104	169,44	147,15	165,97	144,81	21,16	24	0	1	67,4	58,6	8,74	0,5	0,46
19.04.2024	-	3,935	1,336	311,69	287,09	304,12	281,45	22,67	24	0	1	73,7	65,7	8,02	0,54	0,47
20.04.2024	-	4,784	1,711	432,37	404,65	421,66	396,33	25,33	24	0	1	74,7	67,4	7,28	0,54	0,47
21.04.2024	-	4,971	1,775	448,99	420,3	437,85	411,6	26,25	24	0	1	74,8	67,6	7,29	0,52	0,47
22.04.2024	-	5,182	1,913	527,87	497,25	514,81	486,77	28,04	24	0	1	74,6	68,3	6,32	0,52	0,47
23.04.2024	-	5,132	1,921	532,48	501,96	519,29	491,29	28	24	0	1	74,8	68,6	6,16	0,53	0,47
Итого:	8,1	218,051	48,429	14276,46	13375,51	13932,17	13142,71	789,46	739	5	-	73,16	61,77	11,4	0,54	0,48

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 739 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2024	224,023	12872,12	12234,57	12550,2	12032,83
23.04.2024	442,074	27148,58	25610,08	26482,37	25175,54

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения