

#125730#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 24.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Багратиона 1-13, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00220130	Показания прибора, Гкал 24.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2715,813	2698,664	17.149

Подпись исполнителя



04 25. 03. 25 откл от
мб

+ 09. 06. 25 ноб



#124925#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 24.03.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 6366
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00220130
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	5,5	8,71	0	408,06	403,42	0	397,65	397,9	0	0	24	0	0	76	54,2	21,88	0,59	0,51
Итого:	6,9	8,71	0	408,06	403,42	0	397,65	397,9	0	0	24	0	-	76	54,2	21,88	0,59	0,51

Общее время работы системы 24 час.

Период нормальной работы системы 24 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.03.2025	2698,664	154465,55	148951,46	0,9	150695,69	146597,58	0,9
24.03.2025	2715,813	155280,85	149757,8	0,9	151490,32	147392,85	0,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения