

#15900#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Багратиона 1-13, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6366
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00220130
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	8,581	-0,112	541,98	539,84	529,67	532,24	-2,57	24	0	0	71,3	54,9	16,46	0,59	0,52	4
25.04.2021	8,695	-0,102	557,54	555,07	544,86	547,2	-2,34	24	0	0	71,3	55,2	16,19	0,58	0,53	3,7
26.04.2021	9,069	-0,125	604,26	601,99	590,55	593,27	-2,72	24	0	0	71,3	55,7	15,61	0,59	0,52	2,9
27.04.2021	8,689	-0,124	538,43	536,36	526,11	528,86	-2,75	24	0	0	71,4	54,7	16,79	0,6	0,52	4,1
28.04.2021	7,692	-0,104	432,37	430,63	422,54	425	-2,46	24	0	0	71,3	52,8	18,5	0,62	0,51	6,7
29.04.2021	7,071	-0,093	351,31	349,89	343,4	345,75	-2,35	24	0	0	71,1	50,2	20,93	0,46	0,43	9,3
30.04.2021	4,242	-0,087	253,87	253,73	248,29	250,44	-2,15	24	0	0	69,9	52,4	17,54	0,48	0,42	7
01.05.2021	2,58	-0,102	241,28	241,97	236,01	238,16	-2,15	24	0	0	69,7	58,2	11,45	0,48	0,43	7,3
02.05.2021	2,403	-0,109	233,01	233,92	228,01	230,28	-2,27	24	0	0	69,1	58	11,1	0,48	0,42	6,2
03.05.2021	2,672	-0,121	250,34	251,36	244,92	247,46	-2,54	24	0	0	69,4	57,9	11,51	0,49	0,43	5,8
04.05.2021	2,511	-0,125	226,9	228,01	221,95	224,5	-2,55	24	0	0	69,5	57,6	11,98	0,5	0,44	9,6
05.05.2021	2,406	-0,118	211,97	213,09	207,36	209,86	-2,5	24	0	0	69,5	57,2	12,31	0,51	0,44	10,4
06.05.2021	2,471	-0,119	206,55	207,66	201,97	204,51	-2,54	24	0	0	70,2	57,3	12,96	0,52	0,44	6,9
07.05.2021	2,46	-0,103	205,82	206,67	201,29	203,52	-2,23	24	0	0	70,1	57,3	12,85	0,51	0,44	6,9
08.05.2021	2,411	-0,111	212,48	213,45	207,83	210,17	-2,34	24	0	0	69,8	57,5	12,24	0,53	0,44	6,3
09.05.2021	2,352	-0,078	229,17	229,62	224,3	226,06	-1,76	24	0	1	68,7	57,8	10,93	0,52	0,44	11,1
10.05.2021	2,37	-0,117	234,47	235,61	229,49	231,94	-2,45	24	0	0	68,8	57,8	10,94	0,54	0,44	17,8
11.05.2021	2,161	-0,11	193,05	194,11	188,86	191,16	-2,3	24	0	0	69,5	57,4	12,13	0,55	0,44	19,7
12.05.2021	2,206	-0,116	232,02	233,23	227,14	229,57	-2,43	24	0	0	68,4	58,1	10,33	0,5	0,44	19,2
13.05.2021	2,134	-0,121	251,68	253,01	246,58	249,1	-2,52	24	0	0	66,9	57,7	9,24	0,54	0,44	9,9
14.05.2021	2,093	-0,122	235,9	237,18	230,99	233,49	-2,5	24	0	0	67,8	58,1	9,68	0,55	0,43	10,6
15.05.2021	2,095	-0,09	201,12	201,89	196,82	198,74	-1,92	24	0	0	69,2	58	11,2	0,54	0,44	10
16.05.2021	2,272	-0,105	259,81	260,74	254,38	256,6	-2,22	24	0	0	68	58,6	9,44	0,55	0,43	12,5
17.05.2021	2,25	-0,115	223,76	224,87	218,97	221,36	-2,39	24	0	0	69	58,1	10,89	0,54	0,44	14,5
18.05.2021	2,35	-0,133	252,22	253,51	246,87	249,54	-2,67	24	0	0	68,4	58,3	10,13	0,55	0,48	11,4
19.05.2021	2,191	-0,102	193,87	194,8	189,64	191,8	-2,16	24	0	0	69,6	57,4	12,2	0,54	0,52	10,4
20.05.2021	2,173	-0,094	179,97	180,81	176,04	178,11	-2,07	24	0	0	69,7	56,7	13	0,54	0,52	-
21.05.2021	2,244	-0,105	184,08	185,02	180,01	182,24	-2,23	24	0	0	70,1	56,9	13,17	0,54	0,52	14
22.05.2021	1,798	-0,09	158,28	159,24	154,89	156,88	-1,99	24	0	0	68,9	56,6	12,34	0,54	0,52	-
23.05.2021	2,065	-0,096	169,21	170,14	165,52	167,62	-2,1	24	0	0	69,6	56,4	13,21	0,53	0,52	-
Итого:	106,707	0	8266,72	8277,42	8085,26	8155,43	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	106,707															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	3025,531	200574,21	198836,12	195720,06	195672,58
23.05.2021	3132,238	208840,93	207113,54	203805,32	203828,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:38:44