

#15899#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Багратиона 1-13, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6366
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00220130
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	2,375	-0,082	419,27	419,51	410,14	411,79	-1,65	24	0	0	69,5	63,4	6,03	0,47	0,41	-
25.04.2023	2,403	-0,109	450,96	451,6	441,17	443,24	-2,07	24	0	0	69,4	63,7	5,74	0,47	0,41	-
26.04.2023	2,484	-0,112	435,43	436,15	425,98	428,15	-2,17	24	0	0	69,5	63,3	6,14	0,46	0,41	-
27.04.2023	2,518	-0,116	440,41	441,19	430,82	433,02	-2,2	24	0	0	69,6	63,5	6,16	0,46	0,41	-
28.04.2023	2,557	-0,016	437,41	436,38	427,9	428,35	-0,45	24	0	0	69,4	63,4	6,04	0,48	0,41	-
29.04.2023	2,555	0,019	462,95	461,29	452,72	452,52	0,2	24	0	0	70	64,4	5,6	0,48	0,41	-
30.04.2023	2,519	-0,035	451,85	451,35	442	442,96	-0,96	24	0	0	69,6	63,7	5,82	0,47	0,41	-
01.05.2023	2,658	-0,106	445,7	446,14	435,81	437,82	-2,01	24	0	0	70,3	63,9	6,38	0,47	0,41	-
02.05.2023	2,396	-0,12	453,44	454,31	443,6	445,88	-2,28	24	0	0	69,4	63,7	5,72	0,46	0,41	-
03.05.2023	2,401	-0,121	447,42	448,32	437,71	440,02	-2,31	24	0	0	69,4	63,6	5,81	0,46	0,41	-
04.05.2023	2,399	-0,117	440,55	441,44	431,06	433,35	-2,29	24	0	0	69,1	63,2	5,89	0,47	0,41	-
05.05.2023	2,422	-0,114	469,18	469,91	458,84	460,99	-2,15	24	0	0	70	64,4	5,57	0,47	0,41	-
06.05.2023	2,372	-0,112	453,16	453,86	443,32	445,4	-2,08	23	1	1	69,4	63,8	5,64	0,48	0,41	-
07.05.2023	2,43	-0,113	489,49	490,22	478,84	480,97	-2,13	24	0	0	69,6	64,2	5,35	0,49	0,41	-
08.05.2023	2,527	-0,113	494,05	494,74	483,23	485,38	-2,15	24	0	0	69,8	64,3	5,49	0,48	0,41	-
09.05.2023	2,49	-0,107	489,71	490,31	478,95	480,99	-2,04	24	0	0	69,9	64,5	5,46	0,47	0,41	-
10.05.2023	2,707	0,159	491,97	488,18	481,28	479,01	2,27	24	0	0	69,5	64,2	5,32	0,49	0,41	-
11.05.2023	2,478	0,007	501,98	500,7	490,99	491,12	-0,13	24	0	0	69,7	64,7	5,05	0,49	0,4	-
12.05.2023	2,369	-0,093	532,49	532,84	520,85	522,59	-1,74	24	0	0	69,7	65	4,75	0,5	0,4	-
13.05.2023	2,34	-0,087	501,89	502,17	490,74	492,39	-1,65	24	0	0	70,3	65,4	4,96	0,5	0,4	-
14.05.2023	2,267	-0,085	489,79	490,16	479,1	480,76	-1,66	24	0	0	69,7	64,8	4,94	0,5	0,4	-
15.05.2023	2,211	-0,094	476,55	477,08	466,04	467,85	-1,81	24	0	0	70,1	65,1	4,98	0,5	0,4	-
16.05.2023	2,193	-0,105	521,35	522,06	510,14	512,1	-1,96	24	0	0	69,2	64,7	4,52	0,5	0,4	-
17.05.2023	2,312	-0,094	537,1	537,54	525,37	527,15	-1,78	24	0	0	69,6	65	4,61	0,48	0,41	-
18.05.2023	2,242	-0,077	434,04	434,3	424,6	426,16	-1,56	24	0	0	69,5	64	5,5	0,51	0,4	-
19.05.2023	2,274	-0,086	514,72	514,99	503,24	504,82	-1,58	24	0	0	70,6	65,9	4,71	0,51	0,4	-
20.05.2023	2,263	-0,086	506,17	506,48	494,98	496,62	-1,64	24	0	0	70,1	65,3	4,77	0,51	0,4	-
21.05.2023	2,267	-0,075	468,14	468,32	457,83	459,34	-1,51	24	0	0	69,9	64,8	5,15	0,5	0,4	-
22.05.2023	2,221	-0,08	529,68	529,88	518,09	519,6	-1,51	24	0	0	69,7	65,2	4,46	0,51	0,4	-
23.05.2023	2,239	-0,071	537,28	537,41	525,42	526,85	-1,43	24	0	0	70,1	65,7	4,42	0,51	0,4	-
Итого:	71,889	0	14324,13	14328,83	14010,76	14057,19	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,889															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	7669,952	506635,61	503206,61	494617,02	495497,34
23.05.2023	7741,841	520959,74	517535,44	508627,78	509554,53

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:49:57