

# #15901#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Багратиона 1-13, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 6366  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00220130  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	1,854	-0,093	164	164,95	160,49	162,51	-2,02	24	0	0	68,9	56,7	12,27	0,47	0,46	16
25.05.2021	1,49	-0,049	133,5	133,96	130,92	132,19	-1,27	24	0	1	65,2	53,3	11,9	0,51	0,49	-
26.05.2021	1,974	-0,05	146,69	146,99	143,5	144,88	-1,38	24	0	0	69,7	55,4	14,29	0,5	0,49	-
27.05.2021	1,78	-0,043	144,75	145,06	141,77	143,03	-1,26	24	0	0	67,7	54,6	13,03	0,5	0,45	-
28.05.2021	1,896	-0,038	208,08	208,21	203,86	205,04	-1,18	24	0	0	66,9	57,3	9,62	0,51	0,43	11
29.05.2021	2,139	-0,031	258,21	257,94	252,97	253,9	-0,93	24	0	0	66,8	58,2	8,67	0,51	0,43	12,3
30.05.2021	2,123	-0,018	250,64	250,19	245,52	246,22	-0,7	24	0	0	67,2	58,4	8,81	0,52	0,43	-
31.05.2021	2,149	-0,011	282,52	281,92	276,72	277,28	-0,56	24	0	0	67,5	59,6	7,86	0,52	0,43	16
01.06.2021	2,415	-0,006	344,25	343,29	337,13	337,54	-0,41	24	0	0	67,5	60,2	7,22	0,51	0,43	-
02.06.2021	2,356	-0,002	328,52	327,55	321,81	322,11	-0,3	24	0	0	67,3	60	7,37	0,51	0,43	-
03.06.2021	2,375	0,003	342,97	341,89	336	336,18	-0,18	24	0	0	67,2	60,1	7,09	0,49	0,43	15
04.06.2021	2,317	-0,002	341,4	340,35	334,48	334,73	-0,25	24	0	0	67	60	6,97	0,52	0,43	-
05.06.2021	2,294	-0,001	323,29	322,25	316,58	316,84	-0,26	24	0	0	67,6	60,4	7,28	0,52	0,43	13,4
06.06.2021	2,428	0,116	336,61	333,54	329,74	328,01	1,73	24	0	1	67	60	7,04	0,5	0,43	22
07.06.2021	2,197	-0,002	335,28	334,28	328,6	328,82	-0,22	24	0	0	66,2	59,5	6,72	0,52	0,43	-
08.06.2021	2,1	0,003	312,06	311,14	305,66	305,88	-0,22	24	0	0	67,4	60,4	6,91	0,52	0,44	18,8
09.06.2021	2,126	0,001	337,59	336,59	330,74	330,89	-0,15	24	0	0	67	60,5	6,44	0,52	0,43	21
10.06.2021	2,132	0	326,89	325,98	320,26	320,53	-0,27	24	0	0	66,9	60,2	6,71	0,52	0,43	-
11.06.2021	2,062	0,003	320,98	320,04	314,43	314,65	-0,22	24	0	0	67,1	60,5	6,6	0,53	0,43	-
12.06.2021	2,12	-0,011	301,48	300,88	295,27	295,83	-0,56	24	0	0	67,6	60,4	7,27	0,53	0,43	-
13.06.2021	2,038	-0,009	299,07	298,38	292,88	293,36	-0,48	24	0	0	67,6	60,5	7,04	0,53	0,43	-
14.06.2021	2,09	-0,007	308,36	307,62	302,01	302,44	-0,43	24	0	0	67,6	60,6	7,01	0,5	0,43	-
15.06.2021	2,076	-0,001	323,87	323,04	317,31	317,61	-0,3	24	0	0	66,9	60,3	6,59	0,48	0,43	-
16.06.2021	1,978	0,077	263,16	261,34	258,06	257,29	0,77	24	0	1	65,1	57,6	7,5	0,5	0,42	-
17.06.2021	2,162	-0,03	286,11	285,78	279,9	280,79	-0,89	24	0	0	69,4	61,5	7,9	0,51	0,42	-
18.06.2021	2,067	-0,027	276,42	276,08	270,45	271,3	-0,85	24	0	0	69,2	61,4	7,82	0,51	0,42	-
19.06.2021	1,975	-0,031	264,65	264,5	258,94	259,9	-0,96	24	0	0	69,4	61,5	7,84	0,52	0,43	-
20.06.2021	1,965	-0,039	284,43	284,43	278,37	279,46	-1,09	24	0	0	68,8	61,6	7,28	0,51	0,43	-
21.06.2021	1,889	-0,053	270,57	270,73	264,75	266,03	-1,28	24	0	0	69	61,6	7,42	0,52	0,43	-
22.06.2021	1,752	-0,071	250,94	251,44	245,54	247,06	-1,52	24	0	0	69,1	61,6	7,5	0,52	0,44	-
23.06.2021	1,686	-0,075	246,93	247,57	241,64	243,24	-1,6	24	0	0	68,9	61,6	7,38	0,53	0,44	-
Итого:	64,005	0	8614,22	8597,91	8436,3	8455,54	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,005															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	3132,238	208840,93	207113,54	203805,32	203828,01
23.06.2021	3196,243	217455,15	215711,45	212241,62	212283,55

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.06.2021 7:54:50