

#15887#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
 Адрес потребителя Багратиона 1-13, Калининград  
 Номер абонента 4817  
 Порядковый номер 6366  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00220130  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	2,321	-0,014	337,23	336,56	330,01	330,63	-0,62	24	0	0	69	61,9	7,12	0,53	0,4	-
25.05.2022	2,041	-0,012	323,93	323,35	317,08	317,68	-0,6	24	0	1	68,4	61,8	6,54	0,55	0,4	-
26.05.2022	2,237	-0,029	311,9	311,58	305,26	306,19	-0,93	24	0	0	68,8	61,3	7,49	0,56	0,4	-
27.05.2022	2,322	-0,03	328,88	328,53	321,94	322,88	-0,94	24	0	0	68,5	61,1	7,37	0,57	0,4	-
28.05.2022	2,316	-0,023	304,92	304,44	298,39	299,2	-0,81	24	0	0	69,1	61,2	7,89	0,55	0,4	-
29.05.2022	2,446	-0,022	372,77	372,21	364,96	365,75	-0,79	24	0	0	68,1	61,3	6,81	0,56	0,4	-
30.05.2022	2,236	-0,036	320,55	320,34	313,79	314,83	-1,04	24	0	0	68,4	61,1	7,3	0,55	0,41	-
31.05.2022	1,821	-0,05	388,44	388,57	380,21	381,38	-1,17	24	0	0	68,5	63,5	4,95	0,55	0,4	-
01.06.2022	2,795	-0,051	378,39	378,08	370,33	371,58	-1,25	24	0	0	68,9	61,2	7,73	0,54	0,4	-
02.06.2022	2,222	-0,046	297,28	297,2	291,07	292,24	-1,17	24	0	0	68	60,2	7,85	0,54	0,4	-
03.06.2022	2,135	-0,045	288,02	288	282,01	283,17	-1,16	24	0	0	68	60,2	7,8	0,55	0,4	-
04.06.2022	2,182	-0,051	277	277,01	271,11	272,36	-1,25	24	0	0	68,6	60,3	8,3	0,57	0,4	-
05.06.2022	2,217	-0,051	288,75	288,72	282,61	283,85	-1,24	24	0	0	68,6	60,5	8,09	0,53	0,4	-
06.06.2022	2,156	-0,042	303,77	303,66	297,42	298,54	-1,12	24	0	0	68	60,5	7,46	0,56	0,4	-
07.06.2022	2,072	-0,042	312,44	312,39	305,95	307,07	-1,12	24	0	0	67,7	60,7	6,96	0,56	0,4	-
08.06.2022	2,008	-0,037	283,66	283,64	277,74	278,81	-1,07	24	0	0	68	60,6	7,43	0,57	0,4	-
09.06.2022	2,009	-0,027	260,84	260,63	255,29	256,21	-0,92	24	0	0	68,8	60,7	8,07	0,55	0,4	-
10.06.2022	2,016	-0,04	298,96	298,91	292,74	293,84	-1,1	24	0	0	67,8	60,7	7,08	0,57	0,4	-
11.06.2022	2,007	-0,035	254,18	254,1	248,71	249,76	-1,05	24	0	0	69,1	60,8	8,3	0,56	0,4	-
12.06.2022	1,964	-0,029	273,95	273,85	268,2	269,16	-0,96	24	0	0	68,3	60,8	7,51	0,55	0,4	-
13.06.2022	1,996	-0,031	288,57	288,42	282,51	283,46	-0,95	24	0	0	68,2	61	7,24	0,52	0,4	-
14.06.2022	2,035	-0,028	323,46	323,21	316,84	317,75	-0,91	24	0	0	67,2	60,7	6,58	0,45	0,4	-
15.06.2022	1,802	-0,035	265,62	265,72	260,42	261,51	-1,09	24	0	1	65,5	58,4	7,17	0,51	0,42	-
16.06.2022	2,01	-0,059	264,6	264,76	258,81	260,13	-1,32	24	0	0	69,7	61,6	8,07	0,52	0,42	-
17.06.2022	2	-0,057	261,32	261,51	255,6	256,93	-1,33	24	0	0	69,6	61,5	8,13	0,52	0,42	-
18.06.2022	1,903	-0,059	249,44	249,69	243,99	245,32	-1,33	24	0	0	69,6	61,5	8,12	0,51	0,42	-
19.06.2022	2,078	-0,066	276,95	277,18	270,88	272,33	-1,45	24	0	0	69,7	61,7	7,98	0,51	0,42	-
20.06.2022	2,008	-0,07	274,26	274,6	268,32	269,82	-1,5	24	0	0	69,4	61,6	7,81	0,52	0,42	-
21.06.2022	1,966	-0,071	286,94	287,34	280,78	282,33	-1,55	24	0	0	69	61,6	7,34	0,53	0,42	-
22.06.2022	1,949	-0,07	255,03	255,42	249,46	250,98	-1,52	24	0	0	69,8	61,7	8,17	0,53	0,42	-
23.06.2022	1,98	-0,071	269,44	269,83	263,56	265,1	-1,54	24	0	0	69,6	61,8	7,85	0,53	0,42	-
Итого:	65,25	0	9221,49	9219,45	9025,99	9060,79	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,25															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	5510,499	367973,26	365569,9	359243,5	359929,84
23.06.2022	5575,749	377194,75	374789,35	368269,49	368990,63

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 27.06.2022 7:39:14